

DIEMATIC ISYSTEM

SKU 538718

LES OPTIONS DU TABLEAU DE COMMANDE

		Colis	SKU
	Sonde pour eau chaude sanitaire Elle permet la régulation avec priorité de la température et la programmation de la production d'eau chaude sanitaire par un préparateur à accumulation.	AD 212	502767
	Sonde départ après vanne Cette sonde est nécessaire pour raccorder 1 circuit avec vanne mélangeuse sur une chaudière équipée du tableau de commande DIEMATIC-iSystem.	AD 199	503811
	Platine + sonde pour 1 vanne mélangeuse Elle permet de commander une vanne mélangeuse à moteur électromécanique ou électrothermique. La carte s'implante dans le tableau DIEMATIC iSystem et se raccorde par connecteurs embrochables. DIEMATIC iSystem peut recevoir 1 option "platine + sonde", lui permettant la commande de 1 vanne mélangeuse supplémentaire.	AD 249	538715
 	Commande à distance interactive CDI 4 iSystem Module commande à distance interactive "radio" CDR 4 iSystem (sans émetteur radio) Module chaudière "radio" CDR 4 iSystem (émetteur) Elles permettent depuis la pièce où elles sont installées, de déroger à toutes les instructions du tableau DIEMATIC iSystem. Par ailleurs, elles permettent l'auto-adaptivité de la loi de chauffe du circuit concerné (une CDI D. iSystem ou CDR D. iSystem par circuit). Dans le cas de la CDR D. iSystem, les données sont transmises par ondes radio depuis leur lieu d'installation jusqu'au boîtier émetteur/récepteur (colis AD 252) placé à proximité de la chaudière.	AD 254 AD 253 AD 252	538718 538717 538716
	Commande à distance simplifiée avec sonde d'ambiance Elle permet depuis la pièce où elle est installée de déroger à certaines instructions du tableau DIEMATIC iSystem : - dérogation du programme et de consigne de la température ambiante. Par ailleurs, elle permet l'auto-adaptivité de la courbe de chauffe du circuit concerné (1 CDS par circuit).	FM 52	538291
	Câble de liaison BUS (longueur 12 m) Le câble BUS permet la liaison entre 2 chaudières équipées du tableau DIEMATIC iSystem dans le cadre d'une installation en cascade, ainsi que le raccordement d'une régulation DIEMATIC VM ou d'un transmetteur d'un réseau de télégestion.	AD 134	502577
	Sonde pour ballon tampon Comprend 1 sonde pour la gestion d'un ballon tampon avec une chaudière équipée d'un tableau de commande DIEMATIC iSystem	AD 250	-
 	Sonde extérieure radio Module chaudière radio" CDR 4 iSystem (émetteur radio) La sonde extérieure radio est livrable en option pour les installations où la mise en place de la sonde extérieure filaire livrée avec le tableau DIEMATIC iSystem s'avérerait trop complexe. Si cette sonde est utilisée : - avec une commande à distance filaire (AD 254 ou FM 52), il est nécessaire de commander en plus le "Module chaudière radio" - avec une commande à distance radio (AD 253) déjà associé à un "Module chaudière radio" (AD 252) la commande d'un 2 ^e module n'est pas nécessaire.	AD 251 AD 252	- 538716