

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

FLAMCO B.V.
Amersfoortseweg 9
3751 LJ BUNSCHOTEN
THE NETHERLANDS

Nom de l'accessoire représentatif : Vase d'expansion Airfix D 8 litres

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **11 ACC LY 132**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 27 Septembre 2011 au 04 Janvier 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Vases d'expansion de références (2 références) :

AIRFIX D : 8, 12, 18, 25 et 35 litres

AIRFIX A : 8, 12, 18, 25 et 35 litres

Commentaires : renouvellement des ACS 05 ACC LY 113 et 05 ACC LY 161.

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

A la date du : 06 Janvier 2012

Date d'expiration de l'ACS : 06 Janvier 2017

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé
DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

FLAMCO B.V.
Amersfoortseweg 9
3751 LJ BUNSCHOTEN
THE NETHERLANDS

Nom de l'accessoire représentatif : Vase d'expansion Airfix D.E.B. 10 bar 50 litres

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **11 ACC LY 401**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 27 Septembre 2011 au 04 Janvier 2012

Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Vases d'expansion de références (3 références) :

AIRFIX D.E.B
AIRFIX D.E
AIRFIX D.E.L

10bar, 16bar ou 25bar

50, 80, 120, 180, 240, 300, 600, 800, 1000, 1600 et 2000 litres

Commentaires : /

Attestation délivrée par : **Christelle AUTUGELLE**

Signature :

Responsable Laboratoire MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

A la date du : **06 Janvier 2012**

Date d'expiration de l'ACS : **06 Janvier 2017**

