


Manuel d'installation
NIBE F1245PC
Pompe à chaleur géothermique

Guide rapide


Navigation



Vous trouverez une explication détaillée des fonctions des différents boutons à la page 40.

Vous trouverez une explication concernant la navigation entre les différents menus et les réglages à effectuer à la page 42.

Définir la température intérieure



Le mode de réglage de la température intérieure est accessible en appuyant deux fois sur le bouton OK, quand vous êtes dans le mode démarrage du menu principal.

Augmenter le volume d'eau chaude



Pour augmenter provisoirement la quantité d'eau chaude, tournez le bouton de commande sur la position de menu 2 (goutte d'eau), puis appuyez deux fois sur le bouton OK.

Table des matières

1 Informations importantes _____	4	9 Entretien _____	56
Informations relatives à la sécurité _____	4	Opérations d'entretien _____	56
2 Livraison et manipulation _____	6	10 Perturbations du confort _____	62
Transport _____	6	Menu info _____	62
Montage _____	6	Gestion de l'alarme _____	62
Composants fournis _____	7	Dépannage _____	62
Dépose des caches _____	7	11 Accessoires _____	65
Dépose des éléments d'isolation _____	8	12 Données techniques _____	67
3 Conception de la pompe à chaleur _____	9	Dimensions et coordonnées d'implantation _____	67
Généralités _____	9	Caractéristiques techniques _____	68
Boîtiers de distribution _____	11	Étiquetage énergétique _____	73
Section de rafraîchissement _____	13	Index _____	81
4 Branchements des tuyaux _____	15	Contact _____	87
Généralités _____	15		
Dimensions et branchements des tuyaux _____	16		
Côté saumure _____	17		
Côté chauffage _____	18		
Préparateur ECS _____	18		
Schémas hydrauliques _____	18		
5 Connexions électriques _____	21		
Généralités _____	21		
Branchements _____	23		
Réglages _____	25		
Raccordements optionnels _____	27		
Accessoires de branchement _____	31		
6 Mise en service et réglage _____	32		
Préparations _____	32		
Remplissage et purge _____	32		
Guide de démarrage _____	33		
Réglage et purge _____	34		
Réglage de la courbe de chauffage/rafraîchissement _____	37		
7 Commande - Présentation _____	40		
Unité d'affichage _____	40		
Système de menus _____	41		
8 Commande - Menus _____	44		
Menu 1 - CLIM. INTÉRIEURE _____	44		
Menu 2 - EAU CHAUDE _____	44		
Menu 3 - INFOS _____	44		
Menu 4 - POMPE À CHALEUR _____	45		
Menu 5 - ENTRETIEN _____	46		

1 Informations importantes

Informations relatives à la sécurité

Le présent manuel décrit l'installation et les procédures d'entretien effectuées par des spécialistes.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que des personnes à capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, ou sans expérience ni connaissance de l'appareil, à condition qu'ils soient sous la supervision d'un tiers ou qu'ils aient eu une explication concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne peut être effectué par des enfants sans surveillance.

Tous droits réservés pour les modifications de design et techniques.

©NIBE 2016.

Symboles



REMARQUE!

Ce symbole indique un danger pour l'appareil ou l'utilisateur.



ATTENTION!

Ce symbole indique des informations importantes concernant les éléments à prendre en compte lors de l'installation.



ASTUCE


Ce symbole indique des astuces pour vous permettre d'utiliser plus facilement le produit.

Marquage

Le marquage CE signifie que NIBE garantit que ce produit est conforme à toutes les réglementations correspondantes, d'après les directives européennes concernées. Le marquage CE est obligatoire pour la plupart des produits vendus dans l'UE, quel que soit leur lieu de fabrication.

Numéro de série

Le numéro de série figure en bas à droite du cache avant, dans le menu Informations (menu 3.1) et sur la plaque signalétique (PF1).



ATTENTION!

Le numéro de série du produit ((14 chiffres) est requis pour l'entretien et l'assistance.

Récupération



Laissez le soin à l'installateur de récupérer l'emballage du produit ou déposez-le en déchetterie.

Ne jetez pas les produits usagés avec les ordures ménagères. Ils doivent être jetés en déchetterie ou dans un point de collecte proposant ce type de service.

Une mise au rebut inappropriée du produit expose l'utilisateur à des sanctions administratives définies par la législation en cours.

Informations environnementales

Cette unité contient un gaz à effet de serre fluoré visé par l'accord de Kyoto.

Règlement (UE) relatif aux gaz à effet de serre fluorés n° 517/2014

L'équipement contient du R407C, un gaz à effet de serre fluoré ayant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) de 1 774. Ne rejetez jamais le R407C dans l'atmosphère.

Informations spécifiques au pays

Manuel d'installateur

Le client doit conserver le manuel d'installation.

Contrôle de l'installation

Les réglementations en vigueur exigent que l'installation de chauffage soit contrôlée avant sa mise en service. Cette inspection doit être réalisée par une personne qualifiée. Complétez la page des données d'installation du manuel d'installation.

✓	Description	Remarques	Signature	Date
	L'eau glycolée (page 17)			
	Système vidé			
	Système ventilé			
	Antigel			
	Cuve de niveau/Vase d'expansion			
	Filtre à particules			
	Soupape de sécurité			
	Vannes d'arrêt			
	Réglage de la pompe de circulation			
	Chauffage (page 18)			
	Système vidé			
	Purgeur d'air			
	Vase d'expansion			
	Filtre à particules			
	Soupape de sécurité			
	Vannes d'arrêt			
	Réglage de la pompe de circulation			
	Électricité (page 21)			
	Branchements			
	Tension de secteur			
	Tension de phase			
	Fusibles de la pompe à chaleur			
	Fusible de la propriété			
	Sonde extérieur			
	Sonde d'ambiance			
	TOR			
	Disjoncteur de sécurité			
	Disjoncteur de fuite à la terre			
	Réglage du thermostat en mode Urgence			

2 Livraison et manipulation

Transport


F1245PC doit être transportée et stockée en position verticale dans un endroit sec. Lorsque vous la déplacez dans un bâtiment, F1245PC peut être inclinée de 45 °.



ATTENTION!

La partie basse du produit peut être très lourde.

Retirez les panneaux extérieurs afin de les protéger lors de déplacements dans des espaces confinés à l'intérieur des bâtiments.




Retrait du module de refroidissement

Pour faciliter le transport et l'entretien, la pompe à chaleur peut être déposée. Pour ce faire, retirez le module de rafraîchissement du châssis.

Voir page 58 pour les instructions concernant la séparation.

Montage


- Placez la pompe F1245PC sur une base fixe pouvant supporter le poids de la pompe à chaleur. Pour installer le produit en position horizontale et stable, utilisez ses pieds réglables.



- La zone d'installation de la pompe à chaleur doit être équipée d'un écoulement des condensats, car de l'eau provient de F1245PC.
- Installez la pompe à chaleur le dos orienté vers un mur extérieur, idéalement dans une pièce où le bruit n'est pas gênant, pour éviter tout problème de nuisances sonores. Si cela s'avère impossible, évitez de placer votre pompe à chaleur contre un mur situé derrière une chambre ou toute autre pièce où le bruit pourrait constituer un problème.
- Quel que soit l'endroit où est installé La pompe à chaleur, les murs de pièces sensibles au bruit doivent être dotés d'une isolation sonore.
- Acheminez les tuyaux de façon qu'ils ne soient pas fixés à une cloison interne donnant sur une chambre ou un salon.

Zone d'installation

Laissez un espace libre de 800 mm devant le produit. Env. 50 mm d'espace libre est requis de chaque côté, afin de retirer les panneaux latéraux (voir l'image). Il n'est pas nécessaire de retirer les panneaux pour l'entretien. Toutes les procédures d'entretien de la F1245PC peuvent être effectuées à partir de la façade avant. Laissez de l'espace entre la pompe à chaleur et le mur (ainsi que de la place pour faire passer les câbles d'alimentation et les tuyaux), afin de réduire le risque de propagation des vibrations.



* Une installation normale requiert 300 – 400 mm (pour tous les côtés) pour le raccordement d'équipements, tels que la cuve de niveau, les vannes ou tout équipement électrique.

Composants fournis




Sonde extérieur
1 x



TOR
3 x
(pas 1x230V)



Sonde d'ambiance
1 x



Cuve de niveau
1 x



Soupape de sécurité
0,3 MPa
(3 bars)
1 x



Joint toriques
8 x



Filtre à particules
5 - 10 kW
1 x G1, 1 x G3/4



Raccords à presse-étoupe
2 x (ø28 x G25)
2 x (ø22 x G20)



Pompe à eau glycolée
externe (pour 10kW uniquement)
1 x




Kit d'installation
de la pompe à eau
glycolée externe
(pour 10 kW uniquement).
1 x

Emplacement

Le kit des composants fournis se trouve dans l'emballage sur le haut de la pompe à chaleur.


Dépose des caches

Cache avant



1. Retirez les vis du bord inférieur du panneau avant.
2. Soulevez le panneau au niveau du bord inférieur pour le déposer.

Caches latéraux



Les caches latéraux peuvent être retirés pour faciliter l'installation.



1. Retirez les vis des bords supérieur et inférieur.
2. Tournez légèrement le cache vers l'extérieur.
3. Déplacez le cache vers l'extérieur et vers l'arrière.
4. Le montage s'effectue dans l'ordre inverse..

Dépose des éléments d'isolation


Les éléments d'isolation peuvent être retirés pour faciliter l'installation.

Isolation, haut

1. Débranchez le câble du moteur et retirez ce dernier de la vanne directionnelle comme indiqué sur le schéma.



2. Saisissez la poignée et ôtez-la comme illustré ci-dessous.



Isolation, thermoplongeur


REMARQUE!

L'installation électrique et l'entretien doivent être conduits sous la supervision d'un électricien qualifié. L'installation et le câblage électriques doivent être réalisés conformément aux stipulations en vigueur.


1. Retirez le capuchon de la boîte de jonction en suivant la description fournie de page 21.
2. Saisissez la poignée et tirez doucement l'isolation vers vous, comme indiqué sur le schéma.

3 Conception de la pompe à chaleur


Généralités



Vue arrière



Vue supérieure



Branchements des tuyaux

XL1	Branchement, débit de fluide caloporteur
XL2	Branchement, retour de fluide caloporteur
XL3	Branchement, eau froide
XL4	Branchement, eau chaude
XL5	Branchement, HWC
XL6	Branchement, saumure entrante
XL7	Branchement, saumure sortante

Composants HVAC

QM22	Purge, serpentin
QM31	Vanne d'arrêt, débit du fluide caloporteur
QM32	Vanne d'arrêt, retour fluide caloporteur
QM33	Vanne d'arrêt, saumure sortante
QM34	Vanne d'arrêt, saumure entrante
QN10	Vanne d'arrêt, système de climatisation/chauffe-eau

Sondes, etc.

BF1	Débitmètre**
BT1	Sonde de température extérieure*
BT2	Sonde de température, départ du circuit de chauffage
BT6	Sonde de température, eau chaude
BT7	Sonde de température, robinet d'eau chaude

** Uniquement pour les pompes à chaleur équipées de compteur d'énergie

* Aucune illustration

Composants électriques

AA4	Unité d'affichage
	AA4-XJ3 Port USB
	AA4-XJ4 Sortie USB (sans fonction)
EB1	Appoint électrique
FR1	Anode sacrificielle*
SF1	Commutateur
W130	Câble réseau pour NIBE Uplink


* Uniquement les pompes à chaleur équipées de cuves émaillées.

Divers

PF1	Plaque signalétique
PF2	Type de plaque, section de rafraîchissement
UB1	Presse-étoupe, électricité entrante
UB2	Presse-étoupe
UB3	Presse-étoupe, arrière, capteur

Désignations de l'emplacement des composants conformément aux normes CEI 81346-1 et 81346-2.

Boîtiers de distribution



Composants électriques

AA1	Platine du thermoplongeur
AA2	Platine de base
AA3	Platine d'entrée
AA7	Platine de relais supplémentaire
AA8	Carte de l'anode sacrifiée*
FA1	Disjoncteur électrique
FB1	Disjoncteur moteur**


FD1 Limiteur de température/Thermostat en mode Urgence

* Uniquement les pompes à chaleur équipées de cuves émaillées.


** 5 kW est équipé d'un commutateur auxiliaire permettant de couper le moteur.

Désignations de l'emplacement des composants conformément aux normes CEI 81346-1 et 81346-2.

1 x 230 V 5 kW
3x400 V 5 kW



3x400 V 6-10 kW



Composants électriques


AA10	Carte de démarrage progressif
CA1	Condensateur
FB1	Disjoncteur moteur**
QA30	Système de démarrage progressif
X301	Bornier
X302	Bornier

** 5 kW est équipé d'un commutateur auxiliaire permettant de couper le moteur.


Désignations de l'emplacement des composants conformément aux normes CEI 81346-1 et 81346-2.

Section de rafraîchissement

5 - 8 kW




10 kW




1x230 V 5 kW

3x400 V 5 kW



3 x 400 V 6 - 10 kW



Branchements des tuyaux

- XL20 Raccord de service, haute pression
- XL21 Raccord de service, faible pression

Composants HVAC

- GP1 Pompe de circulation
- GP2 Pompe à saumure
- QM1 Évacuation, système de climatisation
- QM2 Vidange, côté saumure

Sondes, etc.

- BP1 Pressostat haute pression
- BP2 Pressostat basse pression
- BT3 Sonde de température, retour chauffage
- BT10 Capteur de température, saumure entrante
- BT11 Capteur de température, saumure sortante
- BT12 Capteur de température, conduite d'alimentation du condensateur
- BT14 Capteur de température, gaz chaud
- BT15 Capteur de température, tuyau de liquide
- BT17 Capteur de température, gaz d'aspiration

Composants électriques

- AA100 Carte de jonction
- EB 10 Chauffage du compresseur

Composants du système de rafraîchissement

- EP1 Évaporateur
- EP2 Condenseur
- EP6 Échangeur thermique, rafraîchissement
- GQ10 Compresseur
- HS1 Filtre de séchage
- QN1 Détendeur
- QN18 Robinet mélangeur, rafraîchissement

Désignations de l'emplacement des composants conformément aux normes CEI 81346-1 et 81346-2.

4 Branchements des tuyaux

Généralités

L'installation hydraulique doit être effectuée conformément aux normes et directives en vigueur. F1245PC peut fonctionner avec une température de retour jusqu'à 58 °C et une température de sortie de la pompe à chaleur de 70 (65 °C avec compresseur uniquement).

F1245PC n'est pas équipé de vannes d'arrêt externes ; elles doivent être installées pour faciliter tout entretien ultérieur.



ATTENTION!

S'assurer que l'eau entrante est propre. En cas d'utilisation d'un puits privé, il peut être nécessaire d'ajouter un filtre à eau supplémentaire.



ATTENTION!

Tout point haut du système de chauffage doit être muni d'un purgeur.



REMARQUE!

Le système de tuyaux doit être vidé avant que la pompe à chaleur soit raccordée pour éviter que les débris n'endommagent les différents composants.



REMARQUE!

Le système de climatisation doit être ajusté à la fois pour le chauffage et le rafraîchissement.

Légende des symboles


Symbole	Signification
	Vanne de purge
	Vanne d'arrêt
	Clapet anti-retour
	Cuve de niveau
	Vanne de régulation
	Vanne de dérivation/vanne directionnelle
	Soupape de sécurité
	Sonde de température
	Vase d'expansion
	Manomètre
	Pompe de circulation
	Filtre à particules
	Relais auxiliaire
	Débitmètre (uniquement pompes à chaleur avec compteur d'énergie)
	Compresseur
	Échangeur thermique

Schéma de système

F1245PC est constitué d'une pompe à chaleur, d'un chauffe-eau, d'un module électrique, de pompes de circulation et d'un système de régulation. F1245PC est relié aux circuits de saumure et de fluide caloporteur.


Dans l'évaporateur de la pompe à chaleur, la saumure (eau mélangée à du dégivrant, du glycol ou de l'éthanol) libère son énergie vers le réfrigérant. Cette énergie est ensuite vaporisée pour être comprimée par le compresseur. Le réfrigérant, dont la température a maintenant augmenté, est acheminé vers le condenseur pour libérer son énergie vers le circuit à fluide caloporteur et, le cas échéant, vers le chauffe-eau. Un thermoplongeur est intégré au dispositif. Il est utilisé dès lors que le besoin en chauffage/eau chaude est plus important que ce que peut fournir le compresseur.

La saumure peut également être envoyée vers un échangeur thermique grâce à un robinet mélangeur. Là, la saumure refroidit l'eau du système de chauffage afin que le rafraîchissement de confort puisse être maintenu pendant les périodes les plus chaudes de l'année.



- XL 1 Branchement, débit de fluide caloporteur
- XL 2 Branchement, retour de fluide caloporteur
- XL 3 Branchement, eau froide
- XL 4 Branchement, eau chaude
- XL 6 Branchement, saumure entrante
- XL 7 Branchement, saumure sortante

Dimensions et branchements des tuyaux



Dimensions des tuyaux

Raccordement	(kW)	5-10
(XL6)/(XL7) Ø ext. saumure entrante/sortante	(mm)	28
(XL1)/(XL2) Ø ext. du débit de fluide caloporteur/retour de fluide caloporteur	(mm)	22
(XL3)/(XL4) Ø eau froide/chaude	(mm)	22

* Peut être coudé pour un branchement latéral.

Côté saumure

Collecteur

Type	Chaleur prélevée dans le sol, longueur du capteur recommandée (en m)	Chaleur à pierres, profondeur de forage active recommandée (en m)
5 kW	200-300	70-90
6 kW	250-400	90-110
8 kW	325-2x250	120-145
10 kW	400-2x300	150-180

S'applique au couronne PEM 40x2,4 PN 6,3.

Ces valeurs sont des exemples approximatifs. Lors de l'installation, les bons calculs doivent être effectués en fonction des conditions locales.



ATTENTION!

La longueur des couronnes du capteur varie en fonction des conditions des pierres/du sol, de la zone climatique et du système de chauffage (radiateurs ou système de chauffage par le sol).

La longueur max. de chaque serpentins du capteur ne doit pas être supérieure à 400 m.

Pour les cas nécessitant plusieurs collecteurs, ceux-ci doivent être installés en parallèle pour pouvoir ajuster le débit du serpentins correspondant.

Pour les capteurs enterrés, la couronne doit être enterrée à une profondeur déterminée par les conditions locales et les différentes couronnes doivent être séparées d'au moins 1 mètre.

Dans le cas de plusieurs trous de forage, la distance entre ces derniers doit être déterminée en fonction des conditions locales.

Assurez-vous que les sondes du capteur s'élève de manière homogène vers la pompe à chaleur de manière à éviter tout risque de formation de poche d'air. Si cela s'avère impossible, des purgeurs doivent être utilisés.

Dans la mesure où la température du système à eau glycolée peut descendre en dessous de 0 °C, ce dernier doit être protégé pour ne pas geler en dessous de -15 °C. Pour calculer le volume, 1 litre d'eau glycolée mixte par mètre de flexible de collecteur (s'applique lors de l'utilisation de flexible de type PEM 40x2,4PN 6,3) est utilisé comme valeur guide.

Raccordement latéral

Il est possible de couder les raccords de saumure, pour un raccordement latéral plutôt que supérieur.

Pour couder un raccordement :

1. Débranchez le tuyau du raccordement supérieur.
2. Coudez le tuyau dans la direction souhaitée.
3. Si nécessaire, coupez le tuyau à la longueur désirée.

Branchement côté eau glycolée

- Isolez tous les tuyaux d'eau glycolée intérieurs pour éviter tout risque de condensation.

- La cuve de niveau doit être installée tout en haut du système à eau glycolée, sur le tuyau entrant en aval de la pompe à eau glycolée (option 1).

Si la cuve de niveau ne peut pas être placée tout en haut, un vase d'expansion doit être utilisé (option 2).




REMARQUE!

Remarque : il est possible que la condensation s'échappe de la cuve de niveau Placez la cuve de manière à ne pas endommager d'autres équipements.

- Les détails de l'antigel utilisé doivent être indiqués sur la cuve de niveau
- Installez la soupape de sécurité fournie en dessous de la cuve de niveau, comme indiqué sur le schéma. Le tuyau de trop-plein de la soupape de sécurité doit être incliné sur toute la longueur afin d'empêcher toute poche d'eau et doit également être protégé du gel.
- Installez les vannes d'arrêt aussi près que possible de la pompe à chaleur.
- Placez le filtre à particules fourni sur le tuyau entrant.

Dans le cas d'un branchement à un système ouvert d'eau souterraine, un circuit résistant au gel intermédiaire doit être installé, en raison du risque de poussière et de gel à l'intérieur de l'évaporateur. Pour cela, un échangeur thermique supplémentaire est nécessaire.



Branchement de la pompe à eau glycolée externe (10 kW uniquement)

Installez le circulateur capteur au point de raccordement de entrée eau glycolée (XL6) entre F1245PC et la vanne d'arrêt (voir l'illustration).



REMARQUE!


Isolez la circulateur capteur contre la condensation.

Côté chauffage

Branchement du système de chauffage

Un système de climatisation est un système qui permet de réguler le confort intérieur grâce au système de régulation intégré à F1245PC et par exemple aux radiateurs, systèmes de chauffage/refroidissement par le sol, ventilo-convecteurs, etc.

- Installez tous les dispositifs de sécurité nécessaires : les vannes d'arrêt (aussi près que possible de la pompe à chaleur) et le filtre à particules fourni.
- La soupape de sécurité doit avoir une pression d'ouverture maximale de 0,25 MPa (2,5 bars) et doit être installée au niveau de la sortie du chauffage comme indiqué sur le schéma. Le tuyau de trop-plein des soupapes de sécurité doit être incliné sur toute la longueur afin d'empêcher toute poche d'eau et résister au gel.
- Lors du branchement à un système équipé de vannes thermostatiques sur tous les radiateurs, une soupape de décharge doit être installée, ou certaines des vannes thermostatiques doivent être retirées afin de permettre un débit suffisant.



Préparateur ECS

Raccordement du chauffe-eau

- Le préparateur ECS de la pompe à chaleur doit être fourni avec toutes les vannes nécessaires.
- Le mitigeur thermostatique doit être installé si le réglage est modifié de sorte que la température ne puisse dépasser 60 °C.
- Le réglage de l'eau chaude est effectué dans le menu 5.1.1.
- La soupape de sécurité doit présenter une pression d'ouverture maximale de 1,0 MPa (10,0 bars) et être installée sur la conduite d'arrivée d'eau domestique, comme indiqué sur le schéma. Le tuyau de trop-plein de la soupape de sécurité doit être incliné sur toute la longueur afin d'empêcher toute poche d'eau et doit également être protégé du gel.


Schémas hydrauliques

F1245PC peut être branché de différentes manières, dont certaines sont indiquées ci-dessous.

De plus amples d'informations sont disponibles sur www.nibe.fr et dans les instructions d'assemblage respectives des accessoires utilisés. Voir page 65 pour une liste des accessoires qui peuvent être utilisés avec F1245PC.

Ballon tampon


Si le volume du système de climatisation est trop faible pour la sortie de la pompe à chaleur, le système de radiateur peut être complété par un vase tampon, tel que NIBE UKV.



Chauffe-eau électrique supplémentaire

La pompe à chaleur doit être complétée par un chauffe-eau électrique, par exemple NIBE COMPACT, si un bain à remous ou tout autre consommateur important d'eau chaude est installé.


- Le raccord clapet sur COMPACT peut être séparé. Le robinet mélangeur reste sur COMPACT et le raccord clapet restant peut être utilisé pour l'eau froide entrant dans F1245PC.



Système d'eau souterraine

Un échangeur thermique intermédiaire est utilisé pour protéger l'échangeur de la pompe à chaleur de la poussière. L'eau est libérée dans une unité de filtration souterraine ou un puits foré. Voir page 30 pour plus d'informations concernant le raccordement d'une pompe à eau souterraine.


Si cette option de raccordement est utilisée, « départ capteur mini » dans le menu 5.1.7 « régl. al. pompe capteur » doit être modifiée par une valeur adéquate afin d'empêcher le gel de l'échangeur thermique.



Récupération de la ventilation

L'installation peut être complétée par un module d'air évacué FLM de manière à pouvoir récupérer la ventilation.


- Les tuyaux et toutes les autres surfaces froides doivent être isolés avec un matériau anti-diffusion pour éviter toute condensation.
- Le système à saumure doit comprendre un vase d'expansion à pression (CM3). Si une cuve de niveau (CM2) est installée, celle-ci doit être remplacée.



Systèmes de chauffage par le sol

La pompe de circulation externe est dimensionnée de manière à pouvoir répondre aux exigences des systèmes de chauffage par le sol.


Si le volume du système de climatisation est trop faible pour la puissance de la pompe à chaleur, le système de chauffage par le sol peut être livré avec une cuve tampon, par exemple NIBE UKV.



Deux systèmes de chauffage ou plus


Lorsque plus d'un système de climatisation, avec une température plus basse, doivent être chauffés, le raccordement suivant peut être utilisé. La vanne de dérivation permet de réduire la température d'un système de chauffage par le sol, par exemple.

L'accessoire ECS 40/ECS 41 est nécessaire pour ce branchement.



Piscine

Le capteur de la piscine permet de contrôler le remplissage celle-ci. Si la température de l'eau de la piscine est faible, la vanne directionnelle inverse le sens et s'ouvre vers l'échangeur de la piscine. L'accessoire POOL 40 est nécessaire pour ce branchement.



5 Connexions électriques

Généralités

Tous les branchements de l'ensemble des équipements électriques, à l'exception des sondes extérieures, des sondes d'ambiance et des capteurs de courant, sont effectués à l'usine.

- Débranchez la pompe à chaleur avant de procéder aux essais d'isolation du câblage de l'habitation.
- F1245PC ne peut être rebranché entre un courant monophasé et triphasé.
- Si le bâtiment est équipé d'un disjoncteur contre les défauts à la terre, F1245PC doit être équipé d'un disjoncteur indépendant.
- Si vous avez recours à un disjoncteur électrique, celui-ci doit être de type « C ». Voir page 68 pour la taille du fusible.
- Pour les schémas de câblage électrique de la pompe à chaleur, reportez-vous au manuel d'installation correspondant.
- Les câbles de communication et du capteur de raccordements externes ne doivent pas être placés à proximité des câbles à courant élevé.
- La zone minimale entre les câbles de communication et du capteur et les raccordements externes doit être comprise entre 0,5 mm² et 50 m, par exemple EKKX ou LiYY ou équivalent.
- Lors de l'acheminement du câblage dans F1245PC, des passe-câbles (par exemple UB1-UB3, sur l'image) doivent être utilisés. Pour UB1-UB3, les câbles sont insérés dans la pompe à chaleur de l'arrière vers l'avant.

REMARQUE!


- Le commutateur (SF1) ne doit pas être positionné sur « I » ou « Δ » tant que la chaudière n'a pas été remplie d'eau. Des pièces du produit pourraient être endommagées.

REMARQUE!

- L'installation électrique et les réparations doivent être réalisées sous le contrôle d'un électricien qualifié. Coupez le courant au moyen du disjoncteur avant d'entreprendre toute tâche d'entretien. L'installation et le câblage électriques doivent être réalisés conformément aux stipulations en vigueur.

REMARQUE!

- Vérifiez les branchements, la tension de secteur et la tension de phase avant de démarrer la machine pour empêcher tout dommage du système électrique de la pompe à chaleur.



Disjoncteur électrique

Le circuit de fonctionnement de la pompe à chaleur et une majeure partie de ses composants internes sont alimentés en interne par un disjoncteur (FA1).

Limiteur de température

Le limiteur de température (FD1) coupe l'alimentation de l'appoint électrique si la température excède 89°C et est réinitialisé manuellement.

Réinitialisation

Le limiteur de température (FD1) se trouve derrière le cache avant. Réinitialisez le limiteur de température en appuyant sur le bouton (FD1-SF2) à l'aide d'un tournevis.

Disjoncteur moteur

Le disjoncteur de protection du moteur (FB1) permet de couper l'alimentation du compresseur si le courant est trop élevé.

Réinitialisation

Le disjoncteur de protection du moteur (FB1) se trouve derrière le cache avant. Il est possible de réinitialiser le disjoncteur en plaçant le bouton de commande en position horizontale.



ATTENTION!

Vérifiez le disjoncteur miniature, le limiteur de température et le disjoncteur de protection du moteur. Ils peuvent avoir été déclenchés pendant le transport.


Accessibilité, branchement électrique

Le cache en plastique des boîtiers électriques s'ouvre à l'aide d'un tournevis.

REMARQUE!


Le cache de la platine d'entrée peut être ouvert sans outil.

Dépose du cache de la platine d'entrée



1. Poussez le loquet vers le bas.
2. Inclinez le cache et retirez-le.

Dépose du cache de la platine du thermoplongeur




1. Insérez le tournevis (A) et décalez doucement le loquet vers le bas (B).
2. Inclinez le cache et retirez-le.

Dépose du cache de la platine de base



ATTENTION!


Pour ôter le cache de la platine de base, commencez par retirer le cache de la platine d'entrée.



1. Débranchez les commutateurs à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez le tournevis (A) et décalez doucement le loquet vers le bas (B).
3. Inclinez le cache et retirez-le.

Verrouillage des câbles

Utilisez un outil adapté pour libérer/verrouiller les câbles dans les répartiteurs de la pompe à chaleur.




Branchements

REMARQUE!

Pour éviter toute interférence, ne placez pas de système de communication et/ou de capteur non blindé relié aux câbles de branchements externes à moins de 20 cm du câble à haute pression lors du routage.

Alimentation


F1245PC doit être installé avec une option de déconnexion sur le câble d'alimentation. La section minimale des câbles doit être dimensionnée en fonction du calibre des fusibles utilisés. Le câble fourni pour l'alimentation électrique entrante est branché au bornier X1 sur la carte de l'appoint électrique immergé (AA1). Toutes les installations doivent être réalisées conformément aux normes et directives en vigueur.



REMARQUE!

F1245PC ne peut être rebranché entre un courant monophasé et triphasé.

Raccordement 3x400V Raccordement 1x230V




Si le compresseur et le thermoplongeur nécessitent une alimentation indépendante, voir section « Commutateur de blocage externe du chauffage supplémentaire et/ou du compresseur » à la page 28.

Contrôle de la puissance absorbée

Si la tension vers l'appoint électrique immergé et/ou le compresseur disparaît pendant un certain temps, cela indique certainement un blocage au niveau des entrées AUX (voir rubrique « Options de raccordement - Choix possible pour entrées AUX »). 28

Raccordement du circulateur capteur externe (10 kW uniquement)



Raccordez le commutateur du limiteur de température intégré, comme illustré.

À la livraison, la prise se trouve sur la pompe à chaleur, à côté du câble d'alimentation.


Branchement d'une tension de service externe pour le système de régulation

REMARQUE!
Ne s'applique que pour une alimentation de 3x400V.

REMARQUE!
Placez les TOR sur les boîtier de connexion.


Si vous souhaitez brancher une tension de service externe pour le système de régulation au F1245PC sur le circuit imprimé du thermoplongeur (AA1), le connecteur plat AA1:X2 doit être placé sur AA1:X9 (cf. schéma).

La tension de service (1x230 V ~ 50 Hz) est connectée à AA1:X11 (comme illustré).



Sondes de connexion

Branchez la (les) sonde(s) sur le bornier X6 de la platine d'entrée (AA3) selon les instructions ci-dessous.




Sonde extérieur

Installer la sonde de température extérieure (BT1) à l'ombre sur un mur dirigé au nord ou nord-ouest, afin qu'elle ne soit pas affectée par le soleil du matin, par exemple.


Connectez la sonde d'ambiance au bornier X6:1 et X6:2 sur la platine d'entrée (AA3). Utilisez un câble à deux conducteurs d'au moins 0,5 mm² d'écart de rupture.

Si un tube protecteur est utilisé, il doit être étanche afin d'empêcher toute condensation dans la capsule de la sonde.



Sonde de température, départ chauffage, externe

Si une sonde de température pour circuit d'écoulement externe (BT25) doit être utilisée, branchez-la aux répartiteurs X6:5 et X6:6 sur la carte d'entrée (AA3). Utilisez un câble à 2 conducteurs d'au moins 0,5 mm².



Sonde d'ambiance

F1245PC contient une sonde d'ambiance (BT50). Cette sonde inclut jusqu'à trois fonctions :


1. Indiquez la température ambiante actuelle sur l'écran de la F1245PC.
2. Changer la température ambiante en °C.
3. Modifier/stabiliser, au besoin, la température ambiante.

Installez la sonde dans une position neutre à l'endroit où vous souhaitez régler la température. Pour ce faire, privilégiez par exemple un emplacement sur un mur intérieur dégagé dans une entrée à environ 1,5 m du sol. Il est important que la sonde puisse procéder correctement à la mesure de la température ambiante appropriée. Évitez par conséquent de la placer dans un recoin, entre des étagères, derrière un rideau, au-dessus ou à proximité d'une source de chaleur, dans un courant d'air ou directement à la lumière du soleil. Évitez également de la placer près des vannes thermostatiques de radiateurs.

La pompe à chaleur fonctionne sans la sonde. Toutefois, si l'utilisateur souhaite afficher la température intérieure sur l'écran F1245PC, la sonde doit être installée. Raccordez la sonde d'ambiance à X6:3 et X6:4 sur la carte d'entrée (AA3).

Si vous souhaitez utiliser la sonde pour changer la température ambiante en °C et/ou pour modifier/stabiliser la température ambiante, activez-la à partir du menu 1.9.4.

Si vous utilisez la sonde d'ambiance dans une pièce équipée d'un système de chauffage par le sol, elle n'aura qu'une fonction indicative et ne permettra pas de régler la température ambiante.




ATTENTION!
Les changements de température dans le logement prennent du temps. Par exemple, un chauffage au sol ne permet pas de sentir une différence notable de la température des pièces sur de courtes périodes de temps.

Branchement du compteur d'énergie externe


REMARQUE!
Le branchement d'un compteur d'énergie nécessite la version 35 ou une version ultérieure sur la platine d'entrée (AA3) ainsi que la « version d'affichage » 7113 ou une version ultérieure.

Branchez le(s) compteur(s) d'énergie sur le bornier X22:1-3 et/ou X23:1-3 sur la carte d'entrée (AA3) comme illustré.



Activez le(s) compteur(s) d'énergie dans le menu 5.2.4 puis définissez la valeur souhaitée (énergie par impulsion) dans le menu 5.3.21.

Réglages



Supplément électrique - sortie maximum

Le nombre d'étapes, la puissance restituée maximale et l'alimentation au niveau de la connexion de l'appoint électrique immergé varient en fonction du modèle. Voir les tableaux.

L'appoint électrique peut être limité en fonction du pays sélectionné.

Réglage de la puissance restituée maximale

Le réglage de la puissance maximale de l'appoint électrique s'effectue à partir du menu 5.1.12.

Les tableaux indiquent le courant de phase total de l'appoint électrique immergé au démarrage. Si un appoint électrique immergé a déjà démarré et n'est pas utilisé à sa capacité totale, les valeurs du tableau peuvent changer, car la commande utilisait cet appoint électrique immergé à l'origine.

Passage à la puissance restituée maximale

Si la puissance maximale de livraison de l'appoint électrique immergé (7 kW) n'est pas suffisante, la pompe à chaleur peut être réglée sur un maximum de 9 kW.

Déplacez le câble blanc du répartiteur X7:23 au répartiteur X3:13 (le sceau sur le répartiteur doit être cassé) sur la carte du thermoplongeur (AA1).

3x 400 V (puissance restituée maximale, branchée à la livraison 7 kW)

Supplément électrique max. (kW)	Courant de phase maximal L1(A)	Courant de phase maximal L2(A)	Courant de phase maximal L3(A)
0	–	–	–
1	–	–	4,3
2	–	8,7	–
3	–	8,7	4,3
4	–	8,7	8,7
5	8,7	8,7	13,0
6	8,7	8,7	8,7
7	8,7	8,7	13,0

3x400 V (puissance restituée maximale, réglée sur 9 kW)

Supplément électrique max. (kW)	Courant de phase maximal L1(A)	Courant de phase maximal L2(A)	Courant de phase maximal L3(A)
0	–	–	–
2	–	8,7	–
4	–	8,7	8,7
6	8,7	8,7	8,7
9	8,7	15,6	15,6

1x230V

Supplément électrique max. (kW)	Courant de phase maximal L1(A)
0	–
1	4,3
2	8,7
3	13,0
4	17,4
5	21,7
6	26,1
7	30,4

Si les capteurs de courant sont branchés, la pompe à chaleur contrôle alors les courants de phase et affecte automatiquement les étapes électriques à la phase la moins chargée.

Mode Urgence

Lorsque la pompe à chaleur est réglée en mode Urgence (SF1 est en position Δ), seules les fonctions les plus indispensables sont activées.

- Le compresseur est hors tension et le chauffage est géré par le thermoplongeur.
- La production d'eau chaude est désactivée.
- Le contrôleur de délestage n'est pas branché.

REMARQUE!

- Le commutateur (SF1) ne doit pas être positionné sur « I » ou « Δ » tant que F1245PC n'a pas été rempli d'eau. Des pièces du produit pourraient être endommagées.

Alimentation en mode Urgence

La sortie du thermoplongeur en mode Urgence peut être réglée via le commutateur DIP (S2) sur le circuit imprimé du thermoplongeur (AA1) conformément au tableau ci-dessous. Le réglage d'usine est de 6 kW.

3x400 V (puissance restituée maximale, branché à la livraison 7 kW)

kW	1	2	3	4	5	6
1	off	off	off	off	off	on
2	off	off	on	off	off	off
3	off	off	on	off	off	on
4	off	off	on	off	on	off
5	on	off	on	off	off	on
6	on	off	on	off	on	off
7	on	off	on	off	on	on


3x400 V (puissance restituée maximale, réglée sur 9 kW)

kW	1	2	3	4	5	6
2	off	off	off	off	on	off
4	off	off	on	off	on	off
6	on	off	on	off	on	off
9	on	off	on	on	on	on

1x230V

kW	1	2	3	4	5	6
1	off	off	off	off	off	on
2	off	off	on	off	off	off
3	off	off	on	off	off	on
4	off	off	on	off	on	off
5	on	off	on	off	off	on
6	on	off	on	off	on	off
7	on	off	on	off	on	on

3 x 400 V / 1 x 230 V




AA1-SF2

L'image montre le commutateur DIP (AA1-SF2) en réglage d'usine, qui est de 6 kW.

Thermostat en mode Urgence

La température d'alimentation en mode Urgence est définie à l'aide d'un thermostat (FD1-BT30). Elle peut être réglée sur 35 (valeur prédéfinie pour le chauffage au sol, par exemple) ou sur 45 °C (radiateurs, par exemple).



Raccordements optionnels

TOR



REMARQUE!

Le contrôleur de charge n'a pas de fonction dans une installation monophasée.

Lorsque plusieurs appareils électriques sont connectés dans l'habitation alors que l'appoint électrique est en fonctionnement, le disjoncteur principal risque de sauter. La pompe à chaleur est équipée de capteurs de courant intégrés qui permettent de réguler les étages de l'appoint électrique : ils redistribuent le courant entre les différentes phases ou désactivent les étapes en cas de surcharge dans une phase. La reconnexion a lieu dès lors que l'autre consommation de courant est réduite.


Branchement des TOR

Un capteur de courant doit être installé sur chaque conducteur de phase entrant dans la boîte de dérivation afin de mesurer le courant. La boîte de dérivation constitue un point d'installation approprié.

Branchez les capteurs d'intensité à un câble à plusieurs conducteurs dans une enceinte proche du coffret électrique. Le câble à plusieurs conducteurs situé entre l'enceinte et la pompe à chaleur doit présenter une section de câble minimale de 0,5 mm².


Raccordez le câble à la carte d'entrée (AA3) sur le bornier X4:1-4, où X4:1 est le bornier commun pour les trois capteurs d'intensité.

La taille du fusible principal du logement peut être réglée à partir du menu 5.1.12.



NIBE Uplink™

Branchez le câble réseau branché (Droit, Cat.5e UTP) avec un contact-RJ45 (mâle) au contact RJ45 (femelle) à l'arrière de la pompe à chaleur.



Options de branchement externe

F1245PC a un logiciel de contrôle des entrées et des sorties sur la platine d'entrée (AA3), pour brancher la fonction de commutateur externe ou la sonde. Cela signifie que lorsqu'une fonction de commutateur externe ou une sonde est branchée sur l'un des six raccordements spéciaux, la fonction correspondant au raccordement doit être sélectionnée via le logiciel de F1245PC.





ATTENTION!

Si une fonction de commutateur externe ou une sonde est branchée sur F1245PC, la fonction permettant d'utiliser l'entrée ou la sortie doit être sélectionnée via le menu 5.4, voir page 54.

Les entrées sélectionnables sur la carte d'entrée pour ces fonctions sont les suivantes :

AUX1	X6:9-10
AUX2	X6:11-12
AUX3	X6:13-14
AUX4	X6:15-16
AUX5	X6:17-18

Les sorties sélectionnables sont AA3:X7.



L'exemple ci-dessus utilise les entrées AUX1 (X6:9-10) et AUX2 (X6:11-12) sur le circuit imprimé d'entrée (AA3).



ATTENTION!

Certaines des fonctions suivantes peuvent également être activées et programmées via les paramètres de menu.

Sélection possible d'entrées AUX

Sonde de température, rafraîchissement/chauffage

Une sonde de température supplémentaire (BT74) peut être branchée à F1245PC pour déterminer à quel moment basculer entre le chauffage et le rafraîchissement.

La sonde de température est connectée à l'entrée sélectionnée (menu 5.4) sur le bornier X6 du circuit d'entrée (AA3) qui se situe derrière le cache avant et est positionné de manière pratique dans le système d'émission.

Utilisez un câble à 2 conducteurs d'au moins 0,5 mm².

Commutateur de blocage externe du chauffage supplémentaire et/ou du compresseur

Le blocage de la chaleur supplémentaire et du compresseur est connecté à deux entrées AUX différentes.

Si le blocage externe de l'appoint et/ou du compresseur est souhaité, il peut être branché au bornier X6 sur la carte d'entrée (AA3), qui se trouve derrière le cache avant.

Pour débrancher l'appoint et/ou le compresseur, branchez un contact de fonction sans potentiel à l'entrée sélectionnée via le menu 5.4, voir page 54.

Il est possible de combiner le blocage externe du chauffage supplémentaire et du compresseur.

Un contact fermé entraîne la déconnexion de la puissance absorbée.

Contact de blocage puissance absorbée

Lorsque le blocage externe du tarif est utilisé, il peut être branché au bornier X6 sur la carte d'entrée (AA3), qui se trouve derrière le cache avant.

Le blocage du tarif signifie que l'appoint, le compresseur, le chauffage et la production d'eau chaude sont déconnectés par le raccordement d'un contact de fonction sans potentiel à l'entrée sélectionnée via le menu 5.4, voir page 54.

Un commutateur fermé indique que le blocage du tarif est activé.



REMARQUE!

Lorsque le blocage du tarif est activé, le circuit de départ min. ne s'applique pas.

Interrupteur pour « SG ready »



REMARQUE!

Cette fonction peut uniquement être utilisée dans les réseaux d'alimentation qui prennent en charge la norme « SG Ready »
« SG Ready » nécessite deux entrées AUX.

Lorsque cette fonction est requise, le branchement doit se faire au bornier X6 sur la carte d'entrée (AA3).

« SG Ready » est une forme de contrôle du tarif intelligente qui permet à votre fournisseur d'électricité d'avoir une influence sur la température à l'intérieur et la température de l'eau chaude et/ou la température de l'eau de la piscine (le cas échéant, ou tout simplement de bloquer l'appoint et/ou le compresseur de la pompe à chaleur à certaines heures de la journée (à sélectionner dans le menu 4.1.5 une fois la fonction activée). Activez la fonction en branchant les contacts de fonction sans potentiel à deux entrées sélectionnées dans le menu 5.4 (SG Ready A et SG Ready B), voir page 54.

Commutateur ouvert ou fermé signifie l'une des possibilités ci-après :

- **Blocage (A : fermé, B : ouvert)**

« SG Ready » est active. Le compresseur situé dans la pompe à chaleur ainsi que l'appoint sont bloqués tout comme les jours à tarif bloqué.

■ **Mode normal (A : ouvert, B : ouvert)**

« SG Ready » n'est pas active. Pas d'impact sur le système

■ **Mode économique (A : ouvert, B : fermé)**

"« SG Ready » est active. Le système se concentre sur les économies de coût et peut par exemple exploiter un tarif faible du fournisseur d'électricité ou le surrégime de n'importe quelle source d'alimentation propre (l'impact sur le système peut être ajusté dans le menu 4.1.5).

■ **Mode surrégime (A : fermé, B : fermé)**

« SG Ready » est active. Le système peut fonctionner à plein régime ou en surrégime (prix très faible) selon le fournisseur (l'impact sur le système peut être paramétré dans le menu 4.1.5).

(A = SG Ready A et B = SG Ready B)

Commutation vers +Adjust

Utilisation de la fonction +Adjust : l'installation communique avec le centre de commande* du système de chauffage au sol et règle la loi d'eau ainsi que la température de départ calculée en fonction de la reconnexion du système de chauffage au sol.

Pour activer le système d'émission qui doit être affecté par la fonction +Adjust, il suffit de surligner la fonction et d'appuyer sur la touche OK.

*Une prise en charge est nécessaire pour la fonction +Adjust



REMARQUE!

+Adjust doit d'abord être sélectionné dans le menu 5.4 « Entrées/sorties soft ».



REMARQUE!

La version AA3 du circuit imprimé de l'installation doit être au moins la version d'entrée »34 et la version du logiciel doit être une « version d'affichage » 5539 ou une version ultérieure pour le bon fonctionnement de la fonction +Adjust. Le version est affichée dans le menu 3.1 sous « Version d'entrée » puis respectivement, « Version d'affichage ». Il est possible de télécharger les nouveaux logiciels sur www.nibeuplink.com.



REMARQUE!

Dans les systèmes disposant à la fois de chauffage par le sol et de radiateurs, NIBE ECS 40/41 permet un fonctionnement optimisé.

contact de blocage externe du chauffage/refroidissement

Lorsqu'un blocage externe du chauffage/refroidissement est utilisé, la connexion peut se faire avec le bornier X6 sur la platine d'entrée (AA3), située derrière le cache avant.

Le fonctionnement de l'eau chaude/du chauffage peut être désactivé en branchant un contact de fonction sans potentiel sur l'entrée sélectionnée via le menu 5.4, voir page 54.

Un commutateur fermé bloque le chauffage/refroidissement.



REMARQUE!

Lorsque le blocage de la chaleur est activé, le circuit de départ min. ne s'applique pas.

Commutateur de commande externe forcée de le circulateur capteur

Lorsque le contrôle forcé externe de la pompe à eau glycolée est requis, le branchement peut se faire au bornier X6 sur la carte d'entrée (AA3), qui se trouve derrière le cache avant.

Le circulateur capteur peut être commandée de force en branchant une fonction de commutateur sans potentiel sur l'entrée sélectionnée via le menu 5.4, voir page 54.

Un commutateur fermé indique que le circulateur capteur est active.

Contact pour l'activation de « luxe temporaire »

Une fonction de commutation externe peut être raccordée à F1245PC pour activer la fonction de production d'eau chaude « luxe temporaire ». Le commutateur doit être sans potentiel et branché à l'entrée sélectionnée (menu 5.4, voir page 54) du bornier X6 sur la carte d'entrée (AA3).

« luxe temporaire » est activé pendant tout le temps où le contact est branché.

Contact pour l'activation de « réglage externe »

Une fonction de contact externe peut être branchée au F1245PC pour vous permettre de changer la température d'alimentation et la température ambiante.

Lorsque le commutateur est fermé, la température passe en °C (si la sonde d'ambiance est branchée et activée). Si la sonde d'ambiance n'est ni branchée ni activée, le changement de « température » souhaité (modification de la loi d'eau) avec le nombre d'étapes sélectionné est effectué. La valeur peut être réglée de -10 à +10.

■ **système de chauffage 1**

Le commutateur doit être sans potentiel et branché à l'entrée sélectionnée (menu 5.4, voir page 54) du bornier X6 sur la carte d'entrée (AA3).

La valeur du changement est définie dans le menu 1.9.2, « réglage externe ».

■ **système d'émission 2 à 8**

Les réglages externes des systèmes d'émission 2 à 8 nécessitent certains accessoires (ECS 40 ou ECS 41).

Reportez-vous au manuel d'installation des accessoires pour les instructions d'installation.

Contact pour l'activation de la vitesse du ventilateur



ATTENTION!

Vous ne pourrez utiliser la fonction de contact externe qu'à condition d'avoir préalablement installé et activé l'accessoire FLM.

Une fonction de contact externe peut être branchée sur F1245PC pour l'activation de l'une des quatre vitesses du ventilateur. Le commutateur doit être sans potentiel et branché sur l'entrée sélectionnée (menu 5.4, voir page 54) sur le répartiteur X6 du circuit imprimé d'entrée (AA3). Lorsque le commutateur est fermé, la vitesse du ventilateur sélectionnée est activée. La vitesse normale reprend une fois le contact à nouveau ouvert.

NV 10, contrôleur de pression/niveau/débit de saumure

Si le capteur de niveau (accessoire NV10) est utilisé pour l'installation de saumure, il est possible de le brancher sur l'entrée sélectionnée (menu 5.4, voir page 54) sur le répartiteur X6 du circuit imprimé d'entrée (AA3).

Les capteurs de pression et de débit peuvent également être reliés à l'entrée.

L'entrée doit être fermée en cours de fonctionnement normal.

Sélection possible de sortie AUX (relais variable sans potentiel)

Il est possible d'avoir un branchement externe grâce à la fonction de relais via un relais variable sans potentiel (max. 2 A) sur la platine d'entrée (AA3), répartiteur X7.

Fonctions optionnelles de branchement externe :

- Indication d'alarme.
- Commande de la pompe à eau souterraine.
- Indication du mode de rafraîchissement.
- Commande de la pompe de bouclage d'eau chaude.
- Pompe de circulation externe (pour fluide caloporteur).
- Vanne directionnelle externe pour eau chaude.
- Indication du mode Vacances.



Si l'une de ces fonctions est installée sur le répartiteur X7, elle doit être sélectionnée dans le menu 5.4, voir page 54.

L'alarme commune est présélectionnée en usine.



REMARQUE!

Une carte auxiliaire est nécessaire si plusieurs fonctions sont branchées sur le répartiteur X7 au moment où l'alarme est activée (voir page 65).



La photo montre le relais en position alarme.


Lorsque le commutateur (SF1) est en position «  » ou «  », le relais est alors en position alarme.

Pompe de circulation externe, pompe d'eau souterraine ou pompe de circulation d'eau chaude branchée sur le relais d'alarme comme illustré ci-dessous.



REMARQUE!

Placez les TOR sur les boîtier de connexion.



ATTENTION!

Les sorties de relais peuvent présenter une charge maximale de 2 A (230V ~).

Accessoires de branchement


Vous trouverez toutes les informations relatives au branchement d'accessoires dans les instructions d'utilisation qui vous ont été fournies pour les différents accessoires. Rendez-vous sur le site www.nibe.fr pour consulter la liste des accessoires compatibles avec F1245PC.

Accessoires avec un circuit imprimé AA5

Les accessoires contenant un circuit imprimé AA5 sont connectés au bornier de la pompe à chaleur AA3-X4: 13-15. Utilisez un câble de type LiYY, EKKX ou similaire.

Si plusieurs accessoires doivent être branchés, connectez la première carte d'accessoire directement au bornier de la pompe à chaleur. D'autres cartes auxiliaires sont branchées aux premières séries d'entrées.


Étant donné qu'il existe différents branchements pour les accessoires avec circuits imprimés AA5, lisez toujours les instructions du manuel pour les accessoires que vous allez installer.



Accessoires avec un circuit imprimé AA9

Les accessoires qui contiennent le circuit imprimé AA9 sont raccordés au bornier de la pompe à chaleur X4:9-12 sur la platine d'entrée AA3. Utilisez un câble de type LiYY, EKKX ou équivalent.

Étant donné qu'il existe différents branchements pour les accessoires avec circuits imprimés AA9, lisez toujours les instructions du manuel pour les accessoires que vous allez installer.



6 Mise en service et réglage

Préparations

1. Vérifiez que F1245PC n'a pas été endommagé durant le transport.
2. Vérifiez que le commutateur (SF1) est en position «  ».
3. Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le préparateurs ECS et le système de chauffage.
4. Vérifiez que le circulateur capteur est correctement installée (10 kW uniquement).



ATTENTION!

Vérifiez le disjoncteur et les disjoncteurs de protection du moteur. Ils peuvent avoir été déclenchés pendant le transport.



REMARQUE!

Ne démarrez pas la pompe à chaleur, car il est possible que l'eau qui se trouve dans le système ait gelé.

Remplissage et purge



ATTENTION!

Une ventilation insuffisante peut endommager des composants internes dans F1245PC.

Remplissage et purge du système de chauffage

Remplissage

1. Ouvrez la vanne de remplissage (externe, non incluse avec le produit). Remplissez le serpentin du préparateurs ECS ainsi que le reste du système de climatisation avec de l'eau.
2. Ouvrez la vanne de purge (QM22).
3. Lorsque l'eau qui s'échappe de la vanne de purge (QM22) n'est pas mélangée à de l'air, refermez la vanne. Après quelques instants, la pression commence à augmenter.
4. Refermez la vanne de remplissage une fois la pression appropriée obtenue.

Purge



REMARQUE!

Une ventilation insuffisante peut endommager les composants internes.

1. Purgez la pompe à chaleur via la vanne prévue à cet effet (QM22) et le reste du système d'émission via les vannes de purge appropriées.
2. Continuez à remplir et à purger jusqu'à ce que tout l'air ait été éliminé et que la pression correcte soit atteinte.



REMARQUE!

Le tuyau de l'échangeur à l'intérieur de la cuve doit être vidangé pour que de l'air puisse être libéré. Cela signifie que le système n'est pas nécessairement purgé malgré l'écoulement d'eau lorsque la vanne de purge (QM22) est ouverte.

Remplissage du préparateurs ECS

1. Ouvrez un robinet d'eau chaude dans la maison.
2. Remplissez le préparateurs ECS via le raccordement d'eau froide (XL3).
3. Lorsque l'eau qui s'écoule du robinet d'eau chaude ne contient plus d'air, cela signifie que le préparateurs ECS est plein. Vous pouvez alors refermer le robinet.

Remplissage et purge du système à eau glycolée




REMARQUE!

Une ventilation insuffisante peut endommager la pompe capteur.

Lors du remplissage du système à eau glycolée, mélangez l'eau et l'antigel dans un bac ouvert. Ce mélange devrait permettre d'éviter tout risque de gel jusqu'à -15 °C. Remplissez ensuite la eau glycolée en raccordant une pompe de remplissage.

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites au niveau du système à eau glycolée.
2. Branchez la pompe de remplissage et la conduite de retour au raccord de remplissage du système à eau glycolée, comme indiqué sur le schéma.
3. Si l'alternative 1 (cuve de niveau) est utilisée, fermez la soupape située sous la cuve de niveau (CM2).
4. Fermez la vanne à trois voies du raccord de remplissage (accessoire).
5. Ouvrez les vannes situées au niveau du raccord de remplissage.
6. Activez la pompe de remplissage.
7. Continuez à remplir jusqu'à ce que de l'eau pénètre dans la conduite de retour.
8. Fermez les vannes situées au niveau du raccord de remplissage.
9. Ouvrez la vanne à trois voies du raccord de remplissage.
10. Si l'alternative 1 (cuve de niveau) est utilisée, ouvrez la soupape située sous la cuve de niveau (CM2).



- XL 1 Branchement, débit de fluide caloporteur
- XL 2 Branchement, retour de fluide caloporteur
- XL 3 Branchement, eau froide
- XL 4 Branchement, eau chaude
- XL 6 Branchement, saumure entrante
- XL 7 Branchement, saumure sortante

Légende des symboles

Symbole	Signification
	Vanne d'arrêt
	Soupape de sécurité
	Cuve de niveau
	Vase d'expansion
	Manomètre
	Filtre à particules

Guide de démarrage



REMARQUE!

Il doit y avoir de l'eau dans le système de chauffage avant que le commutateur soit réglé sur " I ".

1. Réglez le commutateur de la pompe à chaleur (SF1) sur « I ».
2. Suivez les instructions indiquées dans le guide de démarrage sur l'écran de la pompe à chaleur. Si le guide de démarrage ne s'exécute pas lors de la mise sous tension de la pompe à chaleur, démarrez-le manuellement à partir du menu 5.7.



ASTUCE

Voir la page 40 pour une présentation plus détaillée du système de régulation de la pompe à chaleur (fonctionnement, menus, etc.).

Mise en service

Lorsque la pompe à chaleur est activée pour la première fois, un guide de démarrage s'ouvre automatiquement. Les instructions du guide de démarrage indiquent les mesures à prendre lors du premier démarrage ainsi que les réglages par défaut de la pompe à chaleur.

Le guide de démarrage garantit que le démarrage est effectué correctement et ne peut pas être ignoré. Il est possible d'ouvrir le guide de démarrage ultérieurement à partir du menu 5.7.




ATTENTION!

Tant que le guide de démarrage est actif, aucune fonction de l'installation ne débutera automatiquement.

Ce guide réapparaîtra à chaque redémarrage de l'installation, tant qu'il n'est pas désélectionné sur la dernière page.

Fonctionnement du guide de démarrage



C. Option / Réglage

A. Page

Vous pouvez voir ici à quel niveau du guide de démarrage vous êtes parvenu.

Naviguez entre les pages du guide de démarrage de la manière suivante :

1. Appuyez sur le bouton de commande jusqu'à ce que l'une des flèches en haut à gauche (au niveau du numéro de la page) ait été sélectionnée.
2. Appuyez sur le bouton OK pour changer de page dans le guide de démarrage.

B. Nom et numéro de menu

Lisez le menu du système de commande sur lequel cette page du guide de démarrage est basée. Les chiffres entre crochets réfèrent au numéro de menu du système de commande.

Pour en savoir plus sur les menus concernés, lisez les informations disponibles dans le menu d'aide ou consultez le manuel d'utilisation.

C. Option / Réglage

Apportez ici les réglages du système.

D. Menu Aide



Plusieurs menus sont dotés d'un symbole vous indiquant qu'une aide supplémentaire est disponible.

Pour accéder à l'aide :

1. sélectionnez le symbole Aide à l'aide du bouton de commande.
2. Appuyez sur le bouton OK.

Le menu Aide comprend plusieurs fenêtres que vous pouvez parcourir avec le bouton de commande.

Réglage et purge

Réglage de la pompe, opération automatique

Côté saumure

La pompe à eau glycolée doit fonctionner à la vitesse appropriée pour que le débit dans le système à eau glycolée soit correct. F1245PC comprend une pompe à eau glycolée qui peut être commandée automatiquement en mode standard. Vous devrez peut-être exécuter manuellement certaines fonctions et certains accessoires, puis définir la vitesse appropriée. Reportez-vous à la section Réglage de la pompe, fonctionnement manuel .

La commande automatique agit lorsque le compresseur est en marche et règle la vitesse de la pompe à eau glycolée afin d'obtenir une différence de température optimale entre les circuits de départ et de retour. Par exemple, pour le rafraîchissement passif, la pompe à eau glycolée doit fonctionner à une vitesse fixe qui est réglée via le menu 5.1.9

Côté chauffage

La pompe à fluide caloporteur doit fonctionner à la vitesse appropriée. Pour que le débit dans le système à fluide caloporteur soit correct, F1245PC comporte une pompe à fluide caloporteur qui peut être commandée automatiquement en mode standard. Vous devrez peut-être exécuter manuellement certaines fonctions et certains accessoires, puis définir la vitesse appropriée. Reportez-vous à la section Réglage de la pompe, fonctionnement manuel .

Cette commande automatique agit lorsque le compresseur est en marche et règle la vitesse de la pompe à fluide caloporteur, pour le mode de fonctionnement actuel, afin d'obtenir une différence de température optimale entre les circuits de départ et de retour. Lors de l'opération de chauffage, les réglages TEB (Température Extérieure de Base) et l'écart de température du menu 5.1.14 sont utilisés. Si nécessaire, la vitesse maximale de la pompe de circulation peut être limitée dans le menu 5.1.11.

Réglage de la pompe, fonctionnement manuel

Côté saumure

Pour régler le bon débit dans le circuit d'eau glycolée, vous devez avoir préalablement réglé la bonne vitesse de la pompe capteur. F1245PC comprend une pompe capteur pouvant être commandée automatiquement, mais si vous recherchez une vitesse manuelle, suivez les informations et schémas suivants. Pour un fonctionnement manuel « auto » doit être désactivé dans le menu 5.1.9.

Le débit doit compter une différence de température entre l'entrée eau glycolée (BT10) et l'entrée eau glycolée (BT11) de 2 - 5 °C lorsque le système est équilibré (de préférence, 5 minutes après la mise sous tension du compresseur). Vérifiez ces températures dans le menu 3.1 « infos d'entretien » et réglez la vitesse du circulateur capteur (GP2) jusqu'à atteindre la différence de température souhaitée. Une grande différence indique un faible débit de saumure tandis qu'une faible différence indique un niveau élevé de saumure.

Réglez la vitesse du circulateur capteur via le menu 5.1.9, voir page 49 (ne s'applique pas à F1245PC 10 kW).


F1245PC 10 kW

Vous pouvez choisir parmi trois courbes de commande différentes pour la pression proportionnelle (PT) et trois courbes de commande pour la puissance/pression constante (KT).


Le paramètre d'usine de la pompe est la courbe de commande de pression proportionnelle 2.

Pour alterner entre les modes de pression proportionnelle et constante et définir une courbe de commande :

- Appuyez sur le bouton d'incrémentement pendant deux secondes.
 - La pompe entre en mode Réglage et les voyants LED commencent à clignoter.
 - Clignotement rapide : pression proportionnelle.
 - Clignotement lent : force/pression constante.



- À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le réglage de la pompe change.
 - Pendant la séquence de réglage, les voyants LED correspondent à un type de clignotement spécifique qui indique la courbe de commande sélectionnée. Rapidement pour la courbe PT et lentement pour la courbe KT.
- Dix secondes après avoir appuyé sur un bouton pour la dernière fois.
 - Les paramètres entrent en vigueur.
 - La pompe revient en mode de fonctionnement.
- L'un des voyants LED (I, II et III)s'allume pour indiquer la courbe qui s'applique.
 - La pompe fonctionne conformément aux valeurs définies.




À partir des schémas ci-dessous, déterminez la vitesse conseillée pour la pompe capteur en fonctionnement manuel.

- 1 pompe de circulation
- - - 2 pompes de circulation


F1245PC 5 kW

Pression disponible, kPa
Puissance absorbée, W




F1245PC 6 kW

Pression disponible, kPa
Puissance absorbée, W




F1245PC 8 kW

Pression disponible, kPa
Puissance absorbée, W



F1245PC 10 kW

Pression disponible, kPa
Puissance absorbée, W



Cette pompe étant indépendante et n'étant pas contrôlée par la pompe à chaleur, les valeurs sont données par rapport aux différentes courbes de commande PT et non en pourcentage.

Côté chauffage

Pour régler le débit approprié dans le système d'émission, vous devez au préalable régler la vitesse appropriée pour la pompe à fluide caloporteur dans les différentes conditions de fonctionnement. La F1245PC comprend une pompe à fluide caloporteur qui peut être commandée automatiquement, mais il est possible si nécessaire de régler manuellement la vitesse en se reportant aux informations et au schéma ci-dessous. Pour un fonctionnement manuel, l'option « auto » doit être désactivée dans le menu 5.1.11.

Le débit doit présenter une différence de température adaptée aux conditions de fonctionnement (chauffage : 5 - 10 °C, production d'eau chaude : 5 - 10 °C, chauffage de la piscine : environ 15 °C) entre la sonde de température d'alimentation et le capteur de ligne de retour. Vérifiez ces températures dans le menu 3.1"infos d'entretien et réglez la vitesse de la pompe à fluide caloporteur (GP1) jusqu'à obtention de la différence de température souhaitée. Une grande différence indique un faible débit de fluide caloporteur tandis qu'une faible différence indique un débit élevé de fluide caloporteur.


Réglez la vitesse de la pompe à fluide caloporteur à partir du menu 5.1.11, voir page 49.

À partir des schémas ci-dessous, déterminez la vitesse conseillée pour le circulateur chauffage en fonctionnement manuel.

— Pression disponible, kPa
— p Puissance absorbée, W


F1245PC 5 kW

Pression disponible, kPa
Puissance absorbée, W




F1245PC 6 kW

Pression disponible, kPa
Puissance absorbée, W




F1245PC 8 kW

Pression disponible, kPa
Puissance absorbée, W



F1245PC 10 kW

Pression disponible, kPa
Puissance absorbée, W



Réajustement, purge, côté chauffage


De l'air se dégage initialement de l'eau chaude et il peut être nécessaire de purger le système. Si des gargouillements s'échappent de la pompe à chaleur ou du système de chauffage, une purge supplémentaire de tout le système est nécessaire.

Réglage, purge, côté capteur

Cuve de niveau

Vérifiez le niveau de liquide dans la cuve de niveau (CM2). Si le niveau de liquide a baissé, remplissez le système.


1. Fermez la soupape située sous la cuve.
2. Débranchez le raccord au-dessus de la cuve.
3. Remplissez avec de la saumure jusqu'à ce que la cuve soit environ remplie aux 2/3.
4. Rebranchez le raccord en haut de la cuve.
5. Ouvrez la soupape située sous la cuve.



Si la pression du système doit être remontée, fermez la vanne de la conduite entrante lorsque la pompe à eau glycolée (GP2) est en marche et que la cuve de niveau (CM2) est ouverte, afin que du liquide s'en échappe.

Vase d'expansion

Si vous utilisez un vase d'expansion à pression (CM3) au lieu d'une cuve de niveau, le niveau de pression est vérifié. En cas de chute de la pression, remplissez à nouveau le système.



Réglage de la température ambiante

Si la température ambiante requise n'est pas obtenue, il peut être nécessaire de procéder à un nouveau réglage.



Conditions climatiques froides

- Lorsque la température ambiante est trop basse, augmentez la valeur « courbe de chauffage » d'un cran dans le menu 1.9.1.1.
- Lorsque la température ambiante est trop élevée, réduisez la valeur « courbe de chauffage » d'un cran dans le menu 1.9.1.1.

Conditions climatiques chaudes

- Lorsque la température ambiante est trop basse, augmentez la valeur « température » (décalage de la courbe de chauffage) d'un cran dans le menu 1.1.1.
- Lorsque la température ambiante est trop élevée, réduisez la valeur « température » (décalage de la courbe de chauffage) d'un cran dans le menu 1.1.1.

Réglage de la courbe de chauffage/rafraîchissement



courbe de chauffage


Plage de réglage : 0 – 15

Valeur par défaut : 9

Vous pouvez sélectionner chauffage ou rafraîchissement dans le menu **courbe**. Le menu suivant (loi d'eau /loi d'eau froide) affiche les pentes relatives au chauffage et au rafraîchissement de votre habitation. L'objectif de la loi d'eau est de maintenir une température intérieure constante quelles que soient la température extérieure afin d'utiliser efficacement l'énergie. C'est à partir de ces lois d'eau que l'ordinateur de contrôle de la pompe à chaleur détermine la température de l'eau alimentant le système, la température de départ et donc, la température intérieure. Sélectionner la loi d'eau et lire ici les changements de température de départ à différentes températures extérieures. Le chiffre à droite du « système » affiche le système pour lequel vous avez sélectionné la loi d'eau ou la loi d'eau froide.

Coefficient de la courbe

La pente de la loi d'eau/loi d'eau froide indique de combien de degrés la température de départ est augmentée/diminuée lorsque la température extérieure chute/monte. Une pente plus importante signifie une température de départ plus élevée pour le chauffage ou une température de départ plus basse pour le rafraîchissement à une température extérieure donnée.



La pente optimale dépend des conditions climatiques de votre région, de si votre habitation est équipée de radiateurs ou d'un chauffage au sol et de sa qualité d'isolation.

La loi d'eau est réglée lors de l'installation du système de chauffage et ce, bien qu'un réglage puisse être nécessaire ultérieurement. Normalement, la loi d'eau ne doit pas nécessiter d'autre réglage.



ATTENTION!

Lors de réglages précis de la température ambiante, la courbe doit être décalée vers le haut ou le bas à partir du menu 1.1 **température**.

Décalage de la courbe

Un décalage de la courbe signifie que la température d'alimentation change de la même valeur pour toutes les températures extérieures. Ainsi, un décalage de la courbe de +2 unités, par exemple, augmente la température d'alimentation de 5 °C quelle que soit la température extérieure.

Température du circuit de chauffage - valeurs maximum et minimum

La température du circuit de chauffage ne pouvant pas être supérieure à la valeur maximale de réglage ou inférieure à la valeur minimale de réglage, la courbe de chauffage s'aplanit à ces températures.



ATTENTION!

Les systèmes de chauffage par le sol sont normalement réglés **temp. max. circuit écoule.** entre 35 et 45 °C.

Doit être restreint dans le cas du rafraîchissement par le sol temp. min. dép. chauff. afin de prévenir la formation de condensation.

Vérifiez la température maximale de votre plancher chauffant avec votre installateur/fournisseur.

Le chiffre à l'extrémité de la courbe indique la pente de la courbe. Le chiffre à côté du thermomètre indique le décalage de la courbe. Utilisez le bouton de commande pour définir une nouvelle valeur. Confirmez le nouveau réglage en appuyant sur le bouton OK.

La courbe 0 est une courbe personnalisée créée dans le menu 1.9.7.

Pour sélectionner une autre loi d'eau (pente) :



REMARQUE!

Si vous disposez d'un seul système d'émission, le numéro de la loi d'eau est déjà sélectionné lors de l'ouverture de la fenêtre Menu.

1. Sélectionnez le système d'émission (si vous en avez plusieurs) pour lequel la loi d'eau doit être modifiée.
2. Lorsque la sélection du système d'émission a été confirmée, le numéro de la loi d'eau est sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton OK pour accéder au mode Réglage
4. Sélectionnez une nouvelle courbe. Les courbes sont numérotées de 0 à 15. Plus le nombre est important, plus la pente sera raide et la température d'alimentation élevée. La courbe 0 signifie que **courbe personnalisée** (menu 1.9.7) est utilisé.
5. Appuyez sur le bouton OK pour quitter le réglage.

Pour lire une loi d'eau :

1. Tournez le bouton de commande de manière à ce que l'anneau sur l'axe avec la température extérieure soit sélectionné.
2. Appuyez sur le bouton OK.
3. Suivez la ligne grise jusqu'à la loi d'eau puis regardez à gauche pour relever la valeur de la température de départ pour la température extérieure sélectionnée.
4. Vous pouvez maintenant sélectionner les relevés de différentes températures extérieures en tournant le bouton de commande vers la droite ou la gauche et en relevant la température de départ correspondante.
5. Appuyez sur le bouton OK ou Retour pour quitter le mode Lecture.



ASTUCE

Attendez 24 heures pour que la température ambiante ait le temps de se stabiliser avant de modifier le réglage.

S'il fait froid à l'extérieur et que la température ambiante est trop basse, augmentez d'un incrément la pente de la loi d'eau.


S'il fait froid à l'extérieur et que la température des pièces est trop élevée, diminuez d'un incrément la pente de la loi d'eau.

S'il fait chaud à l'extérieur et que la température ambiante est trop basse, augmentez d'un incrément le décalage de la loi d'eau.

S'il fait chaud à l'extérieur et que la température ambiante est trop élevée, diminuez d'un incrément le décalage de la loi d'eau.

7 Commande - Présentation

Unité d'affichage



F Commutateur (SF1)

Trois positions sont possibles pour le commutateur :

- Marche (I)
- Veille (⏻)
- Mode Urgence (⚠)

Le mode Urgence doit être uniquement utilisé en cas de dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Dans ce mode, le compresseur est mis hors tension et l'appoint électrique se met en marche. L'écran de la pompe à chaleur est éteint et le voyant d'état s'allume en jaune.

G Port USB

Le port USB est caché sous le badge plastique sur lequel le nom du produit figure.

Le port USB est utilisé pour mettre à jour le logiciel.

Rendez-vous à l'adresse www.nibeuplink.com et cliquez sur l'onglet « Logiciel » pour télécharger la dernière version du logiciel pour votre installation.

A Affichage

L'écran affiche des instructions, les réglages et des informations de fonctionnement. Vous pouvez facilement parcourir les menus et les options pour régler la température ou obtenir les informations dont vous avez besoin.

B Voyant d'état

Le voyant d'état indique l'état de la pompe à chaleur. Il est :

- vert en fonctionnement normal ;
- jaune en mode Urgence ;
- rouge si une alarme a été déclenchée.

C Bouton OK

Le bouton OK vous permet de :

- confirmer des sélections de sous-menus/options/valeurs définies/pages dans le guide de démarrage.

D Bouton Retour

Le bouton Retour vous permet de :

- revenir au menu précédent ;
- modifier un réglage qui n'a pas été confirmé.


E Bouton de commande

Le bouton de commande peut être tourné vers la droite ou la gauche. Vous pouvez :

- parcourir les menus et les options ;
- augmenter ou diminuer les valeurs ;
- changer de page dans le cas d'instructions couvrant plusieurs pages (par exemple aide et infos d'entretien).

Système de menus

Lorsque la porte de la pompe à chaleur est ouverte, les quatre principaux menus du système de menus ainsi que certaines informations élémentaires s'affichent à l'écran.



Menu 1 - CLIM. INTÉRIEURE

Réglage et programmation de la température intérieure. Reportez-vous aux informations disponibles dans le menu d'aide ou le manuel d'utilisation.

Menu 2 - EAU CHAUDE

Réglage et programmation de la production d'ECS. Reportez-vous aux informations disponibles dans le menu d'aide ou le manuel d'utilisation.

Menu 3 - INFOS

Affichage de la température et d'autres informations de fonctionnement et accès au journal d'alarmes. Reportez-vous aux informations disponibles dans le menu d'aide ou le manuel d'utilisation.

Menu 4 - POMPE À CHALEUR

Réglage de l'heure, de la date, de la langue, de l'affichage, du mode de fonctionnement, etc. Voir les informations dans le menu d'aide ou le manuel utilisateur.


Menu 5 - ENTRETIEN

Réglages avancés. Ces réglages sont destinés uniquement aux installateurs ou aux techniciens. Le menu s'affiche lorsque vous maintenez le bouton Retour enfoncé pendant 7 secondes dans le menu de démarrage. Voir page 46.

Symboles à l'écran

Les symboles suivants peuvent apparaître à l'écran pendant le fonctionnement.

Symbole	Description
	Ce symbole apparaît à côté du panneau d'informations si le menu 3.1 contient des informations importantes.
	Ces deux symboles indiquent si le compresseur ou l'appoint supplémentaire est bloqué dans F1245PC. Ils peuvent, par exemple, être bloqués en fonction du mode de fonctionnement sélectionné via le menu 4.2, si le blocage est programmé via le menu 4.9.5 ou si une alarme s'est produite et empêche l'un des deux de fonctionner.
	Verrouillage du compresseur.
	Verrouillage du chauffage supplémentaire
	Ce symbole apparaît si le mode d'augmentation périodique ou le mode Luxe pour l'eau chaude est activé.
	Ce symbole indique si le « réglage vacances » est actif dans 4.7
	Ce symbole indique si la F1245PC communique avec NIBE Uplink.
	Ce symbole indique la vitesse réelle du ventilateur si elle diffère du réglage normal. L'accessoire NIBE FLM est nécessaire.
	Ce symbole indique si le chauffage de la piscine est actif. Accessoire nécessaire.
	Ce symbole indique si le rafraîchissement est actif. Accessoire nécessaire.



Fonctionnement

Pour déplacer le curseur, tournez le bouton de commande vers la gauche ou la droite. La position sélectionnée s'affiche en blanc et/ou a un coin relevé.




Sélection d'un menu

Pour progresser dans le système de menus, sélectionnez un menu principal et appuyez sur le bouton OK. Une nouvelle fenêtre s'affiche alors à l'écran avec les sous-menus.

Sélectionnez l'un des sous-menus en appuyant sur le bouton OK.

Sélection d'options



Alternative

Dans un menu d'options, l'option en cours de sélection est indiquée par une petite coche verte.

Pour sélectionner une autre option :

1. Cliquez sur l'option souhaitée. L'une des options est alors présélectionnée (en blanc).
2. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer l'option sélectionnée. Une petite coche verte apparaît à côté de l'option sélectionnée.

Réglage d'une valeur




Valeurs à modifier


Pour définir une valeur :

1. Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide du bouton de commande. 01
2. Appuyez sur le bouton OK. L'arrière-plan de la valeur s'affiche en vert pour vous indiquer que vous vous trouvez dans le mode de réglage. 01
3. Tournez le bouton de commande vers la droite pour augmenter la valeur et vers la gauche pour la réduire. 04
4. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la valeur que vous venez de définir. Pour modifier et revenir à la valeur d'origine, appuyez sur le bouton Retour. 04

Utilisez le clavier virtuel



Dans certains menus où du texte doit être saisi, un clavier virtuel est accessible.



En fonction du menu, vous pouvez avoir accès à différentes polices de caractères que vous pouvez sélectionner à l'aide de la molette de commande. Pour modifier le tableau des caractères, appuyez sur le bouton Précédent. Si un menu dispose uniquement d'une police de caractères, le clavier s'affiche directement.

Quand vous avez terminé d'écrire, marquez «OK» et appuyez sur le bouton OK.

Navigation entre les fenêtres

Un menu peut comprendre plusieurs fenêtres. Tournez le bouton de commande pour parcourir les différentes fenêtres.



Fenêtre du menu actuel Nombre de fenêtres dans le menu

Navigation entre les fenêtres du guide de démarrage.



Flèches permettant de parcourir les différentes fenêtres du guide de démarrage

1. Appuyez sur le bouton de commande jusqu'à ce que l'une des flèches en haut à gauche (au niveau du numéro de la page) ait été sélectionnée.
2. Appuyez sur le bouton OK pour changer d'étape dans le guide de démarrage.

Menu Aide



Plusieurs menus sont dotés d'un symbole vous indiquant qu'une aide supplémentaire est disponible.

Pour accéder à l'aide :

1. sélectionnez le symbole Aide à l'aide du bouton de commande.
2. Appuyez sur le bouton OK.

Le menu Aide comprend plusieurs fenêtres que vous pouvez parcourir avec le bouton de commande.

8 Commande - Menus

Menu 1 - CLIM. INTÉRIEURE

1 - CLIM. INTÉRIEURE	1.1 - température	Menu 1.1.1 - chauffage	
	1.2 - ventilation *	1.1.2 - rafraîchissement	
	1.3 - programmation	1.3.1 - chauffage	
		1.3.2 - rafraîch.	
		1.3.3 - ventilation *	
	1.9 - avancé	Menu 1.9.1 - courbe	1.9.1.1 courbe de chauffage
			1.9.1.2 - loi d'eau rafr
		1.9.2 - réglage externe	
		1.9.3 - temp. min. dép. chauff.	1.9.3.1 - chauffage
			1.9.3.2 - rafraîch.
		1.9.4 - réglages sondes d'ambiance	
		1.9.5 - réglages du rafraîchissement	
		1.9.6 - temps retour ventil. *	
		1.9.7 - courbe personnalisée	1.9.7.1 - chauffage
			1.9.7.2 - rafraîch.
		1.9.8 - décalage de points	
		1.9.9 - Refroidissement nocturne	
		1.9.11 - +Adjust	
		1.9.12 - rafraîchissement FLM*	

Menu 2 - EAU CHAUDE

2 - EAU CHAUDE	2.1 - luxe temporaire	
	2.2 - mode de confort	
	2.3 - programmation	
	2.9 - avancé	2.9.1 - augmentation périodique
		2.9.2 - recirc. d'eau chaude

Menu 3 - INFOS

3 - INFOS	3.1 - infos d'entretien
	3.2 - infos compresseur
	3.3 - infos chaleur suppl.
	3.4 - journal des alarmes
	3.5 - journal temp. int

* Accessoires nécessaires.

Menu 4 - POMPE À CHALEUR

4 - POMPE À CHALEUR	4.1 - fonctions supplém.	4.1.1 - piscine *
		Menu 4.1.2 - piscine 2 *
		4.1.3 - internet
		4.1.3.1 - NIBE Uplink
		4.1.3.8 - réglages tcp/ip
		4.1.3.9 - réglages proxy
		Menu 4.1.4 - sms *
		Menu 4.1.5 - SG Ready
		4.1.6 - smart price adaption™
		4.1.7 - domotique
		4.1.8 - smart energy source™
		4.1.8.1 - réglages
		4.1.8.2 - déf. tarif
		4.1.8.3 - déf. fact. principal
		4.1.8.4 - périodes tarifaires, électricité
		4.1.8.5 - périodes tarifaires, tarif fixe
		4.1.8.6 - pér tarifaire, aj. dériv. ext.
		4.1.8.7 - pér tarifaire, aj. étape ext.
		4.1.8.8 - périodes tarifaires, OPT10
	4.2 - mode de fonct.	
	4.3 - mes icônes	
	4.4 - heure et date	
	4.6 - langue	
	4.7 - réglage vacances	
	4.9 - avancé	4.9.1 - priorité de fonct.
		4.9.2 - réglage du mode auto
		4.9.3 - réglage minutes degrés
		4.9.4 - réglage d'usine utilisateur
		4.9.5 - prog. du verrouillage

* Accessoire nécessaire.

Menu 5 - ENTRETIEN

Aperçu

5 - ENTRETIEN	5.1 - réglages de fonctionnement	5.1.1 - réglages de l'eau chaude
		5.1.2 - temp. max. circuit écoule.
		5.1.3 - diff. max. de temp. du circuit
		5.1.4 - actions alarmes
		5.1.5 - vit. ventilation air extrait *
		Menu 5.1.7 - régl. al. pompe capteur
		5.1.8 - mode fonct. pompe capteur
		5.1.9 - Vitesse pompe saumure
		5.1.10 - mode fonct. pompe chauffage
		5.1.11 - vit. pompe chauffage
		5.1.12 - suppl. électrique interne
		5.1.14 - débit déf. système clim.
		5.1.22 - heat pump testing
	5.2 - réglages système	5.2.4 - accessoires
	5.3 - réglage des accessoires	5.3.1 - FLM *
		5.3.2 - chal. sup. com. par dériv. *
		5.3.3 - zones suppl. *
		5.3.4 - chauffage solaire *
		5.3.6 - chal. sup. com. par incrém.
		5.3.8 - eau chaude confort *
		5.3.11 - modbus *
		5.3.12 - module d'air extrait/insufflé *
		5.3.15 - Module de communication GBM *
		5.3.16 - Capteur d'humidité *
		5.3.22 - commande photovol*
	5.4 - Entrées/sorties circuit	
	5.5 - réglage d'usine param avancés	
	5.6 - commande forcée	
	5.7 - guide de démarrage	
	5.8 - démarrage rapide	
	5.9 - fonction séchage du sol	
	5.10 - journal des modifications	
	5.12 - pays	

* Accessoire nécessaire.

Allez dans le menu principal, actionnez et maintenez enfoncé le bouton Retour pendant 7 secondes pour accéder au menu Maintenance.

Sous-menus

Menu **ENTRETIEN** comporte du texte en orange et est destiné aux utilisateurs avancés. Ce menu comprend plusieurs sous-menus. Vous trouverez les informations d'état pour le menu correspondant à droite des menus.

réglages de fonctionnement Réglages de fonctionnement de la pompe à chaleur.

réglages système Réglages système de la pompe à chaleur, activation des accessoires, etc.

réglage des accessoires Réglages de fonctionnement de divers accessoires.

Entrées/sorties circuit Réglage du logiciel de contrôle des entrées et des sorties sur la platine d'entrée (AA3).

réglage d'usine param avancés Réinitialisation complète de tous les réglages (y compris les réglages accessibles à l'utilisateur) aux valeurs par défaut.

commande forcée Commande forcée des différents éléments de la pompe à chaleur.

guide de démarrage Démarrage manuel du guide de démarrage lorsque la pompe à chaleur est activée pour la première fois.

démarrage rapide Démarrage rapide du compresseur.

REMARQUE!

Des réglages incorrects dans les menus d'entretien peuvent endommager la pompe à chaleur.

Menu 5.1 - réglages de fonctionnement

Des réglages de fonctionnement de la pompe à chaleur peuvent être effectués à partir des sous-menus.

Menu 5.1.1 - réglages de l'eau chaude

temp. de démarrage économique/normal/luxe

Plage de réglage : de 5 à 70 °C

Réglage d'usine (°C) :

	kW	écono- mique	normal	luxe
Émail	5	41	44	47
	6	40	43	46
	8	39	42	45
	10	37	40	43
Inoxydable	5	42	45	48
	6	41	44	47
	8	40	43	46
	10	38	41	44

temp. arrêt économique/normal/luxe

Plage de réglage : de 5 à 70 °C

Réglage d'usine (°C) :

	kW	écono- mique	normal	luxe
Émail	5	45	48	51
	6	44	47	50
	8	43	46	49
	10	41	44	47
Inoxydable	5	46	49	52
	6	45	48	51
	8	44	47	50
	10	42	45	48

temp. arrêt augm. périodique

Plage de réglage : 55 – 70 °C

Réglage d'usine : 55 °C

Vous pouvez définir ici les températures de démarrage et d'arrêt de l'eau chaude pour les différentes options de confort dans le menu 2.2. Vous pouvez également définir la température d'arrêt pour une augmentation périodique via le menu 2.9.1.

Menu 5.1.2 - temp. max. circuit écou.

système de climatisation

Plage de réglage : 5-70 °C

Valeur par défaut : 60 °C

La température d'alimentation maximale pour le système d'émission peut être définie ici. Si l'installation comporte plusieurs systèmes d'émission, les températures d'alimentation individuelles maximum peuvent être définies pour chaque système. La température d'alimentation maximale des systèmes d'émission 2 à 8 ne peut pas être supérieure à celle du système d'émission 1.



ATTENTION!

Les systèmes de plancher chauffant sont normalement **temp. max. circuit écou.** réglés entre 35 et 45 °C.

Vérifiez la température maximale de votre sol avec votre fournisseur.

Menu 5.1.3 - diff. max. de temp. du circuit

diff max compresseur

Plage de réglage : de 1 à 25 °C

Valeur par défaut : 10 °C

diff max add.

Plage de réglage : de 1 à 24 °C

Valeur par défaut : 7 °C

Vous pouvez définir ici la différence maximum autorisée entre la température de départ calculée et la température réelle lorsque le compresseur est en mode Chaleur suppl. La diff. max. de l'appoint ne doit jamais être supérieure à la diff. max. du compresseur

diff max compresseur

Lorsque la température d'eau de chauffage réelle **dévie** de la valeur définie par rapport à celle calculée, la pompe à chaleur est forcée à s'arrêter ou à démarrer, indépendamment de la valeur des degrés-minutes.

Si la température de départ actuelle **dépasse** la valeur définie, la valeur des degrés-minutes est réglée sur 0. Le compresseur de la pompe à chaleur s'arrête lorsqu'il n'y a qu'une demande de chauffage.

diff max add.

Si « supplément » est sélectionné et activé dans le menu 4.2 et que la température d'eau de chauffage actuelle **dépasse** celle calculée avec la valeur définie, l'appoint est forcé à s'arrêter.

Menu 5.1.4 - actions alarmes

Sélectionnez ici la manière dont vous souhaitez être prévenu du déclenchement d'une alarme à l'écran.

Les différentes possibilités sont les suivantes : la pompe à chaleur arrête de générer de la chaleur (réglage par défaut) et/ou elle réduit la température ambiante.



ATTENTION!

Si aucune action d'alarme n'est sélectionnée, la consommation d'énergie peut être plus élevée en cas d'alarme.

Menu 5.1.5 - vit. ventilation air extrait (accessoire requis)

normal et vitesse 1-4

Plage de réglage : 0 – 100 %

Définissez ici la vitesse de ventilateur parmi les cinq vitesses sélectionnables.



ATTENTION!

Un flux de ventilation incorrect risque d'endommager l'habitation et d'accroître la consommation d'énergie.

Menu 5.1.7 - régl. al. pompe capteur

départ capteur mini

Plage de réglage : de -12 à 15 °C

Valeur par défaut : -8 °C

retour capteur maxi

Plage de réglage : de 10 à 30 °C

Valeur par défaut : 20 °C

départ capteur mini

Définissez la température à laquelle la pompe à chaleur doit activer l'alarme en cas de température de sortie d'eau glycolée basse.

Si « réinitialisation automatique » est sélectionné, l'alarme se réinitialise lorsque la température a augmenté d'1 °C en dessous de la valeur définie.

retour capteur maxi

Définissez la température à laquelle la pompe à chaleur doit activer l'alarme en cas de température d'entrée d'eau glycolée élevée.

Sélectionnez « alarme activée » pour activer l'alarme.

Menu 5.1.8 - mode fonct. pompe capteur

mode de fonct.

Plage de réglage : intermittent, continu, continu 10 jours

Valeur par défaut : intermittent

Définissez ici le mode de fonctionnement de la pompe à saumure.

intermittent : la pompe capteur démarre 20 secondes avant et s'arrête environ 20 après le compresseur.

continu : fonctionnement continu.

continu 10 jours : fonctionnement continu pendant 10 jours. La pompe à chaleur passe ensuite en fonctionnement intermittent.



ASTUCE

Vous pouvez utiliser « continu 10 jours » au démarrage pour obtenir une circulation continue lors d'une période de démarrage de manière à purger le système plus facilement.

Menu 5.1.9 - Vitesse pompe saumure

mode de fonct.

Plage de réglage : auto / manuel / delta fixe
Valeur par défaut : auto

delta T

Plage de réglage : 2 - 10 °C
Réglage d'usine : 4 °C

vit. mode attente

Plage de réglage : 1 - 100 %
Réglage d'usine : 70 %

manuel

Plage de réglage : 1 - 100 %
Réglage d'usine : 100 %

vit. raf. passif

Plage de réglage : 1 - 100 %
Réglage d'usine : 100 %

Ce menu ne s'affiche pas si vous possédez un F1245PC 10 kW.

Définissez ici la vitesse de la pompe à eau glycolée. Sélectionnez « auto » si la vitesse de la pompe capteur doit être régulée automatiquement (réglage d'usine) pour un fonctionnement optimal.

Pour une utilisation manuelle de la pompe à eau glycolée, désactivez « auto » et définissez la valeur entre 1 et 100 %.

Pour un fonctionnement de la pompe à eau glycolée avec un « delta fixe », sélectionnez « delta fixe » sous « mode de fonct. » et définissez la valeur entre 2 et 10 °C.

La vitesse de la pompe capteur lors du rafraîchissement (la pompe capteur fonctionne alors en mode manuel) peut aussi être définie ici.

Menu 5.1.10 - mode fonct. pompe chauffage

mode de fonct.

Plage de réglage : auto, intermittent
Valeur par défaut : auto

Définissez ici le mode de fonctionnement de la pompe de circulation.

auto : la pompe de circulation fonctionne conformément au mode de fonctionnement réel de F1245PC.

intermittent : La pompe à fluide caloporteur démarre environ 20 secondes avant le compresseur et s'arrête au même moment.

Menu 5.1.11 - vit. pompe chauffage

État de fonctionnement

Plage de réglage : auto / manuel
Valeur par défaut : auto

Réglage manuel, eau chaude

Plage de réglage : 1 - 100 %
Réglage d'usine 5 kW : 35 %
Réglage d'usine 6 kW : 40 %
Réglage d'usine 8 kW, email : 55 %
Réglage d'usine 8 kW, acier inoxydable : 40 %
Réglage d'usine 10 kW, email : 70 %
Réglage d'usine 10 kW, acier inoxydable : 55 %

Réglage manuel, chauffage

Plage de réglage : 1 - 100 %
Valeurs par défaut : 70 %

Réglage manuel, piscine

Plage de réglage : 1 - 100 %
Valeurs par défaut : 70 %

mode attente

Plage de réglage : 1 - 100 %
Valeurs par défaut : 30 %

vitesse max. autorisée

Plage de réglage : 50 - 100 %
Valeurs par défaut : 100 %

vit. raf. passif

Plage de réglage : 1 - 100 %
Valeurs par défaut : 70 %

Définissez la vitesse à laquelle le circulateur chauffage est supposé fonctionner dans le mode actuel. Sélectionnez « auto » si la vitesse du circulateur chauffage doit être régulée automatiquement (réglage d'usine) pour un fonctionnement optimal.

Si « auto » est activé pour le chauffage, vous pouvez aussi définir le réglage « vitesse max. autorisée » qui restreint la pompe à fluide caloporteur et n'autorise pas son fonctionnement à une vitesse supérieure à la valeur définie.

Pour une utilisation manuelle de la pompe à fluide caloporteur, désactivez « auto » pour le mode de fonctionnement en cours, puis définissez la valeur entre 0 et 100% (la valeur précédemment définie pour « vitesse max. autorisée » ne s'applique plus).

« **chauffage** » indique le mode de fonctionnement « chauffage » pour le circulateur chauffage.

« **mode attente** » indique le mode de fonctionnement « chauffage » ou « rafraîchissement » pour le circulateur chauffage mais quand la pompe à chaleur n'a pas besoin du compresseur ni d'un appoint électrique supplémentaire alors elle ralentit.

« **eau chaude** » indique le mode de fonctionnement « eau chaude » pour le circulateur chauffage.

« **piscine** » (accessoire nécessaire) indique le mode de fonctionnement du chauffage de la piscine pour la pompe à fluide caloporteur.

"**rafraîch.**" indique le mode de fonctionnement du rafraîchissement pour la pompe de fluide caloporteur.

La vitesse de la pompe à chaleur lors du rafraîchissement actif et passif (la pompe capteur fonctionne alors en mode manuel) peut aussi être définie ici.

Menu 5.1.12 - suppl. électrique interne

app. él. connecté max.

Plage de réglage : 7 / 9

Valeur par défaut : 7

régl. appoint élec. max.

Plage de réglage : 0 - 9 kW

Réglage d'usine : 6 kW

taille des fusibles

Plage de réglage : 1 - 200 A

Réglage d'usine : 16 A

Rapport transformation

Plage de réglage : 300 - 3000

Réglage d'usine : 300

Définissez ici la puissance maximale du chauffage électrique supplémentaire interne de F1245PC ainsi que la taille du fusible de l'installation.

Vous pouvez également vérifier ici quel capteur d'intensité est installé sur quelle phase entrante de la propriété (des capteurs d'intensité doivent être installés, voir page 27). Pour cela, sélectionnez « ordre phases détection » et appuyez sur le bouton OK.

Les résultats de ces vérifications apparaissent juste en dessous des sélections du menu « ordre phases détection ».

Menu 5.1.14 - débit déf. système clim.

préréglages

Plage de réglage : radiateur, chauff. au sol, rad. + chauff. sol, DOT °C

Valeur par défaut : radiateur

Plage de réglage DOT : -40,0 – 20,0 °C

Réglage d'usine DOT : -18,0 °C

réglage perso

Plage de réglage dT au DOT : 0,0 – 25,0

Réglage d'usine dT au DOT : 10,0

Plage de réglage DOT : -40,0 – 20,0 °C

Réglage d'usine DOT : -18,0 °C

Le type de système de distribution de chaleur de la pompe de circulation (GP1) est défini ici.

dT au DOT est la différence en degrés entre les températures de départ et de retour à la température extérieure.

Menu 5.1.22 - heat pump testing



REMARQUE!

Ce menu est destiné à tester F1245PC d'après les différentes normes.

L'utilisation de ce menu pour des motifs autres peut provoquer un mauvais fonctionnement de votre installation.

Ce menu contient plusieurs sous-menus, un pour chaque norme.

Menu 5.2 - réglages système

Vous pouvez effectuer ici différents réglages système pour la pompe à chaleur, comme, par exemple quels accessoires installer.

Menu 5.2.4 - accessoires

Informez ici la pompe à chaleur des accessoires installés.

Vous pouvez activer les accessoires connectés de deux manières différentes. Sélectionnez l'alternative dans la liste ou utilisez la fonction automatique « recherche acc. installés ».

recherche acc. installés

Sélectionnez « recherche acc. installés » et appuyez sur le bouton OK pour trouver automatiquement les accessoires connectés au F1245PC.



ATTENTION!

Certains accessoires sont introuvables avec la fonction de recherche et doivent être sélectionnés dans le menu 5.4.



REMARQUE!

Sélectionnez uniquement l'option de pompe à eau souterraine si l'accessoire AXC 40 doit être utilisé pour commander la pompe de circulation.

Menu 5.3 - réglage des accessoires

Les réglages de fonctionnement des accessoires installés et activés s'effectuent dans les sous-menus correspondants.

Menu 5.3.1 - FLM

fonct. continu pompe

Plage de réglage : marche/arrêt

Réglage d'usine : arrêt

durée entre dégivrages

Plage de réglage : de 1 à 30 h

Valeur par défaut : 10 h

mois entre alarmes de filtre

Plage de réglage : 1 – 12

Valeur par défaut : 3

activation climatisation

Plage de réglage : marche/arrêt

Réglage d'usine : arrêt

fonct. continu pompe : permet de sélectionner le fonctionnement continu de la pompe de circulation du module d'extraction d'air.

durée entre dégivrages : permet de définir l'intervalle de temps minimum entre deux dégivrages de l'échangeur thermique du module d'extraction d'air.

Lorsque le module d'extraction d'air est en fonctionnement, l'échangeur thermique est refroidi de sorte que de la glace se forme dessus. Lorsque la quantité de glace formée est trop importante, la capacité de transfert de chaleur de l'échangeur thermique est réduite et un dégivrage est alors nécessaire. Le dégivrage permet de chauffer l'échangeur thermique de sorte que la glace fonde et s'écoule via la conduite de condensation.

mois entre alarmes de filtre : permet de définir le nombre de mois devant s'écouler avant que la pompe à chaleur ne signale qu'il est temps de nettoyer le filtre du module d'extraction d'air.

Nettoyez régulièrement le filtre à air du module d'extraction d'air, en fonction de la quantité de poussière contenue dans l'air de ventilation.

activation climatisation : Activer ici le rafraîchissement via le module d'air extrait. Quand la fonction a été activée, les réglages du rafraîchissement s'affichent dans le système de menu.

Référez-vous aux instructions d'installation des accessoires pour obtenir une description de cette fonction.

Menu 5.3.2 - chal. sup. com. par dériv.

appoint prioritaire

Plage de réglage : marche/arrêt

Réglage d'usine : arrêt

dém. source chaleur sup.

Plage de réglage : de 0 à 2000 DM

Valeurs par défaut : 400 DM

temps fonct. mini

Plage de réglage : de 0 à 48 h

Valeur par défaut : 12 h

temp. min

Plage de réglage : de 5 à 90 °C

Valeur par défaut : 55 °C

amplif. robinet mélangeur

Plage de réglage : de 0,1 à 10,0

Valeur par défaut : 1,0

retard robinet mélangeur

Plage de réglage : de 10 à 300 s

Valeurs par défaut : 30 s

Vous pouvez définir ici l'heure de démarrage de l'appoint supplémentaire, le temps d'exécution minimum ainsi que la température minimum pour un appoint externe avec dérivation. Un appoint externe avec dérivation correspond, par exemple, à une chaudière à bois/fioul/gaz/granulés.

Vous pouvez régler l'amplification de la vanne directionnelle et son temps d'attente.

En sélectionnant « appoint prioritaire », vous utilisez la chaleur provenant de l'appoint au lieu de celle de la pompe à chaleur. La vanne directionnelle est régulée tant qu'il y a de la chaleur, sinon elle est fermée.

Référez-vous aux instructions d'installation des accessoires pour obtenir une description de cette fonction.

Menu 5.3.3 - zones suppl.

Utiliser en mode chauffage

Plage de réglage : marche/arrêt

Réglage d'usine : marche

Utiliser en mode rafr

Plage de réglage : marche/arrêt

Réglage d'usine : arrêt

amplif. robinet mélangeur

Plage de réglage : 0,1 – 10,0

Valeur par défaut : 1,0

retard robinet mélangeur

Plage de réglage : de 10 à 300 s

Valeurs par défaut : 30 s

Choisissez dans le menu 5.3.3 le système d'émission (2 - 8) à définir. Dans le menu suivant, vous pouvez effectuer des réglages pour le système d'émission que vous avez sélectionné.

Si la pompe à chaleur est raccordée à plusieurs systèmes d'émission et que les appareils ne sont pas réglés pour refroidir, de la condensation peut se former.

Pour éviter la condensation, vérifiez que l'option « Utiliser en mode chauffage » est sélectionnée pour les systèmes d'émission qui ne sont pas destinés au rafraîchissement. Cela signifie que les circuits secondaires des systèmes d'émission supplémentaires se ferment lorsque le rafraîchissement est activé.



ATTENTION!

Cette option de réglage s'affiche uniquement lorsque l'option « Mod. rafr. actif/pass. 2 tubes » ou « tuyau 2 refroidis. passif » est activée dans le menu 5.2.

Définissez l'amplification de la dérivation ainsi que son temps d'attente pour les différents systèmes émetteurs supplémentaires installés.

Référez-vous aux instructions d'installation des accessoires pour obtenir une description de cette fonction.

Menu 5.3.4 - chauffage solaire

démarrer delta-T

Plage de réglage : 1 - 40 °C

Valeur par défaut : 8 °C

arrêter delta-T

Plage de réglage : 0 - 40 °C

Valeur par défaut : 4 °C

température de cuve max.

Plage de réglage : 5 - 110 °C

Valeur par défaut : 95 °C

temp. collecteur solaire max.

Plage de réglage : 80 - 200 °C

Valeur par défaut : 125 °C

température antigel

Plage de réglage : -20 - +20 °C

Valeur par défaut : 2 °C

démar. refroid. collect. solaire

Plage de réglage : 80 - 200 °C

Valeur par défaut : 110 °C

recharge passive - température d'activation

Plage de réglage : 50 - 125 °C

Valeur par défaut : 110 °C

recharge passive - Temp. désactivation

Plage de réglage : 30 - 90 °C

Valeur par défaut : 50 °C

recharge active - activation dT

Plage de réglage : 8 - 60 °C

Valeur par défaut : 40 °C

recharge active - désactivation dT

Plage de réglage : 4 - 50 °C

Valeur par défaut : 20 °C

démarrer delta-T, arrêter delta-T : vous pouvez régler ici la différence de température entre panneau solaire et cuve solaire à laquelle la pompe de charge doit démarrer et s'arrêter.

température de cuve max., temp. collecteur solaire max. : vous pouvez régler ici les températures maximales des panneaux solaires respectifs des réservoirs auxquels la pompe de circulation doit s'arrêter. Ceci afin d'assurer une protection contre les températures excessives dans le réservoir solaire.

Si l'unité comprend une fonction antigel, un rafraîchissement du panneau solaire et/ou une fonction de recharge passive/active, vous pouvez les activer ici. Quand la fonction a été activée, vous pouvez effectuer des réglages. « Refr. panneau sol. », « recharge passive » et « recharge active » ne peuvent être combinées, seule une fonction ne peut être activée.

protection contre le gel

température antigel : vous pouvez régler ici la température du panneau solaire à laquelle la pompe de charge doit démarrer pour empêcher le gel.

Refr. panneau sol.

démar. refroid. collect. solaire : si la température du panneau solaire est supérieure au réglage et que la température de la cuve solaire est supérieure à la température maximale réglée, la fonction de rafraîchissement externe est activée.

recharge passive

température d'activation : Si la température du panneau solaire est supérieure à celle du réglage, la fonction s'active. La fonction est bloquée pendant une heure si la température de l'eau glycolée dans la pompe à chaleur (BT10) est plus élevée que la valeur réglée pour « retour capteur maxi » dans le menu. 5.1.7

Temp. désactivation : Si la température du panneau solaire est inférieure à celle du réglage, la fonction est désactivée.

recharge active

activation dT : Si la différence entre la température du panneau solaire (BT53) et la température de l'eau glycolée dans la pompe à chaleur (BT10) est supérieure à ce réglage, alors la fonction est activée. La fonction est bloquée pendant une heure si la température de l'eau glycolée dans la pompe à chaleur (BT10) est plus élevée que la valeur réglée pour « retour capteur maxi » dans le menu. 5.1.7

désactivation dT : Si la différence entre la température du panneau solaire (BT53) et la température de l'eau glycolée dans la pompe à chaleur (BT10) est inférieure à ce réglage, alors la fonction est désactivée.

Référez-vous aux instructions d'installation des accessoires pour obtenir une description de cette fonction.

Menu 5.3.6 - chal. sup. com. par incrém.

dém. source chaleur sup.

Plage de réglage : de 0 à 2000 DM

Valeurs par défaut : 400 DM

dém. entre étages appoints

Plage de réglage : de 0 à 1000 DM

Valeurs par défaut : 100 DM

incrément max

Plage de réglage
(étagement binaire désactivé) : 0 – 3

Plage de réglage
(étagement binaire activé) : 0 – 7

Valeur par défaut : 3

étagement binaire

Plage de réglage : marche/arrêt

Réglage d'usine : arrêt

Paramétrez ici le chauffage supplémentaire commandé par incréments. Le chauffage supplémentaire commandé par incréments peut être, par exemple, une chaudière électrique externe.

Par exemple, pour sélectionner le moment de démarrage de l'appoint supplémentaire, vous pouvez définir le nombre maximum d'incréments autorisé et décider si la progression binaire doit être utilisée.

Lorsque l'incrémentation binaire est désactivée (arrêtée), les paramètres se rapportent à l'incrémentation linéaire.

Référez-vous aux instructions d'installation des accessoires pour obtenir une description de cette fonction.

Menu 5.3.8 - eau chaude confort

activat° robinet mélange

Plage de réglage : marche/arrêt

Réglage d'usine : arrêt

eau chaude départ

Plage de réglage : 40 - 65 °C

Valeur par défaut : 55 °C

amplif. robinet mélangeur

Plage de réglage : 0,1 – 10,0

Valeur par défaut : 1,0

retard robinet mélangeur

Plage de réglage : de 10 à 300 s

Valeurs par défaut : 30 s

Effectuez ici les réglages de confort de l'eau chaude sanitaire.

Référez-vous aux instructions d'installation des accessoires pour obtenir une description de cette fonction.

activat° robinet mélang : indiquez si une vanne mélangeuse permettant de limiter la température de l'eau chaude du préparateur ECS est installée.

Si cette alternative a été activée, vous pouvez définir la température de l'eau chaude sortante, l'amplification de la dérivation et le temps d'attente de la dérivation pour la vanne mélangeuse.

eau chaude départ : il est possible de définir ici la température à laquelle la vanne mélangeuse limite l'eau chaude sanitaire dans le préparateur ECS.

Référez-vous aux instructions d'installation des accessoires pour obtenir une description de cette fonction.

Menu 5.3.11 - modbus

Adresse

Réglage d'usine : adresse 1

À partir de la version Modbus 40 incluse, 10 l'adresse peut être réglée entre 1 et 247. Les versions antérieures ont une adresse statique.

Référez-vous aux instructions d'installation des accessoires pour obtenir une description de cette fonction.

Menu 5.3.12 - module d'air extrait/insufflé

Temp. air repris la plus basse

Plage de réglage : 0 – 10 °C

Valeur par défaut : 5 °C

dérivation à temp.

Plage de réglage : 2 – 10 °C

Valeur par défaut : 4 °C

mois entre alarmes de filtre

Plage de réglage : 1 – 24

Valeur par défaut : 3

Temp. air repris la plus basse : définissez la température d'air extrait minimum pour empêcher le gel de l'échangeur thermique.

dérivation à temp. : si une sonde d'ambiance est installée, définissez la surtempérature à laquelle le registre de dérivation doit s'ouvrir.

mois entre alarmes de filtre : définissez la fréquence à laquelle l'alarme de filtre doit s'afficher.

Référez-vous aux instructions d'installation des ERS pour obtenir une description de cette fonction.

Menu 5.3.15 - Mod. com. GBM

dém. source chaleur sup.

Plage de réglage : 10 - 2 000 DM

Réglage d'usine : 400 DM

hystérésis

Plage de réglage : 10 - 2 000 DM

Réglage d'usine : 100 DM

Réglez ici la chaudière GBM 10-15. Par exemple, vous pouvez sélectionner la chaudière à démarrer. Reportez-vous aux instructions d'installation des accessoires pour obtenir une description de cette fonction.

Menu 5.3.16 - Capteur d'humidité

prév. de la condensation, syst.

Plage de réglage : marche/arrêt

Réglage d'usine : arrêt

Limite HR dans la pièce, syst.

Plage de réglage : marche/arrêt

Réglage d'usine : arrêt

Ici, vous pouvez choisir si votre (vos) système(s) doit (doivent) limiter le niveau d'humidité relative (HR) en mode de chauffage ou de refroidissement.

Vous pouvez aussi choisir de limiter le niveau minimum de refroidissement pour éviter la formation de condensation sur les tuyaux et les composants du système de refroidissement.

Référez-vous aux instructions d'installation des HTS 40 pour obtenir une description de cette fonction.

Menu 5.3.22 - commande photovol

dét. temp ambiante

Plage de réglage : marche/arrêt

Réglage d'usine : arrêt

dét. eau chaude

Plage de réglage : marche/arrêt

Réglage d'usine : arrêt

Ici, vous choisissez si EME 10 doit affecter la température ambiante et / ou l'eau chaude.

Référez-vous aux instructions d'installation des accessoires pour obtenir une description de cette fonction.

Menu 5.4 - Entrées/sorties circuit

Indiquez ici où le contact de fonction externe a été branché au bornier : soit à l'une des cinq entrées AUX, soit à utgång AA3-X7.

Menu 5.5 - réglage d'usine param avancés

Vous pouvez réinitialiser ici l'ensemble des réglages effectués (y compris ceux accessibles à l'utilisateur) aux valeurs par défaut.



REMARQUE!

Après la réinitialisation, le guide de démarrage s'affichera lors du prochain redémarrage de la pompe à chaleur.

Menu 5.6 - commande forcée

Vous pouvez forcer ici la commande des différents éléments de la pompe à chaleur et des accessoires connectés.



REMARQUE!

Contrôle forcé à utiliser uniquement pour le dépannage. L'utilisation de cette fonction à d'autres fins peut endommager les composants de votre système d'émission.

Menu 5.7 - guide de démarrage

Le guide de démarrage démarrera automatiquement lorsque vous activerez la pompe à chaleur pour la première fois. Démarrez-le manuellement ici.

Voir la page 33 pour plus d'informations sur le guide de démarrage.

Menu 5.8 - démarrage rapide

Le compresseur peut être démarré à partir d'ici.



ATTENTION!

Pour pouvoir démarrer le compresseur, il doit y avoir une demande de chauffage ou d'eau chaude.



ATTENTION!

Ne démarrez pas le compresseur rapidement trop souvent sur un intervalle temporel court car vous risqueriez d'endommager le compresseur et ses accessoires.

Menu 5.9 - fonction séchage du sol

durée de période 1 – 7

Plage de réglage : 0 – 30 jours

Réglage d'usine, période 1 – 3, 5 – 7: 2 jours

Réglage d'usine, période 4: 3 jours

temp de période 1 – 7

Plage de réglage : 15 – 70 °C

Valeur par défaut :

temp de période 1	20 °C
temp de période 2	30 °C
temp de période 3	40 °C
temp de période 4	45 C
temp de période 5	40 °C
temp de période 6	30 °C
temp de période 7	20 °C

Réglez ici la fonction de séchage au sol.

Vous pouvez régler jusqu'à sept durées avec différentes températures primaire chauffage calculées. Si moins de sept durées doivent être utilisées, réglez les durées restantes sur 0 jour.

Sélectionnez la fenêtre active pour activer la fonction de séchage au sol. Un compteur situé sur le bas indique le nombre de jours pendant lesquels la fonction a été active. La fonction compte les degrés minutes comme pendant un mode de chauffage normal mais pour les températures de départ réglées pour la période.



REMARQUE!

Lors du séchage au sol, la pompe à fluide caloporteur à 100 % fonctionne quel que soit le paramètre du menu 5.1.10.



ASTUCE

Si le mode de fonctionnement « chal. sup. uniq. » doit être utilisé, sélectionnez-le via le menu 4.2.

Pour une température primaire chauffage plus efficace, l'appoint supplémentaire peut être démarré à l'avance en réglant l'option de « démarrage du chauffage supplémentaire » des menus 4.9.2 à -80. Une fois les périodes de séchage au sol définies terminées, réinitialisez les menus 4.2 et 4.9.2 avec les réglages précédents.

Menu 5.10 - journal des modifications

Visualisez ici tous les précédents changements apportés au système de régulation.

La date, l'heure, le numéro d'identification (propre à certains réglages) ainsi que la nouvelle valeur définie s'affichent pour chacun des changements effectués.



REMARQUE!

Le journal des modifications est enregistré au redémarrage et reste inchangé après le réglage d'usine.

5.12 - pays

Sélectionnez ici le pays d'installation du produit. Ceci permet d'accéder aux paramètres spécifiques au pays de votre produit.

Il est possible de paramétrer la langue quel que soit le pays sélectionné.



REMARQUE!

Cette option se verrouille après une période de 24 heures, un redémarrage de l'écran ou une mise à jour du programme.

9 Entretien

Opérations d'entretien

REMARQUE!

L'entretien ne doit être effectué que par des personnes possédant l'expertise nécessaire.

Lors du remplacement de composants de F1245PC, seules des pièces de rechange provenant de NIBE peuvent être utilisées.

Mode Urgence

REMARQUE!


Le commutateur (SF1) ne doit pas être positionné sur « I » ou « Δ » tant que F1245PC n'a pas été rempli d'eau. Des pièces du produit pourraient être endommagées.

Le mode Urgence est utilisé dans le cas d'interférences opérationnelles et dans le cadre de l'entretien. En mode Urgence, la production d'eau chaude sanitaire est désactivée.


Pour activer le mode Urgence, réglez le commutateur (SF1) en mode « Δ ». Cela signifie que :

- Le voyant d'état s'allume en jaune.
- L'écran ne s'allume pas et l'ordinateur de contrôle n'est pas branché.
- La température de l'appoint électrique immergé est réglée par le thermostat (FD1-BT30). Elle peut être réglée sur 35 ou 45 °C.
- Le compresseur et le système à eau glycolée sont désactivés et seuls la pompe à fluide caloporteur et l'appoint électrique sont activés. L'alimentation électrique supplémentaire en mode Urgence est définie dans la carte de l'appoint électrique immergé (.AA1). Consultez la page 26 pour de plus amples instructions.

5 - 8kW



10 kW



Vidange du chauffe-eau

Le principe du siphon est utilisé pour vider le préparateur ECS. Cela peut être réalisé grâce à la vanne de vidange sur le tuyau d'eau froide entrante ou en insérant un flexible dans le raccord d'eau froide.

Vidange du système de chauffage - climatisation

Pour procéder à l'entretien du système de climatisation, il peut s'avérer plus facile de commencer par le vidanger. Cela peut être réalisé de différentes manières, en fonction des besoins :

REMARQUE!

Il peut y avoir de l'eau chaude lors de la vidange côté fluide caloporteur/système de chauffage - climatisation. Risque de brûlure.

Vidange côté fluide caloporteur dans le module de rafraîchissement

Par exemple, si le remplacement de la pompe à fluide caloporteur ou l'entretien du module pompe à chaleur est nécessaire, vidangez le fluide caloporteur comme suit :

1. Fermez les vannes d'arrêt côté chauffage (QM31) et (QM32).
2. Connectez un flexible à la vanne de purge (QM1) puis ouvrez celle-ci. Du liquide s'échappera alors.
3. De l'air doit pénétrer dans le système pour que le liquide restant puisse s'écouler. Pour ce faire, desserrez légèrement la connexion au niveau de la vanne d'arrêt (QM32) qui permet de relier la pompe à chaleur au module compresseur.

Une fois le fluide caloporteur vidangé, l'entretien nécessaire et/ou les remplacements de composant peuvent être effectués.

Vidange du système à fluide caloporteur de la pompe à chaleur

Si la pompe à chaleur nécessite un entretien, vidangez côté fluide caloporteur comme suit :

1. Fermez les vannes d'arrêt situées à l'extérieur de la pompe à chaleur côté fluide caloporteur (conduite d'écoulement et de retour).
2. Connectez un flexible à la vanne de purge (QM1) puis ouvrez celle-ci. Du liquide s'échappera alors.
3. De l'air doit pénétrer dans le système pour que le liquide restant puisse s'écouler. Pour ce faire, desserrez légèrement la connexion au niveau de la vanne d'arrêt qui permet de relier la pompe à chaleur au module compresseur (XL2).

Une fois que le fluide caloporteur a été vidangé, l'entretien nécessaire peut être effectué.

Vidange de l'ensemble du système de climatisation

Si l'ensemble du système de climatisation nécessite une vidange, procédez comme suit :

1. Connectez un flexible à la vanne de purge (QM1) puis ouvrez celle-ci. Du liquide s'échappera alors.
2. De l'air doit pénétrer dans le système pour que le liquide restant puisse s'écouler. Pour ce faire, dévissez légèrement la vis d'évacuation d'air du radiateur le plus haut dans l'habitation.

Une fois que le fluide caloporteur a été vidangé, l'entretien nécessaire peut être effectué.

Vidange du système à saumure

Pour effectuer l'entretien du système à saumure, il peut être plus facile de commencer par le vidanger. Cela peut être réalisé de différentes manières, en fonction des besoins :

Vidange du système à saumure dans le module de rafraîchissement

Par exemple, si le remplacement de la pompe à eau glycolée ou l'entretien du module pompe à chaleur est nécessaire, vidangez le système à eau glycolée comme suit :

1. Fermez les vannes d'arrêt du système à saumure (QM33) et (QM34).
2. Branchez un flexible à la vanne de vidange (QM2), puis placez l'autre extrémité de celui-ci dans un récipient avant d'ouvrir la vanne. Une petite quantité de saumure coulera dans le récipient.
3. De l'air doit pénétrer dans le système pour que l'eau glycolée restante puisse s'écouler. Pour ce faire, desserrez légèrement la connexion au niveau de la vanne d'arrêt (QM33) qui permet de relier la pompe à chaleur au module compresseur.

Une fois que la saumure a été vidangée, l'entretien nécessaire peut être effectué.

Vidange du système à saumure dans la pompe à chaleur

Si la pompe à chaleur nécessite un entretien, vidangez le système à saumure comme suit :

1. Fermez la vanne d'arrêt située à l'extérieur de la pompe à chaleur correspondant au système à saumure.
2. Branchez un flexible à la vanne de vidange (QM2), puis placez l'autre extrémité de celui-ci dans un récipient avant d'ouvrir la vanne. Une petite quantité de saumure coulera dans le récipient.
3. De l'air doit pénétrer dans le système pour que l'eau glycolée restante puisse s'écouler. Pour ce faire, desserrez légèrement la connexion au niveau de la vanne d'arrêt qui permet de relier le côté eau glycolée de la pompe à chaleur au niveau de la connexion (XL7).

Une fois que la saumure a été vidangée, l'entretien nécessaire peut être effectué.

Aider la pompe de circulation à démarrer (GP1)


REMARQUE!

L'aide au démarrage de la pompe à eau glycolée (GP1) s'applique uniquement au F1245PC -5 pour -12 kW.

1. Fermez F1245PC en réglant le commutateur ((SF1)) sur «  ».
2. Retirez le cache avant.
3. Retirez le cache du module compresseur.
4. Desserrez la vis de purge (QM5) avec un tournevis. Placez un chiffon autour de la lame du tournevis car un peu d'eau risque de couler.

5. Insérez le tournevis et tournez l'axe de la pompe.
6. Vissez la vis de purge (QM5).
7. Pour démarrer F1245PC, réglez le commutateur (SF1) sur « I » et vérifiez si la pompe de circulation fonctionne.

Il est généralement plus facile de démarrer la pompe de circulation lorsque la F1245PC est en marche, avec le commutateur (SF1) réglé sur « I ». Si vous aidez au démarrage de la pompe de circulation lorsque la F1245PC est en marche, attendez-vous à des mouvements brusques du tournevis au démarrage.



L'image montre un exemple de pompe de circulation.

Valeurs de la sonde de température

Température (°C)	Résistance (kOhm)	Tension (VCC)
-40	351,0	3,256
-35	251,6	3,240
-30	182,5	3,218
-25	133,8	3,189
-20	99,22	3,150
-15	74,32	3,105
-10	56,20	3,047
-5	42,89	2,976
0	33,02	2,889
5	25,61	2,789
10	20,02	2,673
15	15,77	2,541
20	12,51	2,399
25	10,00	2,245
30	8,045	2,083
35	6,514	1,916
40	5,306	1,752
45	4,348	1,587
50	3,583	1,426
55	2,968	1,278
60	2,467	1,136
65	2,068	1,007
70	1,739	0,891
75	1,469	0,785
80	1,246	0,691
85	1,061	0,607
90	0,908	0,533
95	0,779	0,469
100	0,672	0,414

Dépose du module pompe à chaleur

Le module de rafraîchissement peut être retiré pour l'entretien et le transport.



REMARQUE!

Fermez la pompe à chaleur et coupez le courant au niveau du disjoncteur de sécurité.



ATTENTION!

Vous pourrez plus facilement retirer le module du compresseur après l'avoir préalablement vidangé (voir page 57).




ATTENTION!


Enlevez le cache avant conformément à la description de la page 7.

- 1 Fermez les vannes d'arrêt (QM31), (QM32), (QM33) et (QM34).

Purgez le module du compresseur conformément aux instructions de la page 57




- 2 Retirez les loquets de verrouillage.




- 3 Déconnectez le raccordement hydraulique au niveau de la vanne d'arrêt (QM31).

- 4 Retirez les deux vis.



- 5 Retirez les branchements de la carte de base (AA2) à l'aide d'un tournevis.




- 6 Débranchez les commutateurs (A), (B) et (E) situés sous le boîtier de la carte de base.

- 7 Débranchez le raccord (C) du circuit du thermoplongeur (AA1) à l'aide d'un tournevis.

- 8 Débranchez le raccord (D) du circuit du joint (AA100).

- 9 Retirez doucement le module de rafraîchissement.






ASTUCE

Pour installer le module de rafraîchissement, procédez en sens inverse.




REMARQUE!


Lors de la réinstallation, remplacez les joints toriques existants au niveau des raccords de la pompe à chaleur par ceux fournis (voir image).



Sortie USB




L'afficheur est équipé d'un port USB qui permet de mettre à jour le logiciel, d'enregistrer les informations consignées et de gérer les paramètres dans F1245PC.



Lorsqu'une mémoire USB est connectée, un nouveau menu (menu 7) apparaît à l'écran.

Menu 7.1 - mise à jour du micrologiciel



Vous pouvez ainsi mettre à jour le logiciel dans F1245PC.



REMARQUE!

Pour que les différentes fonctions suivantes fonctionnent, la mémoire USB doit contenir des fichiers avec le logiciel pour F1245PC de NIBE.

La boîte d'information située en haut de l'écran affiche des informations (toujours en anglais) sur la mise à jour la plus probable sélectionnée par le logiciel de mise à jour à partir de la mémoire USB.

Ces informations indiquent pour quel produit est prévu le logiciel, la version du logiciel ainsi que d'autres informations associées. Vous pouvez sélectionner un fichier différent de celui sélectionné automatiquement à partir de « choisir un autre fichier ».

démarrer la mise à jour

Sélectionnez « démarrer la mise à jour » si vous souhaitez lancer la mise à jour. Un message vous demandera si vous souhaitez vraiment mettre à jour le logiciel. Sélectionnez « oui » pour continuer ou « non » pour annuler.

En sélectionnant « oui » à la question précédente, la mise à jour commencera et vous pourrez suivre sa progression à l'écran. Une fois la mise à jour terminée, F1245PC redémarrera.



REMARQUE!

Une mise à jour du logiciel ne réinitialise pas les paramètres de menu du F1245PC.



REMARQUE!


Si la mise à jour est interrompue avant la fin (en raison d'une coupure de courant, par exemple), le logiciel peut être réinitialisé à la version précédente. Pour ce faire, maintenez le bouton OK enfoncé pendant le démarrage jusqu'à ce que le voyant vert s'allume (environ 10 secondes).

choisir un autre fichier



Sélectionnez « choisir un autre fichier » si vous ne souhaitez pas utiliser le logiciel suggéré. Lorsque vous parcourez les fichiers, des informations concernant le logiciel référencé s'affichent dans une zone d'information comme précédemment. Après avoir sélectionné un fichier avec le bouton OK, vous serez redirigé vers la page précédente (menu 7.1), où vous pourrez choisir de lancer la mise à jour.

Menu 7.2 - connexion



Plage de réglage : 1 s – 60 min

Plage de réglage d'usine : 5 s

Sélectionnez ici le mode d'enregistrement des valeurs de mesure du courant de F1245PC dans un fichier journal sur la clé USB.

1. Définissez l'intervalle souhaité entre deux journalisations.
2. Cochez la case « activé ».
3. Les valeurs actuelles de F1245PC sont enregistrées dans un fichier de la mémoire USB à un intervalle défini jusqu'à ce que la case « activé » soit décochée.



REMARQUE!

Décochez « activé » avant de retirer la mémoire USB.

Menu 7.3 - gérer les réglages



Il vous est ici possible de gérer (enregistrer sous ou récupérer) tous les paramètres de menu (menus utilisateur et d'entretien) effectués dans F1245PC avec une mémoire USB.

Via « enregistrer les réglages », vous pouvez enregistrer les paramètres de menu sur la mémoire USB pour une restauration ultérieure ou les copier sur un autre F1245PC.



REMARQUE!

En enregistrant les paramètres de menu sur la mémoire USB, vous remplacez tous les réglages précédemment enregistrés.

Via « récupérer les réglages » vous pouvez réinitialiser tous les paramètres de menu à partir de la mémoire USB.



REMARQUE!

Vous ne pourrez pas annuler la réinitialisation des paramètres de menu à partir de la mémoire USB.

10 Perturbations du confort

Dans la plupart des cas, la pompe à chaleur relève toute interférence opérationnelle (pouvant conduire à une perturbation du confort), la signale par une alarme et affiche à l'écran les instructions concernant les mesures à prendre.

Menu info

Toutes les valeurs de mesure de la pompe à chaleur sont rassemblées dans le menu 3.1 du système de menus de la pompe à chaleur. La consultation des valeurs de ce menu facilite souvent l'identification de l'origine du dysfonctionnement. Reportez-vous au menu de l'aide ou au manuel de l'utilisateur pour plus d'informations sur le menu 3.1.

Gestion de l'alarme



Une alarme se déclenche en cas de dysfonctionnement. Elle est signalée par un voyant d'état passant du vert continu au rouge continu. Une sonnette d'alarme s'affiche également dans la fenêtre d'information.

Alarme

Une alarme avec un voyant d'état rouge indique un dysfonctionnement que la pompe à chaleur est incapable de régler. En tournant le bouton de commande et en appuyant sur OK vous pouvez afficher à l'écran le type d'alarme et procéder à sa réinitialisation. Vous pouvez également choisir de régler la pompe à chaleur sur mode aide.

info/action Vous pouvez voir ici la signification de l'alarme et obtenir des astuces pour corriger le problème à l'origine de celle-ci.

réinitialisation de l'alarme Dans la plupart des cas, il vous suffit de sélectionner « réinitialisation de l'alarme » pour corriger le problème à l'origine de l'alarme. Si une lumière verte apparaît après avoir sélectionné « réinitialisation de l'alarme », le problème a été réglé. Si une lumière rouge est toujours visible et qu'un menu « Alarme » apparaît à l'écran, cela signifie que le problème à l'origine de l'alarme n'a pas été réglé. Si l'alarme disparaît, puis revient, consultez la section Dépannage (page 62).

mode aide « mode aide » est un type de mode Urgence. Cela signifie que la pompe à chaleur génère de la chaleur et/ou de l'eau chaude, et ce malgré un problème. Cela peut signifier que le compresseur de la pompe à chaleur ne fonctionne pas. Dans ce cas, le appoint électrique génère de la chaleur et/ou de l'eau chaude.



REMARQUE!

Pour sélectionner mode aide, il faut choisir une action d'alarme dans le menu 5.1.4.



ATTENTION!

Sélectionner « mode aide » ne permet pas de corriger le problème à l'origine de l'alarme. Le voyant d'état continuera donc à être rouge.

Dépannage

Si l'interférence opérationnelle ne s'affiche pas à l'écran, les astuces suivantes peuvent être utilisées :

Opérations de base

Commencez par vérifier les sources d'erreurs possibles suivantes :

- Position du commutateur (SF1).
- Groupe et principaux fusibles du logement.
- Le disjoncteur différentiel de l'habitation.
- Disjoncteur miniature de la pompe à chaleur (FA1).
- Le limiteur de température de la pompe à chaleur (FD1).
- Moniteur de charge correctement réglé (si installé).

Température de l'eau chaude basse ou manque d'eau chaude

- Vanne de remplissage
 - Ouvrez la vanne.
- Pompe à chaleur en mode de fonctionnement incorrect.
 - Si le mode « manuel » est sélectionné, choisissez « supplément ».
- Importante consommation d'eau chaude.
 - Attendez que l'eau ait été chauffée. Vous pouvez activer la fonction permettant d'augmenter temporairement la production d'eau chaude (luxé temporairement) dans le menu 2.1.
- Réglage d'eau chaude trop bas.
 - Accédez au menu 2.2 et sélectionnez un mode de confort supérieur.
- Priorité de fonctionnement de l'eau chaude trop faible ou absente.
 - Accédez au menu 4.9.1 et augmentez la durée pendant laquelle la production d'eau chaude doit être prioritaire.

Température ambiante basse

- Thermostats fermés dans plusieurs pièces.
 - Réglez les thermostats au maximum dans le plus de pièces possible. Réglez la température ambiante à partir du menu 1.1 pour éviter d'obstruer les thermostats.

- Pompe à chaleur en mode de fonctionnement incorrect.
 - Accédez au menu 4.2. Si le mode « auto » est sélectionné, sélectionnez une valeur supérieure sur « arrêter le chauffage » dans le menu 4.9.2.
 - Si le mode « manuel » est sélectionné, choisissez « chauffage ». Si cela ne suffit pas, sélectionnez « supplément ».
- Valeur définie du régulateur de chaleur automatique trop basse.
 - Accédez au menu 1.1 « température » et augmentez le décalage de la courbe de chauffage. Si la température ambiante est basse par temps froid uniquement, la pente de la courbe dans le menu 1.9.1 « courbe de chauffage » doit être remontée.
- Priorité de fonctionnement de la chaleur trop faible ou absente.
 - Accédez au menu 4.9.1 et augmentez la durée pendant laquelle le chauffage doit être prioritaire.
- Le mode « Vacances » peut être activé à partir du menu 4.7.
 - Accédez au menu 4.7 et sélectionnez « Arrêt ».
- Commutateur externe permettant de modifier le chauffage ambiant activé.
 - Vérifiez les commutateurs externes.
- Pompe(s) de circulation GP1 et/ou GP2) arrêtée(s). (GP10) arrêtée.
 - Voir la section « Aider la pompe de circulation à démarrer » dans le manuel d'installation.
- Air dans le système de chauffage.
 - Purger le système de chauffage (voir page 32).
- Vannes du système d'émission fermées (QM20), (QM32), (QM40), (QM41).
 - Ouvrez les vannes.

Température ambiante élevée

- Valeur définie sur le régulateur de chaleur automatique trop élevée.
 - Accédez au menu 1.1 (température) et réduisez le décalage de la courbe de chauffage. Si la température ambiante est élevée par temps froid uniquement, la pente de la courbe dans le menu 1.9.1 « courbe de chauffage » doit être abaissée.
- Commutateur externe permettant de modifier le chauffage ambiant activé.
 - Vérifiez les commutateurs externes.

Température ambiante non homogène.

- Loi d'eau mal réglée
 - Réglez la courbe de chauffage dans le menu 1.9.1..
- Valeur trop élevée réglée sur « dT au DOT »
 - Accédez au menu 5.1.14 (débit déf. système clim.) et réduisez la valeur de « dT au DOT ».
- Débit irrégulier dans les radiateurs.
 - Réglez la répartition du débit entre les radiateurs.

Pression système basse

- Quantité d'eau insuffisante dans le système de chauffage.
 - Faites l'appoint d'eau dans le système de chauffage (voir page 32).

Ventilation faible ou inexistante

Cette partie du chapitre répertoriant les différentes erreurs ne s'applique que si l'accessoire NIBE FLM est installé.

- Filtre (HQ10) bloqué. (HQ11) bloqué.
 - Nettoyez ou remplacez le filtre.
- La ventilation n'est pas réglée.
 - Demandez à ce que votre système de ventilation soit réglé pour vous ou procédez aux réglages.
- Dispositif d'extraction d'air bloqué ou trop appauvri.
 - Vérifiez et nettoyez les dispositifs d'extraction d'air.
- Vitesse du ventilateur en mode réduit.
 - Accédez au menu 1.2 et sélectionnez « normal ».
- Commutateur externe permettant de modifier la vitesse du ventilateur activé.
 - Vérifiez les commutateurs externes.

Ventilation élevée ou gênante

Cette partie du chapitre répertoriant les différentes erreurs ne s'applique que si l'accessoire NIBE FLM est installé.

- Filtre bloqué. (HQ11) bloqué.
 - Nettoyez ou remplacez le filtre.
- La ventilation n'est pas réglée.
 - Demandez à ce que votre système de ventilation soit réglé pour vous ou procédez aux réglages.
- Vitesse du ventilateur en mode forcé.
 - Accédez au menu 1.2 et sélectionnez « normal ».
- Commutateur externe permettant de modifier la vitesse du ventilateur activé.
 - Vérifiez les commutateurs externes.

Le compresseur ne démarre pas

- Il n'y a pas de demande en chauffage.
 - La pompe à chaleur ne réclame ni chauffage ni eau chaude.
- Des conditions de température se sont déclenchées.
 - Attendez jusqu'à ce que la condition de température soit réinitialisée.
- Le délai minimum avant que le compresseur démarre n'a pas encore été atteint.
 - Attendez 30 minutes et vérifiez si le compresseur a démarré.
- Déclenchement de l'alarme.
 - Suivez les instructions affichées à l'écran.

Gêne acoustique dans les radiateurs

- Thermostats fermés dans les pièces et loi d'eau mal réglée.
 - Réglez les thermostats au maximum dans le plus de pièces possible. Réglez la courbe de chauffage via le menu 1.1 pour éviter d'obstruer les thermostats.
- Vitesse de la pompe de circulation trop élevée.
 - Accédez au menu 5.1.11 (vit. pompe chauffage) et réduisez la vitesse de la pompe de circulation.
- Débit irrégulier dans les radiateurs.
 - Réglez la répartition du débit entre les radiateurs.

Gargouillements

Cette partie du chapitre répertorie les différentes erreurs ne s'appliquant que si l'accessoire NIBE FLM est installé.

- Quantité d'eau insuffisante dans le siphon.
 - Remplissez à nouveau le siphon avec de l'eau.
- Siphon obstrué.
 - Vérifiez et réglez le tuyau d'eau de condensation.

11 Accessoires

Notez que les accessoires ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés.

Accessoire gaz

Module de communication OPT 10

OPT 10 permet d'activer la connexion et la commande de la chaudière à gaz NIBE GBM 10-15.

Réf. 067513

Aquastat limiteur pour appoint HR 10

Le relais auxiliaire HR 10 permet de réguler les charges externes monophasées à triphasées, telles que les chaudières au fuel, les appoints électriques et les pompes.

Réf. 067 309

Ballon tampon UKV

UKV 102

Réf. 080 310

UKV 200

Réf. 080 300

Capteur d'humidité HTS 40

Cet accessoire permet d'afficher et de réguler l'humidité et la température en mode de chauffage et en mode de refroidissement.

Réf. 067 538

Carte d'accessoires AXC 40

Cet accessoire permet de brancher et de contrôler un appoint commandé par dérivation, une pompe de circulation externe ou une pompe à eau souterraine.

Réf. 067 060

Chauffage de la piscine POOL 40

POOL 40 permet de chauffer la piscine avec F1245PC.

Réf. 067 062

Contrôleur de niveau NV 10

Réf. 089 315

Échangeur thermique de ventilation

Cet accessoire permet d'alimenter le logement avec de l'énergie qui a été récupérée de l'air de ventilation. L'unité ventile la maison et chauffe l'air fourni si nécessaire.

ERS 10-500

Réf. 066 078

ERS 20-250

Réf. 066 068

ELK d'appoint électrique externe

Ces accessoires nécessitent des cartes auxiliaires AXC 40 (supplément commandé par incréments)

ELK 15

15 kW, 3 x 400 V

Réf. 069 022

ELK 26

26 kW, 3 x 400 V

Réf. 067 074

ELK 42

42 kW, 3 x 400 V

Réf. 067 075

ELK 213

7-13 kW, 3 x 400 V

Réf. 069 500

Extension de base EF 45

Cet accessoire peut être utilisé lorsque les tuyaux de F1245PC sortent du sol.

Réf. 067 152

Groupe de dérivation supplémentaire ECS 40/ECS 41

Cet accessoire est utilisé lorsque F1245PC est installé dans des habitations dotées de deux systèmes de chauffage différents ou plus, nécessitant des températures d'alimentations différentes.

ECS 40 (Max. 80 m²)

Réf. 067 287

ECS 41 (environ 80-250 m²)

Réf. 067 288

Kit de mesure d'énergie EMK 300

Cet accessoire permet de mesurer la quantité d'énergie fournie par F1245PC pour la piscine, la production d'eau chaude et le chauffage et le rafraîchissement dans le bâtiment. Cet accessoire est utilisé pour mesurer l'énergie de la piscine ou du système de rafraîchissement à 4 tuyaux.

Réf. 067 314

Kit de mesure de l'électricité solaire produite EME 10

EME 10 est utilisé pour optimiser l'utilisation de l'électricité solaire produite.

Réf. 067 541

Kit de remplissage eau glycolée KB 25

Kit vanne pour remplir le flexible du collecteur d'eau glycolée. Comprend un filtre à particules et un système d'isolation.

KB 25 (max. 12 kW)

Réf. 089 368

Module d'extraction d'air FLM

FLM est un module d'air extrait conçu pour associer un système de récupération de l'air évacué mécaniquement à un chauffage géothermique.

FLM

Réf. 067 011

Support FLM

Réf. 067 083

Module de communication MODBUS 40

MODBUS 40 permet de commander et de surveiller F1245PC à l'aide d'une GTB/GTC. La communication passe ensuite par MODBUS-RTU.

Réf. 067 144

Module de communication SMS 40

En l'absence de connexion Internet, vous pouvez utiliser l'accessoire SMS 40 pour commander F1245PC par SMS.

Réf. 067 073

Préparateur ECS/Ballon tampon

AHPS

Ballon sans appoint électrique immergé, avec un échangeur solaire (cuivre) et échangeur de préchauffage et de postchauffage combiné (acier inoxydable) pour la production d'eau chaude semi instantanée.

Réf. 056 283

AHP

Volume du vase d'expansion principalement utilisé pour augmenter le volume à l'aide d'un AHPS.

Réf. 056 284

AHPH

Ballon sans appoint électrique immergé avec serpentin sanitaire intégré (acier inoxydable) pour la production d'eau chaude semi instantanée.

Réf. 081 036

VPAS

Préparateur ECS avec double enveloppe et serpentin solaire.

VPAS 300/450

Cuivre Réf. 087 720

Email Réf. 087 710

Rafraîchissement actif/passif (4 tuyaux) ACS 45

Réf. 067 195

Rafraîchissement actif/passif HPAC 40

L'accessoire HPAC 40 est un module de rafraîchissement qui doit être inclus dans un système avec F1245PC.

Réf. 067 076

Rafraîchissement passif

PCM 40

Réf. 067 077

PCM 42

Réf. 067 078


Unité d'ambiance RMU 40

Avec le RMU 40, il est possible de réguler et de superviser la pompe à chaleur dans une partie différente de l'habitation autre que celle où la F1245PC est installée.

Réf. 067 064

12 Données techniques

Dimensions et coordonnées d'implantation



* Cette dimension s'applique selon un angle de 90° sur les tuyaux à saumure (raccordement latéral). Elle peut varier d'environ ± 100 mm en hauteur, étant donné que les tuyaux à saumure sont en partie flexibles.

Caractéristiques techniques



1x230 V

1x230 V		5
Données de puissance selon la norme EN 14511		
0/35		
Puissance nominale (P_H)	kW	4,65
Énergie fournie (P_E)	kW	1,08
$COP_{EN14511}$	-	4,30
0/45		
Puissance nominale (P_H)	kW	3,98
Énergie fournie (P_E)	kW	1,17
$COP_{EN14511}$	-	3,40
Puissance de l'appoint	kW	1/2/3/4/5/6/7
SCOP conformément à EN 14825		
Puissance de chauffage nominale (designh)	kW	6 / 5
$SCOP_{EN14825}$ climat froid 35 °C / 55 °C		4,6 / 3,5
$SCOP_{EN14825}$ climat moyen, 35 °C / 55 °C		4,5 / 3,4
Classe énergétique, climat moyen		
Catégorie de rendement du chauffage de l'espace 35 °C / 55 °C		A++ / A++
Catégorie de rendement du chauffage de l'espace du système 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A++
Catégorie de rendement de la production d'eau chaude/le remplissage		A / XL
Données électriques		
Tension nominale		230V ~ 50Hz
Courant de fonctionnement max., compresseur (comprenant un système de régulation et des pompes de circulation).	A_{rms}	9,5
Courant de départ	A_{rms}	23
Impédance maximale autorisée au point de raccordement ¹⁾	ohm	-
Courant de fonctionnement maximal de la pompe à chaleur comprenant un appoint électrique d'une puissance de 1 - 2 kW (Calibre de fusible recommandé)	A_{rms}	18(20)
Courant de fonctionnement maximal de la pompe à chaleur comprenant un appoint électrique d'une puissance de 3 - 4 kW (Calibre de fusible recommandé)	A_{rms}	27(32)
Courant de fonctionnement maximal de la pompe à chaleur comprenant un appoint électrique d'une puissance de 5 - 6 kW (Calibre de fusible recommandé)	A_{rms}	36(40)
Courant de fonctionnement max. de la pompe à chaleur comprenant un appoint électrique d'une puissance de 7 kW (Calibre de fusible recommandé)	A_{rms}	40(40)
Sortie, circulateur capteur	W	30 – 87
Puissance, pompe de circulation	W	7 – 63
normes IP		IP21

1x230 V		5
Circuit frigorifique		
Type de fluide frigorigène		R407C
Fluide frigorigène PRP		1 774
Volume	kg	1,2
Équivalent CO ₂	tonne	2,13
Pressostat de la valeur de coupure HP/BP	MPa	2,9 (29 bar) / 0,15 (1,5 bar)
Pressostat de pression différentielle HP/LP	MPa	0,7 (-7 bar) / 0,15 (1,5 bar)
Circuit à eau glycolée		
Pression min./max. du système à eau glycolée	MPa	0,05 (0,5 bar) / 0,3 (3 bar)
Débit min.	l/s	0,19
Débit nominal	l/s	0,23
Pression externe maximale disponible au débit nominal, fonctionnement chauffage/rafraîchissement	kPa	63/62
Temp. min./max. de l'eau glycolée entrante	°C	voir schéma
Temp. min. de l'eau glycolée sortante	°C	-12
Circuit de chauffage		
Pression min./max. de l'eau de chauffage	MPa	0,05 (0,5 bar) / 0,4 (4 bar)
Débit min.	l/s	0,08
Débit nominal	l/s	0,10
Pression externe max. disponible au débit nom.	kPa	49
Température max. du fluide caloporteur	°C	voir schéma
Niveau de pression sonore (L_{WA}) selon EN 12102 à des plages de 0/35	dB(A)	37
Niveau de pression sonore (L_{PA}) valeurs calculées conformes à la norme EN ISO 11203 à des plages de 0/35 et 1m	dB(A)	21,5
Branchements des tuyaux		
Diam. ext. des tuyaux CU du capteur	mm	28
Diam. ext. des tuyaux CU du circuit chauffage	mm	22
Diam. externe du raccord d'eau chaude	mm	22
Diam. externe du raccord d'eau froide	mm	22

¹⁾L'efficacité indiquée pour le système prend en compte le régulateur de température du produit

²⁾Impédance max. autorisée dans le point de raccord du réseau électrique conformément à EN 61000-3-11. Les courants de démarrage peuvent être à l'origine de petites baisses de tension susceptibles d'endommager certains autres équipements dans des conditions défavorables. Si l'impédance du point de raccord du réseau électrique est supérieure à celle recommandée, il est possible qu'une interférence survienne. Si l'impédance du point de raccord du réseau électrique est supérieure à celle recommandée, vérifiez avec le fournisseur avant d'acheter tout équipement.

3x400 V

3x400 V		5	6	8	10
Données de puissance selon la norme EN 14511					
0/35					
Puissance nominale (P_H)	kW	4,65	6,07	7,67	9,66
Énergie fournie (P_E)	kW	1,08	1,32	1,64	2,01
$COP_{EN14511}$	-	4,30	4,59	4,68	4,81
0/45					
Puissance nominale (P_H)	kW	3,98	5,19	6,70	8,55
Énergie fournie (P_E)	kW	1,17	1,46	1,83	2,27
$COP_{EN14511}$	-	3,40	3,56	3,67	3,77
Puissance de l'appoint	kW	1/2/3/4/5/6/7 (réglable sur 2/4/6/9)			
SCOP conformément à EN 14825					
Puissance de chauffage nominale (designh)	kW	6 / 5	7 / 6	9 / 8	12 / 10
$SCOP_{EN14825}$ climat froid 35 °C / 55 °C		4,6 / 3,5	5,0 / 3,7	5,1 / 3,8	5,1 / 3,9
$SCOP_{EN14825}$ climat moyen, 35 °C / 55 °C		4,5 / 3,4	4,8 / 3,6	4,9 / 3,7	5,0 / 3,8
Classe énergétique, climat moyen					
Catégorie de rendement du chauffage de l'espace 35 °C / 55 °C		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Catégorie de rendement du chauffage de l'espace du système 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Catégorie de rendement de la production d'eau chaude/le remplissage		A / XL	A / XL	A / XL	A / XL
Données électriques					
Tension nominale		400 V 3N ~ 50 Hz			
Courant de fonctionnement max., compresseur y compris système de régulation, pompes de circulation et appoint électrique immergé 0 kW (Calibre de fusible recommandé)	A_{rms}	9,5(1 phase) (16)	4,6(16)	6,6(16)	6,9(16)
Courant de départ	A_{rms}	23	18	23	23
Impédance maximale autorisée au point de raccordement ²⁾	ohm	-	-	-	-
Courant de fonctionnement maximal de la pompe à chaleur comprenant un appoint électrique d'une puissance de 1 - 2 kW (Calibre de fusible recommandé)	A_{rms}	18(20)	13(16)	15(16)	15(16)
Courant de fonctionnement maximal de la pompe à chaleur comprenant un appoint électrique d'une puissance de 3 - 4 kW (Calibre de fusible recommandé)	A_{rms}	18(20)	13(16)	15(16)	15(16)
Courant de fonctionnement maximal de la pompe à chaleur comprenant un appoint électrique d'une puissance de 5 - 6 kW (Calibre de fusible recommandé)	A_{rms}	18(20)	13(16)	15(16)	15(16)
Courant de fonctionnement maximal de la pompe à chaleur comprenant un appoint électrique d'une puissance de 7 kW, branché à la livraison (Calibre de fusible recommandé)	A_{rms}	18(20)	19(20)	21(25)	21(25)
Courant de fonctionnement maximal de la pompe à chaleur comprenant un appoint électrique d'une puissance de 9 kW, nécessitant un commutateur (Calibre de fusible recommandé)	A_{rms}	24(25)	19(20)	22(25)	22(25)
Sortie, circulateur capteur	W	30 – 87	30 – 87	30 – 87	35 – 185
Puissance, pompe de circulation	W	7 – 63	7 – 63	7 – 63	7 – 63
Indice de protection		IP21			

3x400 V		5	6	8	10
Circuit frigorifique					
Type de fluide frigorigène		R407C			
Fluide frigorigène PRP		1 774			
Volume	kg	1,2	1,5	1,8	2,1
Équivalent CO ₂	tonne	2,13	2,66	3,19	3,73
Pressostat de la valeur de coupure HP/BP	MPa	2,9 (29 bar) / 0,15 (1,5 bar)			
Pressostat de pression différentielle HP/LP	MPa	0,7 (-7 bar) / 0,15 (1,5 bar)			
Circuit à eau glycolée					
Type d'énergie du circulateur capteur		basse énergie			
Pression min./max. du système à eau glycolée	MPa	0,05 (0,5 bar) / 0,3 (3 bar)			
Débit min.	l/s	0,19	0,25	0,33	0,40
Débit nominal	l/s	0,23	0,30	0,42	0,51
Pression externe maximale disponible au débit nominal, fonctionnement chauffage/rafraîchissement	kPa	63/62	59/55	47/38	84/69
Temp. min./max. de l'eau glycolée entrante	°C	voir schéma			
Temp. min. de l'eau glycolée sortante	°C	-10			
Circuit de chauffage					
Type de pompe de circulation		basse énergie			
Pression min./max. de l'eau de chauffage	MPa	0,05 (0,5 bar) / 0,4 (4 bar)			
Débit min.	l/s	0,08	0,10	0,13	0,16
Débit nominal	l/s	0,10	0,13	0,18	0,22
Pression externe max. disponible au débit nom.	kPa	49	46	47	43
Température max. du fluide caloporteur	°C	voir schéma			
Niveau de puissance sonore (L_{WA}) selon EN 12102 à 0	dB(A)	37	42	43	43
Niveau de pression sonore (L_{PA}) valeurs calculées conformes à la norme EN ISO 11203 à des plages de 0/35 et 1m	dB(A)	21,5	27	28	28
Branchements des tuyaux					
Diam. ext. des tuyaux CU du capteur	mm	28			
Diam. ext. des tuyaux CU du circuit chauffage	mm	22			
Diam. externe du raccord d'eau chaude	mm	22			
Diam. externe du raccord d'eau froide	mm	22			

¹)L'efficacité indiquée pour le système prend en compte le régulateur de température du produit

²)Impédance max. autorisée dans le point de raccord du réseau électrique conformément à EN 61000-3-11. Les courants de démarrage peuvent être à l'origine de petites baisses de tension susceptibles d'endommager certains autres équipements dans des conditions défavorables. Si l'impédance du point de raccord du réseau électrique est supérieure à celle recommandée, il est possible qu'une interférence survienne. Si l'impédance du point de raccord du réseau électrique est supérieure à celle recommandée, vérifiez avec le fournisseur avant d'acheter tout équipement.

Divers

Divers		5	6	8	10
Préparateur ECS					
Volume du préparateur ECS	l	180			
Pression max. dans le préparateur ECS	MPa	1,0 (10 bars)			
Capacité de production d'ECS (mode confort Normal) conformément à EN 16147					
Quantité d'eau chaude (40 °C)		240	240	235	235
COP _{DHW} (profilé robinet XL)		2,7	2,8	2,8	2,8
Dimensions et poids					
Largeur	mm	600			
Profondeur	mm	620			


Divers		5		6		8		10	
Hauteur	mm	1800							
Hauteur sous plafond requise 1)	mm	1950							
		Rf	E	Rf	E	Rf	E	Rf	E
Poids total de la pompe à chaleur	kg	220	260	225	265	235	275	240	280
Poids du module compresseur uniquement	kg	118		123		133		138	
Référence, 1x230 V, acier inoxydable		065 154		-		-		-	
Référence, 3x400 V, acier inoxydable		065 128		065 129		065 130		065 131	
Référence, 3 x 400 V, émail (avec compteur d'énergie)		065 120		065 121		065 122		065 123	

1) La hauteur sans les pieds est d'environ 1930 mm.

3) Cu : cuivre, Rf : acier inoxydable, E : émail.


Plage de fonctionnement de la pompe à chaleur, fonctionnement du compresseur

Le compresseur fournit une température de départ qui peut atteindre 65 °C, à une température d'eau glycolée entrante de 0 °C, le reste (jusqu'à 70 °C) s'obtient grâce à l'appoint.



Schéma, rafraîchissement passif

Température du système : 18 °C/23 °C, débit normal de la saumure



Étiquetage énergétique

Fiche d'information

Fournisseur		NIBE AB
Modèle		F1245PC-5 1x230V
Application température	°C	35 / 55
Profil robinet déclaré pour la production d'ECS		XL
Catégorie de rendement du chauffage ambiant, température moyenne		A++ / A++
Catégorie de rendement de la production d'ECS, température moyenne		A
Puissance de chauffage nominale (Pdesignh), température moyenne	kW	6 / 5
Consommation d'énergie annuelle pour chauffage ambiant, température moyenne	kWh	2 669 / 3 027
Consommation d'énergie annuelle pour production d'ECS, température moyenne	kWh	2 138
Rendement moyen saisonnier du chauffage ambiant, température moyenne	%	172 / 128
Classe de rendement énergétique de la production d'ECS, température moyenne	%	101
Puissance sonore L _{WA} à l'intérieur	dB	43
Sortie de chauffage nominale (Pdesignh), température basse	kW	6 / 5
Sortie de chauffage nominale (Pdesignh), température élevée	kW	6 / 5
Consommation d'énergie annuelle pour chauffage ambiant, température basse	kWh	3 097 / 3 495
Consommation d'énergie annuelle pour production d'ECS, température basse	kWh	2 138
Consommation d'énergie annuelle pour chauffage ambiant, température élevée	kWh	1 731 / 1 985
Consommation d'énergie annuelle pour production d'ECS, température élevée	kWh	2 138
Rendement moyen saisonnier du chauffage ambiant, température basse	%	177 / 133
Classe de rendement énergétique de la production d'ECS, température faible	%	101
Rendement moyen saisonnier du chauffage ambiant, température élevée	%	171 / 127
Classe de rendement énergétique de la production d'ECS, température élevée	%	101
Puissance sonore L _{WA} à l'extérieur	dB	-

Fournisseur		NIBE AB			
Modèle		F1245PC-5 3x400V	F1245PC-6 3x400V	F1245PC-8 3x400V	F1245PC-10 3x400V
Application température	°C	35 / 55	35 / 55	35 / 55	35 / 55
Profil robinet déclaré pour la production d'ECS		XL	XL	XL	XL
Catégorie de rendement du chauffage ambiant, température moyenne		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Catégorie de rendement de la production d'ECS, température moyenne		A	A	A	A
Puissance de chauffage nominale (Pdesignh), température moyenne	kW	6 / 5	7 / 6	9 / 8	12 / 10
Consommation d'énergie annuelle pour chauffage ambiant, température moyenne	kWh	2 669 / 3 027	3 010 / 3 425	3 797 / 4 433	4 906 / 5 345
Consommation d'énergie annuelle pour production d'ECS, température moyenne	kWh	2 138	2 025	1 995	1 945
Rendement moyen saisonnier du chauffage ambiant, température moyenne	%	172 / 128	184 / 137	188 / 141	194 / 147
Classe de rendement énergétique de la production d'ECS, température moyenne	%	101	106	108	111
Puissance sonore L _{WA} à l'intérieur	dB	43	43	45	45
Sortie de chauffage nominale (Pdesignh), température basse	kW	6 / 5	7 / 6	9 / 8	12 / 10
Sortie de chauffage nominale (Pdesignh), température élevée	kW	6 / 5	7 / 6	9 / 8	12 / 10
Consommation d'énergie annuelle pour chauffage ambiant, température basse	kWh	3 097 / 3 495	3 487 / 3 969	4 393 / 5 142	5 695 / 6 214
Consommation d'énergie annuelle pour production d'ECS, température basse	kWh	2 138	2 025	1 995	1 945
Consommation d'énergie annuelle pour chauffage ambiant, température élevée	kWh	1 731 / 1 985	1 966 / 2 237	2 463 / 2 864	3 173 / 3 462
Consommation d'énergie annuelle pour production d'ECS, température élevée	kWh	2 138	2 025	1 995	1 945
Rendement moyen saisonnier du chauffage ambiant, température basse	%	177 / 133	190 / 141	194 / 145	200 / 151
Classe de rendement énergétique de la production d'ECS, température faible	%	101	106	108	111
Rendement moyen saisonnier du chauffage ambiant, température élevée	%	171 / 127	182 / 135	187 / 141	194 / 146
Classe de rendement énergétique de la production d'ECS, température élevée	%	101	106	108	111
Puissance sonore L _{WA} à l'extérieur	dB	-	-	-	-

Données relatives à l'efficacité énergétique du pack

Modèle		F1245PC-5 1x230V
Application température	°C	35 / 55
Classe du régulateur		VII
Régulateur, contribution au rendement	%	3,5
Rendement énergétique saisonnier du pack de chauffage, température moyenne	%	175 / 132
Classe de rendement énergétique saisonnier du pack de chauffage, température moyenne.		A+++ / A++
Rendement énergétique saisonnier du pack de chauffage, température faible	%	180 / 137
Rendement énergétique saisonnier du pack de chauffage, température élevée	%	175 / 130

Modèle		F1245PC-5 3x400V	F1245PC-6 3x400V	F1245PC-8 3x400V	F1245PC-10 3x400V
Application température	°C	35 / 55	35 / 55	35 / 55	35 / 55
Classe du régulateur		VII			
Régulateur, contribution au rendement	%	3,5			
Rendement énergétique saisonnier du pack de chauffage, température moyenne	%	175 / 132	188 / 140	191 / 145	198 / 150
Classe de rendement énergétique saisonnier du pack de chauffage, température moyenne.		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+++
Rendement énergétique saisonnier du pack de chauffage, température faible	%	180 / 137	193 / 145	198 / 149	203 / 154
Rendement énergétique saisonnier du pack de chauffage, température élevée	%	175 / 130	186 / 139	191 / 145	198 / 150

L'efficacité signalée du système prend également en compte le régulateur. Si une chaudière ou un chauffage solaire externe supplémentaire est ajouté au système, le rendement global du système doit être recalculé.

Documentation technique

Modèle		F1245PC-5 1x230V							
Type de pompe à chaleur		<input type="checkbox"/> air-eau <input type="checkbox"/> air extrait-eau <input checked="" type="checkbox"/> eau glycolée-eau <input type="checkbox"/> eau-eau							
Pompe à chaleur basse température		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non							
Appoint électrique immergé intégré comme appoint		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non							
Pompe à chaleur double service		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non							
Température		<input checked="" type="checkbox"/> Moyenne <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Élevée							
Application température		<input checked="" type="checkbox"/> Moyenne (55 °C) <input type="checkbox"/> Faible (35 °C)							
Norme appliquées		EN-14825 & EN-16147							
Puissance de chauffage nominale		Prated	5,0	kW	Rendement énergétique saisonnier du chauffage	η_s	128	%	
<i>Puissance déclarée pour le chauffage en charge partielle et à une température extérieure Tj</i>					<i>COP déclaré pour le chauffage à une charge partielle et à une température extérieure Tj</i>				
Tj = -7 °C	Pdh	3,5	kW	Tj = -7 °C	COPd	2,99	-		
Tj = +2 °C	Pdh	4,1	kW	Tj = +2 °C	COPd	3,57	-		
Tj = +7 °C	Pdh	4,3	kW	Tj = +7 °C	COPd	3,84	-		
Tj = +12 °C	Pdh	4,6	kW	Tj = +12 °C	COPd	4,04	-		
Tj = biv	Pdh	3,8	kW	Tj = biv	COPd	3,26	-		
Tj = TOL	Pdh	3,2	kW	Tj = TOL	COPd	2,74	-		
Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	Pdh		kW	Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	COPd		-		
Température bivalente		T _{biv}	-3,9	°C	Température extérieure minimum	TOL	-10	°C	
Puissance au cours d'un cycle de fonctionnement		P _{cyh}		kW	Rendement énergétique au cours d'un cycle de refroidissement	COP _{cy}		-	
Coefficient de dégradation		Cdh	0,99	-	Température d'alimentation maximale	WTOL	65	°C	
<i>Consommation d'énergie en modes autres que le mode actif</i>					<i>Chaleur supplémentaire</i>				
Mode arrêt	P _{OFF}	0,002	kW	Puissance de chauffage nominale	P _{sup}	1,8	kW		
Mode arrêt par thermostat	P _{TO}	0,008	kW						
Mode Veille	P _{SB}	0,007	kW	Type d'énergie entrante	électrique				
Résistance de carter active	P _{CK}	0,012	kW						
<i>Autres éléments</i>									
Régulation de puissance		Fixe		Débit d'air nominal (air-eau)				m ³ /h	
Niveau de puissance sonore, intérieur/extérieur	L _{WA}	43 / -	dB	Débit nominal du fluide caloporteur		0,35		m ³ /h	
Consommation annuelle d'énergie	Q _{HE}	3 027	kWh	Débit d'eau glycolée pour les pompes eau-glycolée-eau ou eau-eau		0,62		m ³ /h	
<i>Pour pompe à chaleur double service</i>									
Profil robinet déclaré pour la production d'ECS		XL			Rendement énergétique de la production d'ECS		η_{wh}	101	%
Consommation d'énergie journalière	Q _{elec}	9,73	kWh	Consommation de combustible journalière	Q _{fuel}			kWh	
Consommation annuelle d'énergie	AEC	2 138	kWh	Consommation de combustible annuelle	AFC			GJ	

Modèle		F1245PC-5 3x400V					
Type de pompe à chaleur	<input type="checkbox"/> air-eau <input type="checkbox"/> air extrait-eau <input checked="" type="checkbox"/> eau glycolée-eau <input type="checkbox"/> eau-eau						
Pompe à chaleur basse température	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non						
Appoint électrique immergé intégré comme appoint	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non						
Pompe à chaleur double service	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non						
Température	<input checked="" type="checkbox"/> Moyenne <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Élevée						
Application température	<input checked="" type="checkbox"/> Moyenne (55 °C) <input type="checkbox"/> Faible (35 °C)						
Norme appliquées	EN-14825 & EN-16147						
Puissance de chauffage nominale	Prated	5,0	kW	Rendement énergétique saisonnier du chauffage	η_s	128	%
<i>Puissance déclarée pour le chauffage en charge partielle et à une température extérieure T_j</i>				<i>COP déclaré pour le chauffage à une charge partielle et à une température extérieure T_j</i>			
$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	3,5	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	2,99	-
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	4,1	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COPd	3,57	-
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	4,3	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COPd	3,84	-
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	4,6	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COPd	4,04	-
$T_j = \text{biv}$	Pdh	3,8	kW	$T_j = \text{biv}$	COPd	3,26	-
$T_j = \text{TOL}$	Pdh	3,2	kW	$T_j = \text{TOL}$	COPd	2,74	-
$T_j = -15\text{ °C}$ (si TOL < -20 °C)	Pdh		kW	$T_j = -15\text{ °C}$ (si TOL < -20 °C)	COPd		-
Température bivalente	T_{biv}	-3,9	°C	Température extérieure minimum	TOL	-10	°C
Puissance au cours d'un cycle de fonctionnement	P_{psych}		kW	Rendement énergétique au cours d'un cycle de refroidissement	COP_{cyc}		-
Coefficient de dégradation	C_{dh}	0,99	-	Température d'alimentation maximale	WTOL	65	°C
<i>Consommation d'énergie en modes autres que le mode actif</i>				<i>Chaleur supplémentaire</i>			
Mode arrêt	P_{OFF}	0,002	kW	Puissance de chauffage nominale	P_{sup}	1,8	kW
Mode arrêt par thermostat	P_{TO}	0,008	kW				
Mode Veille	P_{SB}	0,007	kW	Type d'énergie entrante	électrique		
Résistance de carter active	P_{CK}	0,012	kW				
<i>Autres éléments</i>							
Régulation de puissance	Fixe			Débit d'air nominal (air-eau)			m^3/h
Niveau de puissance sonore, intérieur/extérieur	L_{WA}	43 / -	dB	Débit nominal du fluide caloporteur		0,35	m^3/h
Consommation annuelle d'énergie	Q_{HE}	3 027	kWh	Débit d'eau glycolée pour les pompes eau-glycolée-eau ou eau-eau		0,62	m^3/h
<i>Pour pompe à chaleur double service</i>							
Profil robinet déclaré pour la production d'ECS	XL			Rendement énergétique de la production d'ECS	η_{wh}	101	%
Consommation d'énergie journalière	Q_{elec}	9,73	kWh	Consommation de combustible journalière	Q_{fuel}		kWh
Consommation annuelle d'énergie	AEC	2 138	kWh	Consommation de combustible annuelle	AFC		GJ

Modèle		F1245PC-6 3x400V					
Type de pompe à chaleur	<input type="checkbox"/> air-eau <input type="checkbox"/> air extrait-eau <input checked="" type="checkbox"/> eau glycolée-eau <input type="checkbox"/> eau-eau						
Pompe à chaleur basse température	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non						
Appoint électrique immergé intégré comme appoint	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non						
Pompe à chaleur double service	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non						
Température	<input checked="" type="checkbox"/> Moyenne <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Élevée						
Application température	<input checked="" type="checkbox"/> Moyenne (55 °C) <input type="checkbox"/> Faible (35 °C)						
Norme appliquées	EN-14825 & EN-16147						
Puissance de chauffage nominale	Prated	6,0	kW	Rendement énergétique saisonnier du chauffage	η_s	137	%
<i>Puissance déclarée pour le chauffage en charge partielle et à une température extérieure Tj</i>				<i>COP déclaré pour le chauffage à une charge partielle et à une température extérieure Tj</i>			
Tj = -7 °C	Pdh	4,8	kW	Tj = -7 °C	COPd	3,18	-
Tj = +2 °C	Pdh	5,3	kW	Tj = +2 °C	COPd	3,69	-
Tj = +7 °C	Pdh	5,6	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,02	-
Tj = +12 °C	Pdh	6,0	kW	Tj = +12 °C	COPd	4,29	-
Tj = biv	Pdh	4,9	kW	Tj = biv	COPd	3,30	-
Tj = TOL	Pdh	4,5	kW	Tj = TOL	COPd	2,96	-
Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	Pdh		kW	Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	COPd		-
Température bivalente	T _{biv}	-5,3	°C	Température extérieure minimum	TOL	-10	°C
Puissance au cours d'un cycle de fonctionnement	P _{psych}		kW	Rendement énergétique au cours d'un cycle de refroidissement	COP _{psych}		-
Coefficient de dégradation	Cdh	0,99	-	Température d'alimentation maximale	WTOL	65	°C
<i>Consommation d'énergie en modes autres que le mode actif</i>				<i>Chaleur supplémentaire</i>			
Mode arrêt	P _{OFF}	0,002	kW	Puissance de chauffage nominale	P _{sup}	1,5	kW
Mode arrêt par thermostat	P _{TO}	0,010	kW				
Mode Veille	P _{SB}	0,007	kW	Type d'énergie entrante	électrique		
Résistance de carter active	P _{CK}	0,014	kW				
<i>Autres éléments</i>							
Régulation de puissance	Fixe			Débit d'air nominal (air-eau)			m ³ /h
Niveau de puissance sonore, intérieur/extérieur	L _{WA}	43 / -	dB	Débit nominal du fluide caloporteur		0,49	m ³ /h
Consommation annuelle d'énergie	Q _{HE}	3 425	kWh	Débit d'eau glycolée pour les pompes eau-glycolée-eau ou eau-eau		0,90	m ³ /h
<i>Pour pompe à chaleur double service</i>							
Profil robinet déclaré pour la production d'ECS	XL			Rendement énergétique de la production d'ECS	η_{wh}	106	%
Consommation d'énergie journalière	Q _{elec}	9,22	kWh	Consommation de combustible journalière	Q _{fuel}		kWh
Consommation annuelle d'énergie	AEC	2 025	kWh	Consommation de combustible annuelle	AFC		GJ

Modèle		F1245PC-8 3x400V					
Type de pompe à chaleur	<input type="checkbox"/> air-eau <input type="checkbox"/> air extrait-eau <input checked="" type="checkbox"/> eau glycolée-eau <input type="checkbox"/> eau-eau						
Pompe à chaleur basse température	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non						
Appoint électrique immergé intégré comme appoint	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non						
Pompe à chaleur double service	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non						
Température	<input checked="" type="checkbox"/> Moyenne <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Élevée						
Application température	<input checked="" type="checkbox"/> Moyenne (55 °C) <input type="checkbox"/> Faible (35 °C)						
Norme appliquées	EN-14825 & EN-16147						
Puissance de chauffage nominale	Prated	8,0	kW	Rendement énergétique saisonnier du chauffage	η_s	141	%
<i>Puissance déclarée pour le chauffage en charge partielle et à une température extérieure T_j</i>				<i>COP déclaré pour le chauffage à une charge partielle et à une température extérieure T_j</i>			
$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	6,2	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	3,28	-
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	6,9	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COPd	3,81	-
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	7,2	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COPd	4,13	-
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	7,6	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COPd	4,41	-
$T_j = \text{biv}$	Pdh	6,4	kW	$T_j = \text{biv}$	COPd	3,44	-
$T_j = \text{TOL}$	Pdh	5,9	kW	$T_j = \text{TOL}$	COPd	3,07	-
$T_j = -15\text{ °C}$ (si TOL < -20 °C)	Pdh		kW	$T_j = -15\text{ °C}$ (si TOL < -20 °C)	COPd		-
Température bivalente	T_{biv}	-4,9	°C	Température extérieure minimum	TOL	-10	°C
Puissance au cours d'un cycle de fonctionnement	P_{psych}		kW	Rendement énergétique au cours d'un cycle de refroidissement	COP_{cyc}		-
Coefficient de dégradation	C_{dh}	0,99	-	Température d'alimentation maximale	WTOL	65	°C
<i>Consommation d'énergie en modes autres que le mode actif</i>				<i>Chaleur supplémentaire</i>			
Mode arrêt	P_{OFF}	0,002	kW	Puissance de chauffage nominale	P_{sup}	2,1	kW
Mode arrêt par thermostat	P_{TO}	0,012	kW				
Mode Veille	P_{SB}	0,007	kW	Type d'énergie entrante	électrique		
Résistance de carter active	P_{CK}	0,014	kW				
<i>Autres éléments</i>							
Régulation de puissance	Fixe			Débit d'air nominal (air-eau)			m^3/h
Niveau de puissance sonore, intérieur/extérieur	L_{WA}	45 / -	dB	Débit nominal du fluide caloporteur		0,64	m^3/h
Consommation annuelle d'énergie	Q_{HE}	4 433	kWh	Débit d'eau glycolée pour les pompes eau-glycolée-eau ou eau-eau		1,20	m^3/h
<i>Pour pompe à chaleur double service</i>							
Profil robinet déclaré pour la production d'ECS	XL			Rendement énergétique de la production d'ECS	η_{wh}	108	%
Consommation d'énergie journalière	Q_{elec}	9,09	kWh	Consommation de combustible journalière	Q_{fuel}		kWh
Consommation annuelle d'énergie	AEC	1 995	kWh	Consommation de combustible annuelle	AFC		GJ

Modèle		F1245PC-10 3x400V					
Type de pompe à chaleur	<input type="checkbox"/> air-eau <input type="checkbox"/> air extrait-eau <input checked="" type="checkbox"/> eau glycolée-eau <input type="checkbox"/> eau-eau						
Pompe à chaleur basse température	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non						
Appoint électrique immergé intégré comme appoint	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non						
Pompe à chaleur double service	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non						
Température	<input checked="" type="checkbox"/> Moyenne <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Élevée						
Application température	<input checked="" type="checkbox"/> Moyenne (55 °C) <input type="checkbox"/> Faible (35 °C)						
Norme appliquées	EN-14825 & EN-16147						
Puissance de chauffage nominale	Prated	10,0	kW	Rendement énergétique saisonnier du chauffage	η_s	147	%
<i>Puissance déclarée pour le chauffage en charge partielle et à une température extérieure Tj</i>				<i>COP déclaré pour le chauffage à une charge partielle et à une température extérieure Tj</i>			
Tj = -7 °C	Pdh	7,9	kW	Tj = -7 °C	COPd	3,40	-
Tj = +2 °C	Pdh	8,7	kW	Tj = +2 °C	COPd	3,91	-
Tj = +7 °C	Pdh	9,2	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,25	-
Tj = +12 °C	Pdh	9,6	kW	Tj = +12 °C	COPd	4,58	-
Tj = biv	Pdh	8,2	kW	Tj = biv	COPd	3,52	-
Tj = TOL	Pdh	7,6	kW	Tj = TOL	COPd	3,19	-
Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	Pdh		kW	Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	COPd		-
Température bivalente	T _{biv}	-5,2	°C	Température extérieure minimum	TOL	-10	°C
Puissance au cours d'un cycle de fonctionnement	P _{psych}		kW	Rendement énergétique au cours d'un cycle de refroidissement	COP _{psych}		-
Coefficient de dégradation	Cdh	1,00	-	Température d'alimentation maximale	WTOL	65	°C
<i>Consommation d'énergie en modes autres que le mode actif</i>				<i>Chaleur supplémentaire</i>			
Mode arrêt	P _{OFF}	0,002	kW	Puissance de chauffage nominale	P _{sup}	2,4	kW
Mode arrêt par thermostat	P _{TO}	0,010	kW				
Mode Veille	P _{SB}	0,007	kW	Type d'énergie entrante	électrique		
Résistance de carter active	P _{CK}	0,014	kW				
<i>Autres éléments</i>							
Régulation de puissance	Fixe			Débit d'air nominal (air-eau)			m ³ /h
Niveau de puissance sonore, intérieur/extérieur	L _{WA}	45 / -	dB	Débit nominal du fluide caloporteur		0,82	m ³ /h
Consommation annuelle d'énergie	Q _{HE}	5 345	kWh	Débit d'eau glycolée pour les pompes eau-glycolée-eau ou eau-eau		1,56	m ³ /h
<i>Pour pompe à chaleur double service</i>							
Profil robinet déclaré pour la production d'ECS	XL			Rendement énergétique de la production d'ECS	η_{wh}	111	%
Consommation d'énergie journalière	Q _{elec}	8,86	kWh	Consommation de combustible journalière	Q _{fuel}		kWh
Consommation annuelle d'énergie	AEC	1 945	kWh	Consommation de combustible annuelle	AFC		GJ

13 Index

Index

A

Accessibilité, branchement électrique, 21
Accessoires, 65
Accessoires de branchement, 31
Affichage, 40
Aider la pompe de circulation à démarrer, 57
Alarme, 62
Alimentation, 23
Alternatives de branchement
 Chauffe-eau électrique supplémentaire, 18
 Cuve de neutralisation, 18
 Deux systèmes de climatisation ou plus, 19
 Piscine, 20
 Récupération de la ventilation, 19
 Système d'eau souterraine, 19
 Systèmes de chauffage par le sol, 19
Armoires électriques, 11

B

Bouton de commande, 40
Bouton OK, 40
Bouton Retour, 40
Branchement d'une tension de service externe pour le système de régulation, 24
Branchement des TOR, 27
Branchement du préparateur ECS, 18
Branchement du système de chauffage, 18
Branchements, 23
Branchements des tuyaux, 15
 Côté chauffage, 18
 Côté eau glycolée, 17
 Dimensions des tuyaux, 16
 Dimensions et branchements des tuyaux, 16
 Généralités, 15
 Légende des symboles, 15
 Préparateur ECS, 18
 Schéma de système, 16
 Schémas hydrauliques, 18
Branchements électriques, 21
 Accessibilité, branchement électrique, 21
 Accessoires de branchement, 31
 Alimentation, 23
 Branchement d'une tension de service externe pour le système de régulation, 24
 Branchements, 23
 Branchements optionnels, 27
 Dépose du cache de la platine d'entrée, 22
 Dépose du cache de la platine de base, 22
 Dépose du cache de la platine du thermoplongeur, 22
 Disjoncteur électrique, 21
 Disjoncteur moteur, 21
 Généralités, 21
 Limiteur de température, 21
 Mode Veille, 26
 NIBE Uplink™, 27
 Options de branchement externe, 27
 Réglages, 25
 Sonde d'ambiance, 24
 Sonde de température, départ chauffage, externe, 24
 Sonde extérieur, 24
 Supplément électrique - sortie maximum, 25
 TOR, 27
 Verrouillage des câbles, 22
Branchements optionnels, 27

C

Caractéristiques techniques, 68
 Étiquetage énergétique, 73
 Documentation technique, 76
 Données de rendement énergétique du système, 75
 Fiche d'information, 73
Circulation de l'eau chaude, 30
Commande, 40, 44
 Commande - Menus, 44
 Commande - Présentation, 40
Commande de la pompe à eau souterraine, 30
Commande - Menus, 44
 Menu 5 - ENTRETIEN, 46
Commande - Présentation, 40
 Système de menus, 41
 Unité d'affichage, 40
Commutateur, 40
Commutateur de blocage externe du chauffage, 29
Commutateur de blocage externe du chauffage supplémentaire et/ou du compresseur, 28
Commutateur de commande externe forcée de le circulateur capteur, 29
Complément électrique - puissance maximale
 Passage à la puissance restituée maximale, 25
 Réglage de la puissance restituée maximale, 25
Composants fournis, 7
Conception de la pompe à chaleur, 9
 Emplacement des composants de la section de rafraîchissement, 13
 Emplacement des composants sur les armoires électriques, 11
 Emplacements des composants, 9
 Liste des composants, 9
 Liste des composants de la section de rafraîchissement, 13
 Liste des composants des armoires électriques, 11
Contact de blocage puissance absorbée, 28
Contact pour l'activation de « luxe temporaire », 29
Contact pour l'activation de « réglage externe », 29
Contact pour l'activation de la vitesse du ventilateur, 29
Contrôle de l'installation, 5
Côté chauffage, 18
Côté eau glycolée, 17
Côté fluide caloporteur
 Branchement du système de climatisation, 18

D

Dépannage, 62
Dépose des caches, 7
Dépose du cache de la platine d'entrée, 22
Dépose du cache de la platine de base, 22
Dépose du cache de la platine du thermoplongeur, 22
Dépose du module de rafraîchissement, 58
Dépose du module pompe à chaleur, 6
Diagramme de rendement de la pompe, côté eau glycolée, fonctionnement manuel, 34
Dimensions des tuyaux, 16
Dimensions et branchements des tuyaux, 16
Dimensions et schémas d'implantation, 67
Disjoncteur électrique, 21
Disjoncteur moteur, 21
 Réinitialisation, 21
Documentation technique, 76
Données de rendement énergétique du système, 75
Données techniques, 67
 Caractéristiques techniques, 68
 Dimensions et schémas d'implantation, 67
 Plage de fonctionnement de la pompe à chaleur, 72
 Schéma, sortie de rafraîchissement passif, 72

E

- Entretien, 56
 - Opérations d'entretien, 56
- Étiquetage énergétique, 73
 - Documentation technique, 76–77
 - Données relatives à l'efficacité énergétique du pack, 75
 - Fiche d'information, 73–74

F

- Fiche d'information, 73
- Fonctionnement, 42

G

- Gestion de l'alarme, 62
- Guide de démarrage, 33

I

- Indication du mode de rafraîchissement, 30
- Informations importantes, 4
 - Récupération, 4
- Informations relatives à la sécurité
 - Contrôle de l'installation, 5
 - Marquage, 4
 - Numéro de série, 4
 - Symboles, 4
- Interrupteur pour « Smart Grid ready », 28

L

- Légende des symboles, 15, 33
- Limiteur de température, 21
 - Réinitialisation, 21
- Livraison et manipulation, 6
 - Composants fournis, 7
 - Dépose des caches, 7
 - Dépose des éléments d'isolation, 8
 - Dépose du module de rafraîchissement, 6
 - Montage, 6
 - Transport, 6
 - Zone d'installation, 6

M

- Marquage, 4
- Menu 5 - ENTRETIEN, 46
- Menu Aide, 34, 43
- Mise en service et réglage, 32
 - Guide de démarrage, 33
 - Préparations, 32
 - Réglage et purge, 34
 - Remplissage et purge, 32
- Mode Veille, 56
 - Alimentation en mode Urgence, 26
- Montage, 6

N

- Navigation entre les fenêtres, 43
- NIBE Uplink™, 27
- Numéro de série, 4
- NV 10, contrôleur de pression/niveau/débit de saumure, 30

O

- Opérations d'entretien, 56
 - Aider la pompe de circulation à démarrer, 57
 - Dépose du module de rafraîchissement, 58
 - Mode Veille, 56
 - Sortie USB, 60
 - Valeurs de la sonde de température, 58
 - Vidage du système à saumure, 57
 - Vidange du préparateur ECS, 56
 - Vidange du système de chauffage - climatisation, 57
- Options de branchement externe, 27
 - Circulation de l'eau chaude, 30
 - Commande de la pompe à eau souterraine, 30
 - Commutateur de blocage externe du chauffage, 29

- Commutateur de blocage externe du chauffage supplémentaire et/ou du compresseur, 28
- Commutateur de commande externe forcée de le circulateur capteur, 29
- Contact de blocage puissance absorbée, 28
- Contact pour l'activation de « luxe temporaire », 29
- Contact pour l'activation de « réglage externe », 29
- Contact pour l'activation de la vitesse du ventilateur, 29
- Indication du mode de rafraîchissement, 30
- NV 10, contrôleur de pression/niveau/débit de saumure, 30
- Pompe de circulation supplémentaire, 30
- Sélection possible d'entrées AUX, 28
- Sélection possible de sortie AUX (relais variable sans potentiel), 30
- Sonde de température, rafraîchissement/chauffage, 28
- Options de raccordement externe
 - Interrupteur pour « Smart Grid ready », 28

P

- Perturbations du confort, 62
 - Alarme, 62
 - Dépannage, 62
 - Gestion de l'alarme, 62
- Plage de fonctionnement de la pompe à chaleur, 72
- Pompe de circulation supplémentaire, 30
- Préparateur ECS, 18
 - Branchement du préparateur ECS, 18
- Préparations, 32

R

- Raccordement du circulateur capteur externe (10 kW uniquement), 23
- Raccordements électriques
 - Raccordement du circulateur capteur externe (10 kW uniquement), 23
- Réajustement, purge, côté chauffage, 37
- Réajustement, purge, côté fluide caloporteur, 37
- Réglage d'une valeur, 42
- Réglage de la pompe, fonctionnement manuel, 34
 - Côté chauffage, 36
- Réglage de la pompe, opération automatique, 34
 - Côté chauffage, 34
 - Côté eau glycolée, 34
- Réglage de la température ambiante, 37
- Réglage et purge, 34
 - Réajustement, purge, côté chauffage, 37
 - Réglage de la température ambiante, 37
- Réglages, 25
- Réglage ultérieur et soutirage
 - Diagramme de rendement de la pompe, côté eau glycolée, fonctionnement manuel, 34
 - Réajustement, purge, côté fluide caloporteur, 37
 - Réglage de la pompe, fonctionnement manuel, 34
 - Réglage de la pompe, opération automatique, 34
- Remplissage du préparateurs ECS, 32
- Remplissage et purge, 32
 - Légende des symboles, 33
 - Remplissage du préparateurs ECS, 32
 - Remplissage et purge du système à eau glycolée, 32
 - Remplissage et purge du système de chauffage, 32
- Remplissage et purge du système à eau glycolée, 32
- Remplissage et purge du système de chauffage, 32
- Retrait des éléments d'isolation, 8

S

- Schéma, sortie de rafraîchissement passif, 72
- Schéma de système, 16
- Schémas hydrauliques, 18
- Section de rafraîchissement, 13
- Sélection d'options, 42
- Sélection d'un menu, 42
- Sélection possible d'entrées AUX, 28

- Sélection possible de sortie AUX (relais variable sans potentiel), 30
- Sonde d'ambiance, 24
- Sonde de température, départ chauffage, externe, 24
- Sonde de température, rafraîchissement/chauffage, 28
- Sonde extérieur, 24
- Sortie USB, 60
- Supplément électrique - sortie maximum, 25
- Symboles, 4
- Système de menus, 41
 - Fonctionnement, 42
 - Menu Aide, 34, 43
 - Navigation entre les fenêtres, 43
 - Réglage d'une valeur, 42
 - Sélection d'options, 42
 - Sélection d'un menu, 42
 - Utilisez le clavier virtuel, 43

T

- Transport, 6

U

- Unité d'affichage, 40
 - Affichage, 40
 - Bouton de commande, 40
 - Bouton OK, 40
 - Bouton Retour, 40
 - Commutateur, 40
 - Voyant d'état, 40
- Utilisez le clavier virtuel, 43

V

- Valeurs de la sonde de température, 58
- Verrouillage des câbles, 22
- Vidage du système à saumure, 57
- Vidange du préparateur ECS, 56
- Vidange du système d'émission, 57
- Voyant d'état, 40

Z


- Zone d'installation, 6

Contact

- AT** **KNV Energietechnik GmbH**, Gahberggasse 11, AT-4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
- CH** **NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG**, Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel: +41 58 252 21 00 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
- CZ** **Druzstevni zavody Drazice s.r.o.**, Drazice 69, CZ - 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
- DE** **NIBE Systemtechnik GmbH**, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 7546-0 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
- DK** **Vølund Varmeteknik A/S**, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
Tel: +45 97 17 20 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
- FI** **NIBE Energy Systems OY**, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9-274 6970 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
- FR** **NIBE Energy Systems France Sarl**, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tel : 04 74 00 92 92 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr
- GB** **NIBE Energy Systems Ltd**, 3C Broom Business Park, Bridge Way, S419QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
- NL** **NIBE Energietechniek B.V.**, Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout
Tel: 0168 477722 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
- NO** **ABK AS**, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tel: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
- PL** **NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.** Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: +48 (0)85 662 84 90 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
- RU** © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, RU-603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06 E-mail: kuzmin@evan.ru www.nibe-evan.ru
- SE** **NIBE AB Sweden**, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433 73 000 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

Pour les pays non mentionnés dans cette liste, veuillez contacter Nibe Suède ou vous rendre sur www.nibe.eu pour plus d'informations.

NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
www.nibe.eu



331527