

Afzuigroosters C HYGRO

ALIZÉ HYGRO + VISION (voor bad-douche)

ALIZÉ HYGRO (voor keuken)

ALIZÉ HYGRO (voor berging)

ALIZÉ VISION (voor WC)



■ Toepassing

Onze extractiegroep **OZEO CC CI** laat een gecentraliseerde extractie toe in de "natte" lokalen. Dit in functie van de luchtvochtigheid of via een bewegingsmelder.

De debieten zijn conform de norm NBN D50-001.

De zelfregelende toevoerroosters zijn niet voorzien in ons systeem, maar deze roosters dienen minimum van het type P3 of P4 te zijn.

■ Gamma

IN SYSTÈME C hygro

- WC = ALIZÉ VISION: 5/25 m³/h, Ø 80 mm code 3700-080, Ø 125 mm code 3700
- Bad-douche = ALIZÉ HYGRO + VISION: 5/50 m³/h, Ø 80 mm code 3800-080, Ø 125 mm code 3800
- Keuken = ALIZÉ HYGRO: 10/75 m³/h, Ø 125 mm code 2108
- Berging = ALIZÉ HYGRO 5/50 m³/h, Ø 80 mm code 2101-80 Ø 125 mm code 2101

■ Werking

- | | | |
|---|---------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • ALIZE VISION 5/25 m³/h
Voor de WC - Werking van het mechanisme met behulp van 3 batterijen LR 06 (niet bijgeleverd) - Wanneer de bewegingsmelder aanwezigheid detecteert, is er een maximaal debiet van 25 m³/h gedurende 30 minuten - Bij afwezigheid werkt het rooster op een minimumdebiet van 5 m³/h | Ø 80
Ø 125 | code 3700-080
code 3700 |
| <ul style="list-style-type: none"> • ALIZE HYGRO + VISION 5/50 m³/h
Voor badkamer en doucheruimte - Werking van het mechanisme met behulp van 3 batterijen LR 06 (niet bijgeleverd) - Bij detectie van aanwezigheid gaat het rooster open tot het maximumdebiet van 50 m³/h - Bij afwezigheid zal het rooster het debiet laten variëren van 5 m³/h bij 30%RV tot 50 m³/h bij 80%RV | Ø 80
Ø 125 | code 3800-080
code 3800 |
| <ul style="list-style-type: none"> • ALIZE HYGRO 5/50 m³/h
Voor berging - Beschrijving identiek aan code 1776, maar zonder bewegingsmelder en zonder de 3 batterijen | Ø 80
Ø 125 | code 2101-080
code 2101 |
| <ul style="list-style-type: none"> • ALIZE HYGRO 10/75 m³/h
Voor keuken - Beschrijving identiek aan code 1776, maar zonder bewegingsmelder en zonder de 3 batterijen | Ø 125 | code 2108 |

■ Onderhoud

De roosters ALIZE 2 HYGRO en ALIZE VISION vereisen een regelmatig onderhoud, minstens 2 maal per jaar, teneinde hun doeltreffendheid te waarborgen. Jaarlijks de werking van de batterijen nakijken bij de ALIZE VISION teneinde een goede werking te waarborgen.

■ Plaatsing

Voor wandmontage, worden de roosters op eenvoudige wijze geplaatst, dit door ze in te drukken in een flexibel of vast kanaal of in een flens Ø 125 mm. De rubberen dichting zorgt voor de luchtdichtheid. Voor het rooster ALIZÉ VISION moet de detector zich onderaan het rooster bevinden.

Het is aan te raden om het roosterkader te bevestigen in de voorziene openingen met schroeven in de muur. (De demontage van dit kader is niet nodig voor het jaarlijks onderhoud).

Voor plafondmontage, kan men gebruik maken van de flens placo 3 groeven of een

flens voor plafonddoorvoer Ø 125 mm voor de keuken-roosters, en Ø 125 180 voor de sanitaire roosters. Voor het rooster ALIZÉ VISION moet de detector gericht zijn naar het midden van de ruimte.