

Déclaration de Performance BIS Pacifyre® Système EFC



Suivant l'annexe III de la RPC 305/2011
No. DoP IB08 – WM 13/0793

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info@walraven.be

France

Walraven France EURL

85, rue des Moutonnées

38120 Saint-Egrève (FR)

Tél. +33 (0)4 76 04 10 70

Fax +33 (0)4 76 04 10 69

info.fr@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)

Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ)

Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU)

Detroit (US) · Shanghai (CN)



Déclaration de performance

Conformément à l'annexe III du règlement(EU) N°305/2011(Règlement sur les produits de construction)

BIS Pacifyre® EFC System

Nr. IB08 – WM 13/0793

1- Code d'identification unique du type de produit :

BIS Pacifyre® EFC System

2- Type, lot ou numéro de série

Voire le numéro de lot indiqué sur le produit

3- Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable :

Produit d'étanchéité coupe-feu pour traversants, voir ETA – 13/0793

Traversées de conduits	Tuyaux combustibles et non combustibles	Le champ d'application doit respecter le contenu de l'ETA 13/0906
------------------------	---	---

4- Nom et raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5) :

J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641RK Mijdrecht, Pays-Bas

5- Si applicable, nom et adresse de contact du représentant dûment habilité à remplir les tâches spécifiées à l'article 12(2) :

Non applicable

6- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à la CPR - annexe V :

Système 1

7- Cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non applicable

8- Cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique a été délivrée :

L'organisation notifiée MPA Braunschweig, n°0761, a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine, assure la surveillance continue, l'évaluation et l'approbation de la production en usine sur base régulière selon le système 1, et a publié ce qui suit :

Certificat de conformité : N°0761 – CPD - 0340 sur base de l'ETA-13/0793

9- Déclaration de performance

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu du matériau intumescent	E	ETA – 13/0793
Réaction au feu de la bande métallique	A1	
Résistance au feu d'une traversée de tuyau combustible ou non-combustible, non-isolée ou isolée, à travers une paroi légère, une paroi rigide, ou une dalle rigide au moyen d'un collier coupe-feu EFC avec une dimension maximale de 160 mm.	Maximum EI 240 U/C ou maximum EI 120 U/U	
Substances dangereuses	Aucune	
Durabilité et vieillissement	Utilisé catégorie Y1	
Autre	Aucune performance déterminée	

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Kasper Mandersloot
Product Manager BIS Fire Protection Systems
Mijdrecht, 01.07.2013
J. van Walraven Holding B.V

