

PRESTATIEVERKLARING

No: 0008-0001

STUDOR VENTECH LIMITED
Millennium House
Victoria Road
Douglas, Isle of Man IM2 4RW
Tel: +44 1624 619 755
Fax: +44 1624 619 756
email: iom@studor.net
www.studor.net

Beoogd gebruik:	De watersloten van de binnenhuisriolering beschermen door te zorgen dat er lucht in het systeem kan gebracht worden wanneer een negatieve druk ontstaat in het systeem, dit als alternatief voor het gebruik van secundaire ventilatie.		
Referentie geharmoniseerde norm:	EN 12380 : 2002		
Producttype:	Mini-KNITS	KNITS II	Combi-Siphon Design / Trap-Vent
Nummer producttype:	49004	49103	8F-STU086-BWT / 8F-STU073-CRM
Aanduiding:	AI	AI	AII
AVCP (Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid):	4	4	4
Aangemelde instantie die onafhankelijke producttests heeft uitgevoerd / referentienummer rapport:	BRE 0832 / 292657	BRE 0832 / 290796	BRE 0832 / 288617
Onafhankelijke jaarlijkse controle van de productiebeheersing van de fabriek uitgevoerd door:	NSF International		
Aangemelde instantie die onafhankelijke KEYMARK-certificatie uitvoert / nummer vergunning:	DIN CERTCO 0196 / 011-7B003	DIN CERTCO 0196 / 011-7B008	DIN CERTCO 0196 / 011-7B005
Aangegeven prestatie:			
Luchtdichtheid bij 30 Pa, 500 Pa en 10000 Pa:	Geslaagd	Geslaagd	Geslaagd
Duurzaamheid (om mechanische weerstand, hitte en temperaturen onder nul te weerstaan):			
bij -20°C tot +60°C:	Geslaagd	Geslaagd	NVT
bij 0°C tot +60°C:	Geslaagd	Geslaagd	Geslaagd
Doeltreffendheid (luchtstroomcapaciteit):	7.5 l/s (aangegeven)	32 l/s (aangegeven)	1.5 l/s (aangegeven)
Doeltreffendheid (openingsdruk):	70 Pa (aangegeven)	70 Pa (aangegeven)	70 Pa (aangegeven)
Doeltreffendheid bij temperaturen onder nul:	-20°C (aangegeven)	-40°C (aangegeven)	NVT

De prestaties van de producten aangeduid met de bovenstaande unieke identificatiecodes zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Studor Ventech Limited, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man IM2 4RW.

Ondertekend voor en in naam van de fabrikant door:

Naam en functie	Plaats en datum van uitgifte	Handtekening
STEVEN WHITE TECHNICAL DIRECTOR	HOVE, UK 11 AUGUST, 2015	