

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: 0008-0001

<b>Bestimmungsgemäße Verwendung:</b>	Schutz von Geruchsverschlüssen in Schwerkraftentwässerungssystemen durch Zufuhr von Frischluft, wo sich ein Unterdruck bildet, als Alternative zum Einsatz des Ventilationsverfahrens.		
<b>Norm:</b>	EN 12380 : 2002		
<b>Produkttyp:</b>	<b>Mini-KNITS</b>	<b>KNITS II</b>	<b>Combi-Siphon Design / Trap-Vent</b>
<b>Produkttyp-Nummer:</b>	49004	49103	8F-STU086-BWT / 8F-STU073-CRM
<b>Einstufung:</b>	<b>AI</b>	<b>AI</b>	<b>AII</b>
<b>AVCP (Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit):</b>	4	4	4
<b>Unabhängige Produktprüfung durchgeführt von einer anerkannten Prüfstelle, Bericht-Referenznummer:</b>	BRE 0832 / 292657	BRE 0832 / 290796	BRE 0832 / 288617
<b>Die unabhängige, jährliche Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle wird ausgeführt durch:</b>	NSF International		
<b>Unabhängige KEYMARK-Zertifizierung durchgeführt von einer anerkannten Prüfstelle, Lizenznummer:</b>	DIN CERTCO 0196 / 011-7B003	DIN CERTCO 0196 / 011-7B008	DIN CERTCO 0196 / 011-7B005
<b>Erklärte Leistung:</b>			
<b>Luftdichtheit bei 30 Pa, 500 Pa und 10.000 Pa:</b>	Bestanden	Bestanden	Bestanden
<b>Dauerhaltbarkeit (um mechanischer Belastung, Hitze und Temperaturen unter null Grad standzuhalten):</b>			
bei -20 °C bis +60 °C:	Bestanden	Bestanden	Keine Leistungsanforderung definiert
bei 0 °C bis +60 °C:	Bestanden	Bestanden	Bestanden
<b>Wirksamkeit (Luftvolumenstrom):</b>	7.5 l/s (deklariert)	32 l/s (deklariert)	1.5 l/s (deklariert)
<b>Wirksamkeit (Öffnungsdruck):</b>	70 Pa (deklariert)	70 Pa (deklariert)	70 Pa (deklariert)
<b>Wirksamkeit bei Temperaturen unter null Grad:</b>	-20°C (deklariert)	-40°C (deklariert)	Keine Leistungsanforderung definiert

Die Leistung der Produkte mit den oben angeführten, einzigartigen Identifizierungscodes entspricht den angeführten Leistungsangaben.

Diese Leistungserklärung wurde unter alleiniger Verantwortung von Studor Ventech Limited, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man IM2 4RW, erstellt. Unterzeichnet für und im Auftrag des Herstellers von:

<b>Name und Funktion</b>	<b>Ort und Datum der Ausstellung</b>	<b>Unterschrift</b>
STEVEN WHITE TECHNICAL DIRECTOR	HOVE, UK 11 AUGUST, 2015	