

Prestatieverklaring BIS Pacifyre® EFC Systeem



Volgens Annex III van het CPR 305/2011
Nr. DoP IB08 – WM 13/0793

Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 99
info@walraven.com



België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info@walraven.be

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ)
Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU)
Detroit (US) · Shanghai (CN)



PRESTATIEVERKLARING

Volgens Annex III van de verordening (EU) Nr.305/2011 (Construction Products Regulation)

BIS Pacifyre® EFC System

Nr. IB08 – WM 13/0793

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

BIS Pacifyre® EFC System

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11 (4):

Zie partijnummer weergegeven op het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Brandwerend product voor buisdoorvoeringen, zie ETA-13/0793

Buis doorvoeringen	Brandbare buizen & Niet brandbare buizen	Het toepassingsveld moet in overeenstemming zijn met de inhoud van de ETA-13/0793.
--------------------	--	--

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5):

J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641RK Mijdrecht, Nederland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12(2), vermelde taken bestrijkt:

n.a.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 1

7. Geharmoniseerde norm:

n.v.t.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

De aangemelde instantie MPA Braunschweig, nr. 0761, heeft de initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en voert de permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek op een regelmatige basis volgens Systeem 1 en heeft het:

Certificaat van Conformiteit Nr. 0761 – CPD – 0340 uitgegeven op basis van de ETA-13/0793

9. Aangeven prestaties:

Essentiële Kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reactie op vuur van het intumescent materiaal	E	ETA-13/0793
Reactie op vuur van het metalen band	A1	
Brandwerende pijp afdichting voor brandbare of onbrandbare, niet-geïsoleerde of geïsoleerde buizen in flexibele wand -, massieve wand - of massieve vloer constructies door middel van het brandmanchet EFC met een maximale afmeting van 160 mm.	Max. EI 240 U / C of. Max. EI 120 U / U	
Gevaarlijke stoffen	Geen	
Levensduur en onderhoud	Type Y ₁	
Anders	N.v.t.	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Kasper Mandersloot

Product Manager BIS Fire Protection Systems

Mijdrecht, 01.07.2013

J. van Walraven Holding B.V.

